

Prozessbeschreibung

Fahrplananmeldung in Deutschland

Version	4.6
Veröffentlichungsdatum:	01.10.2024
Anzuwenden ab:	01.04.2025
Autor	AG FPM
Status	Final

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	7
2	Beteiligte Rollen, Gebiete, Objekte und Begriffsbestimmungen	8
2.1	Rollen, Gebiete und Objekte	8
2.2	Begriffsbestimmungen und Abkürzungsverzeichnis	8
3	Rahmenbedingungen und Grundlagen	13
3.1	Regelzonenüberschreitende Geschäfte	14
3.1.1	Ein-Bilanzkreis-Modell	14
3.1.2	N:M Nominierungsverfahren.....	15
3.1.3	Abstimmprozess	17
3.1.4	Gegenüberstellung der Business Type A03 und A06	17
3.2	Regelzoneninterne Geschäfte.....	18
3.2.1	Geschäfte zwischen zwei Bilanzkreisen innerhalb einer Regelzone	18
3.2.2	Prognosezeitreihen für Erzeugung und Verbrauch von Energie innerhalb eines Bilanzkreises und Redispatchmaßnahmen	18
3.2.2.1	Erzeugungszeitreihe	19
3.2.2.2	Verbrauchszeitreihe	19
3.2.2.3	Redispatchzeitreihen.....	20
3.3	Matchingregeln.....	21
3.3.1	Sonderregelungen	21
3.3.2	DayAhead Prozess.....	21
3.3.2.1	Fahrplanablehnung auf Grund einer Überschreitung von Deklarationswerten	21
3.4	Intraday-Änderungen.....	23
3.4.1	Prinzip des automatischen Regelzonenabgleichs.....	23
3.4.2	Intraday-Fahrplananmeldung	23
3.4.2.1	Fahrplananmeldung in der Prozessphase DayAhead-Matching	23
3.4.2.2	Fahrplananmeldung in der Prozessphase Intraday	24
3.4.2.2.1	Fehlertolerante Fahrplan-Annahme.....	25
3.4.2.2.2	Abstimmung: Confirmation-/Anomaly-Report	26
3.4.2.3	Zulässige Häufigkeit der Fahrplanmeldung	27
3.5	Prozess der nachträglichen Fahrplananmeldung	27
3.5.1	Urgent Call.....	27
4	Der Datenaustauschprozess im deutschen Marktmodell.....	29
4.1	Übersicht: Fahrplanabwicklung Deutschland	29
4.2	Übermittlung eines Fahrplans	30
4.2.1	Use-Case: Übermittlung eines Fahrplans	30
4.2.2	Sequenz-Diagramm: Übermittlung eines Fahrplans	31
4.2.3	Aktivitäten-Diagramm: Übermittlung eines Fahrplans	33
4.2.3.1	Acknowledgement-Message und Eingangsprüfung	33
4.2.3.2	Verifizierung der Daten (Anomaly und Confirmation Report)	34
4.2.3.2.1	Regelzoneninterne Zeitreihen.....	35
4.2.3.2.2	Regelzonenüberschreitende Zeitreihen.....	35
4.2.3.2.2.1	DayAhead Prozess	36
4.2.3.2.2.2	Intraday Prozess.....	36
4.2.3.3	Confirmation Report.....	36
4.2.3.3.1	Intermediate Confirmation Report.....	37
4.2.3.3.1.1	Rückmeldungen in einem Intermediate Confirmation Report (iCNF)	37
4.2.3.3.2	DayAhead Confirmation Report.....	38

4.2.3.3.2.1 Rückmeldungen in einem DayAhead Confirmation Report (dCNF)	39
4.2.3.3.3 Final Confirmation Report	39
4.2.3.3.3.1 Rückmeldungen in einem Final Confirmation Report (fCNF)	40
4.2.3.3.4 Verwendung von Imposed und Modified TimeSeries in einem Confirmation Report ..	40
4.2.3.3.4.1 Imposed TimeSeries	40
4.2.3.3.4.2 Confirmed TimeSeries mit dem Status „Modified“	41
4.2.4 Datenformat der Schedule Message	41
4.3 Übermittlung Status Request	41
4.3.1 Use-Case: Übermittlung des Status Request	41
4.3.2 Sequenz-Diagramm: Übermittlung Status Request	42
4.3.3 Aktivitäten-Diagramm: Übermittlung Status Request	43
4.3.4 Datenformat des Status Request	44
5 Literaturverzeichnis	45
5.1 Gesetzestexte und Verträge	45
5.2 Dokumente zu allen Datenformaten	45
5.3 Datenformat ESS 2.3	45
5.4 Datenformat CIM	46
Anlage A Nutzung der ESS Datenformate	47
Anlage A.1 Zeichensatz in den XML-Dokumenten	47
Anlage A.2 Datenformat ESS 2.3	48
Anlage A.1.1 Schedule-Message	48
Anlage A.2.1.1 Message Header	48
Anlage A.2.1.2 ScheduleTimeSeries	49
Anlage A.2.1.3 Period Level	50
Anlage A.2.1.4 Interval Level	50
Anlage A.2.2 Acknowledgement-Message	52
Anlage A.2.2.1 Message Header	52
Anlage A.2.2.2 TimeSeries Rejection	53
Anlage A.2.2.3 Time Interval Error	53
Anlage A.2.3 Anomaly Report	54
Anlage A.2.3.1 Message Header	54
Anlage A.2.3.2 Times Series Anomaly	55
Anlage A.2.3.3 Period	56
Anlage A.2.3.4 Interval	56
Anlage A.2.4 Confirmation Report	57
Anlage A.2.4.1 Message Header	57
Anlage A.2.4.2 TimeSeries Confirmation	58
Anlage A.2.4.3 Imposed TimeSeries	59
Anlage A.2.4.4 Period	60
Anlage A.2.4.5 Interval	61
Anlage A.3 CIM / IEC Datenformat 62325-451	62
Anlage A.3.1 Unterschiede zum Datenformat ESS 2.3	62
Anlage A.3.2 Schedule Message [62325-451-2:2014]	63
Anlage A.3.2.1 Message Header	63
Anlage A.3.2.2 ScheduleTimeSeries	65
Anlage A.3.2.3 Period Level	66
Anlage A.3.2.4 Point Level [bisher: Interval]	66
Anlage A.3.3 Acknowledgement-Document [62325-451-1:2013]	68
Anlage A.3.3.1 Acknowledement_MarketDocument	68

Anlage A.3.3.2 TimeSeries	69
Anlage A.3.3.3 Time_Period.....	69
Anlage A.3.4 Anomaly Report [62325-451-2:2014]	71
Anlage A.3.4.1 AnomalyReport_MarketDocument.....	71
Anlage A.3.4.2 Original Market Document	72
Anlage A.3.4.3 Anomaly_TimeSeries	72
Anlage A.3.4.4 Series_Period.....	73
Anlage A.3.4.5 Point	73
Anlage A.3.5 Confirmation Report [62325-451-2:2014].....	74
Anlage A.3.5.1 Confirmation_MarketDocument	74
Anlage A.3.5.2 Confirmed TimeSeries.....	75
Anlage A.3.5.3 Imposed TimeSeries	76
Anlage A.3.5.4 Series Period.....	77
Anlage A.3.5.5 Point	77
Anlage A.4 Status Request.....	78
Anlage A.4.1 Status Request 1.0	78
Anlage A.4.1.1 Message Header	78
Anlage A.4.2 CIM Status Request [62325-451-5:2015].....	79
Anlage A.4.2.1 Message Header	79
Anlage A.4.2.2 Attribute Instance Component	80
Anlage A.5 Festlegungen für alle Datenformate	81
Anlage A.5.1 Allgemeines	81
Anlage A.5.1.1 Netting	81
Anlage A.5.1.2 Informationsumfang bei Änderungen	81
Anlage A.5.1.3 Stornierung von Zeitreihen.....	81
Anlage A.5.1.4 Fahrplananmeldungen an Auslandsgrenzen	81
Anlage A.5.2 Angabe von Zeitwerten.....	82
Anlage A.5.3 Versionierung von Fahrplananmeldungen und TimeSeries	82
Anlage A.5.4 TimeSeries Identification	82
Anlage B Verbindungen zu ausländischen Regelzonen	83
Anlage C Besonderheiten für die Fahrplananmeldung an den Grenzen zum Ausland	84
Anlage D Fahrplanabwicklung an den auktionierten Grenzen	88
Anlage D.1 Fahrplanabwicklung an der Grenze Deutschland / Belgien.....	88
Anlage D.2 Fahrplanabwicklung an der Grenze Deutschland / Frankreich.....	89
Anlage D.3 Fahrplanabwicklung an der Grenze Deutschland / Niederlande	90
Anlage D.4 Fahrplanabwicklung an der Grenze Deutschland / Österreich	91
Anlage D.5 Fahrplanabwicklung an der Grenze Deutschland / Schweiz	92
Anlage E Prinzipieller Aufbau des ESS Datenformats	95
Anlage F Rückmeldungen im Acknowledgement Report	97
Anlage F.1 Liste Rückmeldungen im Acknowledgement Report einer Schedule-Message	97
Anlage F.2 Liste Rückmeldungen im Acknowledgement Report eines Status-Request	101
Anlage G Zulässige Business Type im Rahmen des Marktmodells	102
Anlage H Änderungshistorie	103

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 2-1:	Darstellung „ein“-Bilanzkreis-Modell	11
Abbildung 2-2:	Darstellung N:M Nominierung	12
Abbildung 3-1:	Geschäftsarten	13
Abbildung 3-2:	Regelzonen- oder Staatsgrenzen-überschreitende Energiegeschäfte	14
Abbildung 3-3:	Regelzonenüberschreitende Fahrplan-anmeldungen im Falle des Ein- Bilanzkreis-Modells	14
Abbildung 3-4:	Regelzonenüberschreitende Fahrplananmeldungen bei einer N:M- Nominierung	15
Abbildung 3-5:	Geschäfte zwischen Bilanzkreisen innerhalb einer Regelzone	18
Abbildung 3-6:	Erzeugungszeitreihe innerhalb einer Regelzone (Production)	19
Abbildung 3-7:	Verbrauchszeitreihe innerhalb einer Regelzone (Consumption)	19
Abbildung 3-8:	Redispatchzeitreihe innerhalb einer Regelzone	20
Abbildung 4-1:	Use-Case-Diagramm Fahrplanabwicklung Deutschland	29
Abbildung 4-2:	Use-Case-Diagramm Übermittlung eines Fahrplans	30
Abbildung 4-3:	Sequenz-Diagramm Übermittlung eines Fahrplans	31
Abbildung 4-4:	Begriffsdefinition der zeitlichen Fristen bei der Fahrplanabgabe	32
Abbildung 4-5:	Aktivitäten-Diagramm Acknowledgement-Message und Eingangsprüfung	33
Abbildung 4-6:	Aktivitäten-Diagramm Rückmeldungen nach der Datenverifizierung	34
Abbildung 4-7:	Aktivitäten-Diagramm Intermediate Confirmation Report in der Prozessphase DayAhead oder Intraday	37
Abbildung 4-8:	Rückmeldungen in einem Intermediate Confirmation Report	38
Abbildung 4-9:	Aktivitäten-Diagramm DayAhead Confirmation Report.....	38
Abbildung 4-10:	Rückmeldungen in einem DayAhead Confirmation Report	39
Abbildung 4-11:	Aktivitäten Diagramm Final Confirmation Report.....	39
Abbildung 4-12:	Rückmeldungen in einem Final Confirmation Report	40
Abbildung 4-13:	Use-Case-Diagramm Übermittlung Status Request	41
Abbildung 4-14:	Sequenz-Diagramm Übermittlung Status Request	42
Abbildung 4-15:	Aktivitäten-Diagramm Status Request	43
Abbildung A-1:	ESS 2.3 Schedule-Message: Information Modell	48
Abbildung A-2:	ESS 2.3 Acknowledgement-Message: Information Modell	52
Abbildung A-3:	ESS 2.3 Anomaly Report: Information Modell	54
Abbildung A-4:	ESS 2.3 Confirmation Report: Information Modell	57
Abbildung A-5:	Schedule-Message: Information Modell.....	63
Abbildung A-6:	Unterschiede in der Schedule Message	63
Abbildung A-7:	Unterschiede im TimeSeries Header	65
Abbildung A-8:	Acknowledgement-Document: Information Modell	68
Abbildung A-9:	Anomaly Report: Information Modell.....	71
Abbildung A-10:	Confirmation Report: Information Modell	74
Abbildung A-11:	Status Request 1.0: Information Modell	78
Abbildung A-12:	CIM Status Request: Assembly Modell.....	79
Abbildung A-13:	Gültigkeitszeitraum eines Fahrplans im UTC Zeitformat	82
Abbildung A-14:	Beispiel zur Vergabe von Versionsnummern	82
Abbildung B-1:	Verbindungen zu ausländischen Regelzonen.....	83
Abbildung D-1:	Sequenzieller Prozessablauf des Datenaustausches bei einer Tagesauktion	92
Abbildung E-1:	ESS Schedule Message: „Message Header“	95
Abbildung E-2:	ESS Schedule Message: „TimeSeries Header“	96
Abbildung E-3:	ESS Schedule Message: „Period Level“	96
Abbildung E-4:	ESS Schedule Message: „Interval Level“	96

Vorwort zur Version 4.6 der Prozessbeschreibung Fahrplananmeldung in Deutschland

Die Version 4.6 der Prozessbeschreibung zur Fahrplananmeldung hat eine umfangreiche redaktionelle Überarbeitung erhalten, mit dem Ziel die Prozessbeschreibung verständlicher und lesbarer zu machen, ohne den eigentlichen Prozess zu ändern.

Auslöser dieser Überarbeitung ist die Einführung der AS4 Kommunikation.

Für die Einführung der AS4 Kommunikation haben wir in der Anlage 3 der neuen Version des Bilanzkreisvertrages den Begriff „Zeitreihe“ explizit definiert und im Text der Anlage 3 umgesetzt.

Dies wurde in dieser Version der Prozessbeschreibung fortgesetzt.

- **Fahrplan & Zeitreihe**
In der Version 4.5 der Prozessbeschreibung wird der Begriff „Fahrplan“ auch als Synonym für eine Zeitreihe innerhalb eines Fahrplans genutzt. Die Bedeutung des Begriffs war nur aus dem Kontext erkennbar. Das wurde konsequent angepasst.
- **„Bilanzkreis“ und „Bilanzkreisverantwortlicher“**
Das gleiche gilt für das Begriffspaar „Bilanzkreis“ und „Bilanzkreisverantwortlicher“. Auch hier wird der Begriff „Bilanzkreis“ auch als Synonym für den „Bilanzkreisverantwortlichen“ verwendet. Die Bedeutung des Begriffs war nur aus dem Kontext erkennbar. Das wurde ebenfalls konsequent geändert.

1 Einführung

Nach erfolgreicher Einführung des Fahrplanformats „ESS“ (ENTSO-E Scheduling System) [4] für den operativen Gebrauch im Jahre 2003, haben sich durch wachsende Anforderungen verschiedene Änderungen und Neuerungen ergeben.

Innerhalb Deutschlands wird das „ein“-Bilanzkreis-Modell zur Übermittlung der Fahrpläne beim ÜNB verwendet, um die Fahrplanabstimmung zwischen den ÜNB einfach und übersichtlich zu gestalten. An Auslandsgrenzen kann abweichend dazu das 1:N- oder N:M-Nominierungsmodell zur Anwendung kommen (siehe Anlage C).

2 Beteiligte Rollen, Gebiete, Objekte und Begriffsbestimmungen

2.1 Rollen, Gebiete und Objekte

Die Rollen, Gebiete und Objekte basieren auf den Definitionen der BDEW-Anwendungshilfe „Rollenmodell für die Marktkommunikation im deutschen Energiemarkt“ (siehe [4]).

Prozessbeteiligte: BKV, ÜNB

Objekte: Bilanzkreis

Gebiete: Regelzone

2.2 Begriffsbestimmungen und Abkürzungsverzeichnis

Begriff	Beschreibung
Anmeldung / Nominierung	Eine Fahrplananmeldung / Fahrplannominierung ist der Versand eines Fahrplans an den ÜNB.
Bilanzkreisverantwortlicher (BKV)	Bilanzkreisverantwortlicher bzw. englisch „Balance Responsible Party“ (BRP), entsprechend dem entso-e Harmonized Electricity Market Role Model [HRM] (siehe [5]). Einem Bilanzkreisverantwortlichem sind ein oder mehrere Bilanzkreise zugeordnet. Der BKV meldet Fahrpläne für die ihm zugeordneten Bilanzkreise an.
Bilanzkreis (BK)	Ein Bilanzkreis ist einem Bilanzkreisverantwortlichem zugeordnet. Im Rahmen des Fahrplanprozesses wird ein Bilanzkreis über einen EIC identifiziert.
Fahrplan	Ein Fahrplan enthält alle Transaktions- und Prognosezeitreihen eines BK für einen Kalendertag.
Zeitreihe	Die Zeitreihe ist entweder eine Transaktionszeitreihe mit der Angabe wieviel elektrische Leistung an einem Kalendertag in jeder Zeiteinheit ($\frac{1}{4}$ -h) zwischen zwei Bilanzkreisen ausgetauscht wird, oder eine Prognosezeitreihe mit der Angabe wieviel elektrische Leistung an einem Kalendertag in jeder Zeiteinheit ($\frac{1}{4}$ -h) aus dem Bilanzkreis zugeordneten Einspeise- oder Entnahmestellen eingespeist oder entnommen wird.
Akzeptierte Zeitreihe	Eine Zeitreihe erhält den Status „Akzeptiert“ (accepted), wenn sie in einem Fahrplan enthalten war, die mit einem Acknowledgement (ACK) mit dem Reason Code „A01“ (Message fully accepted) bestätigt wurde. Sie wird vom ÜNB für die weiteren Prozesse verwendet.

Begriff	Beschreibung
Gegenbestätigte Zeitreihe	Eine Zeitreihe gilt als gegenbestätigt, wenn diese von einem korrespondierenden BK oder ÜNB bestätigt wurde und vom ÜNB in einem Confirmation Report an den BKV übermittelt wurde. Innerhalb des Confirmation Reports kann diese Zeitreihe entweder - als „Confirmed Time Series“ (TS) in unveränderter, - als „Imposed TS“ als eingestellte Zeitreihe - oder als „Modified TS“ in modifizierter Form übermittelt werden. Gegenbestätigte Zeitreihen sind für den ÜNB abrechnungsrelevant - regelzonenüberschreitende, gegenbestätigte Zeitreihen führen zusätzlich auch zu einem Energieaustausch mit anderen Regelzonen.
CAS (Control Area Schedule)	Eine CAS-Nachricht wird zwischen zwei ÜNB zum Abgleich des regelzonenüberschreitenden Zeitreihenausgetauscht.
GCT (Gate closure time)	Bis zu diesem Zeitpunkt dürfen pro Prozessphase Fahrplanänderungen vom BKV gesendet werden. Die GCT ist der Zeitpunkt, zu dem ein Fahrplan mit regelzonenüberschreitenden Fahrplanänderungen spätestens bei den betreffenden ÜNB eingegangen sein muss. Sie ergibt sich aus der Vorlaufzeit für den Zeitbereich, dessen Wert geändert werden soll (in Bezug auf die aktuell beim ÜNB vorliegende und mit ACK akzeptierte Fahrplananmeldung). Abweichende Vorlaufzeiten, die sich aufgrund ausländischer Regelwerke ergeben, sind in Anlage C aufgeführt.
COT (Cut off time)	Im Falle von Differenzen nach der GCT (Gate Closure Time) kann der BKV die Fahrplananmeldung bis zur COT korrigieren.
Datenprüfung	Datenprüfungen beinhalten Prüfungen, die für die Daten korrespondierender Bilanzkreise benötigt werden.
Eingangsprüfung	Eingangsprüfungen umfassen alle Prüfungen, für die keine Daten anderer Bilanzkreise oder andere Datentypen benötigt werden.
In Area	Regelzonenüberschreitende Zeitreihe: Regelzone, in die Energie geliefert werden soll. Regelzoneninterne Zeitreihe: Hier ist die Regelzone einzutragen, für die diese Zeitreihe abgegeben wurde. Die Angaben in den Feldern "Out Area" und "In Area" müssen identisch sein.
In Party	Bilanzkreis, an den die Energie geliefert werden soll.

Begriff	Beschreibung																																																																	
Intraday-Änderung	Als Intraday-Änderung werden alle Fahrplanänderungen bezeichnet, die nach dem Anmeldeschluss des Vortages (GCT DayAhead) bei dem jeweiligen ÜNB eintreffen und nicht unter die nachträgliche Fahrplananmeldung fallen. Für die im Bilanzkreisvertrag genannten Vorlaufzeiten und alle weiteren Prüfungen die darauf basieren, gilt der Eingangszeitpunkt (Eingangszeitstempel) des Fahrplans im Fahrplansystem des jeweiligen ÜNB - nicht der Absende- bzw. Erzeugungszeitpunkt dieses Fahrplans beim BKV. Zu den Vorlaufzeiten siehe im Bilanzkreisvertrag [1] in der Anlage 3, Absatz 1.3, 1.4 und 1.5																																																																	
Korrekturzyklus	Der Abstimmprozess zwischen zwei Regelzonen beginnt mit der GCT und endet mit der COT. Der Zeitbereich zwischen diesen Zeitpunkten wird auch als Korrekturzyklus bezeichnet. Wenn z.B. nach der GCT für den DayAhead Prozess Unstimmigkeiten, insbesondere bei regelzonenüberschreitenden Zeitreihen festgestellt werden, kann der ÜNB die betreffenden Bilanzkreisverantwortlichen (BKV) dazu auffordern, ihren Fahrplan zu korrigieren und vor der COT zu übermitteln.																																																																	
Message Version	Version des abgegebenen Fahrplans. Die Versionsnummer beginnt für jeden Fahrplantag mit 1 und wird bei jeder Änderung, getrennt nach Zeitreihen (TimeSeries), hoch gezählt. (siehe dazu auch Anlage A.5.3)																																																																	
Minimumregel	Wird nach dem Verstreichen der letztmöglichen Abgabefrist (COT) für eine Zeitreihe eine Differenz zu der korrespondierenden Zeitreihe festgestellt, so wird für jede Viertelstunde das Minimum aus beiden Zeitreihen für die weitere Verarbeitung zu Grunde gelegt. Siehe dazu auch das folgende Beispiel: <table><tr><td></td><td colspan="2">FPL Anmeldung</td><td></td><td>Minimumregel</td></tr><tr><td>aus RZ</td><td>A</td><td>A</td><td></td><td>A</td></tr><tr><td>an RZ</td><td>B</td><td>B</td><td></td><td>B</td></tr><tr><td>von BK</td><td>BK1</td><td>BK1</td><td></td><td>BK1</td></tr><tr><td>nach BK</td><td>BK2</td><td>BK2</td><td></td><td>BK2</td></tr><tr><td>Anmelder</td><td>BK1</td><td>BK2</td><td></td><td>--</td></tr><tr><td>ÜNB</td><td>A</td><td>B</td><td>⇒</td><td></td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>1</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>1</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>2</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td></td><td>0</td><td>5</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>5</td><td>6</td><td></td><td>5</td></tr><tr><td></td><td>9</td><td>8</td><td></td><td>8</td></tr></table>		FPL Anmeldung			Minimumregel	aus RZ	A	A		A	an RZ	B	B		B	von BK	BK1	BK1		BK1	nach BK	BK2	BK2		BK2	Anmelder	BK1	BK2		--	ÜNB	A	B	⇒			1	1		1		1	1		1		2	2		2		0	5		0		5	6		5		9	8		8
	FPL Anmeldung			Minimumregel																																																														
aus RZ	A	A		A																																																														
an RZ	B	B		B																																																														
von BK	BK1	BK1		BK1																																																														
nach BK	BK2	BK2		BK2																																																														
Anmelder	BK1	BK2		--																																																														
ÜNB	A	B	⇒																																																															
	1	1		1																																																														
	1	1		1																																																														
	2	2		2																																																														
	0	5		0																																																														
	5	6		5																																																														
	9	8		8																																																														

Begriff	Beschreibung
Out Area	Regelzonenüberschreitende Zeitreihe: Regelzone, aus der die Energie bezogen werden soll. Regelzoneninterne Zeitreihe: Hier ist die Regelzone einzutragen, für die diese Zeitreihe abgegeben wurde. Die Angaben in den Feldern "Out Area" und "In Area" müssen identisch sein.
Out Party	Bilanzkreis, von dem die Energie bezogen werden soll.
Receiver Identification	Identifikator des Empfängers
Schedule Time Interval	Anfangs- und End-Zeitpunkt des Fahrplans im UTC-Format
Sender Identification	Identifikator des Absenders der Nachricht. Im Fahrplan wird an dieser Stelle die ID des Bilanzkreises (EIC) eingetragen.
TS-ID (TimeSeries Identification)	Eindeutige Bezeichnung einer Zeitreihe innerhalb eines Fahrplans. Sie darf sich innerhalb eines Fahrplans nicht wiederholen. Die TS-ID darf maximal 35 Zeichen umfassen [A-Z, a-z, 0-9]
UTC (Universal Time Coordinated)	Koordinierte Weltzeit Die Zeitangaben aller Länder beziehen sich auf diese Zeit. Entspricht der GMT (Greenwich Mean Time). Die UTC läuft kontinuierlich und kennt keinen Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit. In Deutschland gilt die MEZ (Mittleuropäische Zeit) bzw. die MESZ (Mittleuropäische Sommerzeit). Die MESZ liegt zwei Stunden nach UTC (UTC + 2h). Die MEZ liegt eine Stunde nach UTC (UTC + 1h). [Quelle: BET Fachwörterbuch, https://www.bet.de/lexikon/utc/]
UTC-Zeitformat	Siehe Norm: ISO 8601; für das ESS gelten die in [7] und [9] beschriebenen Formate.
1BK-Nominierung	Ein BKV kann über eine Regelzongrenze nur mit seinem eigenen, dem gleichen, Bilanzkreis Geschäfte tätigen. Auf beiden Seiten einer Regelzongrenze muss der gleiche BK verwendet werden. (siehe Abbildung 2-1:) Beispiel: innerhalb Deutschlands




Abbildung 2-1: Darstellung „ein“-Bilanzkreis-Modell

Begriff	Beschreibung
N:M-Nominierung	Ein BKV kann über eine Regelzonengrenze über einen seiner Bilanzkreise zu verschiedenen Bilanzkreisen (die ggf. anderen BKV zugeordnet sind) Geschäfte tätigen. Die BKV müssen dazu in den jeweiligen Regelzonen Fahrpläne, mit den entsprechenden Zeitreihen, für diese Bilanzkreise anmelden. (siehe Abbildung 2-2:) Beispiel: Grenze DE / CZ und DE / PL <pre> graph LR subgraph ÜNB_1 [ÜNB 1] BK_X[BK X] BK_Y[BK Y] BK_Z[BK Z] end subgraph ÜNB_2 [ÜNB 2] BK_U[BK U] BK_V[BK V] BK_W[BK W] end BK_X --> BK_U BK_Y --> BK_V BK_Z --> BK_W </pre> Abbildung 2-2: Darstellung N:M Nominierung

3 Rahmenbedingungen und Grundlagen

In Deutschland kann es beliebig viele Bilanzkreisverantwortliche (BKV) geben, die mit einem oder mehreren Bilanzkreisen Geschäfte tätigen können (siehe Abbildung 3-1).

Die dabei entstehenden Geschäfte können in zwei Arten, regelzonenintern und regelzonenüberschreitend, unterschieden werden.

Beide Arten werden zusätzlich noch in Untergruppen aufgeteilt (siehe Tabelle 3-1).




Abbildung 3-1: Geschäftsarten

Alle diese Geschäfte werden über Zeitreihen in einem Fahrplan bei den ÜNB angemeldet.

Dabei ist in den Fahrplänen nur jeweils der Saldo der Geschäfte zwischen den Bilanzkreisen anzugeben.

A)	Extern
(1)	Regelzonenüberschreitende Geschäfte innerhalb Deutschlands und Staatsgrenzen überschreitende Geschäfte
B)	Intern
(2)	Geschäfte zwischen Bilanzkreisen innerhalb einer Regelzone
(3)	Prognosezeitreihe Erzeugung Forecast-Production (FC-PROD)
(4)	Prognosezeitreihe Verbrauch Forecast-Consumption (FC-CONS)
(5)	Prognosezeitreihen für Redispatchmaßnahmen (FC-RD)

Tabelle 3-1: Geschäftsarten

Im Rahmen des Fahrplandatenaustausches müssen die Rollen gemäß des entso-e Harmonized Electricity Market Role Model (HRM) genutzt werden (siehe [5]).

Dabei hat jeder Bilanzkreisverantwortliche (BKV) die gleiche Rolle „Balance Responsible Party“ zu nutzen.

Im Rahmen des Fahrplanmanagements muss der BKV alle seine Zeitreihen für einen Erfüllungstag, in einem Fahrplan zusammengefasst, an den ÜNB senden. Der Fahrplan muss zudem eine ausgeglichene Viertelstundenleistungsbilanz aufweisen. Ausnahmen sind im Intraday Prozess möglich. Siehe dazu im Bilanzkreisvertrag [1] Anlage 3 Absatz 1.4.

Eine Unterscheidung nach den ggf. unterschiedlichen Rollen, aus denen die Zeitreihen resultieren, findet nicht statt.

3.1 Regelzonenüberschreitende Geschäfte

Bei regelzonenüberschreitenden Geschäften sind die Bilanzkreise in den beiden Regelzonen derart zu benennen, dass diese vom ÜNB der Ziel- bzw. Herkunfts-Regelzone eindeutig identifiziert und der Fahrplan eindeutig den Bilanzkreisen zugeordnet werden kann.

Es muss in diesem Fall für beide ÜNB gewährleistet sein, dass die betroffenen Geschäfte zu jeder Regelzone abstimmbar und nachvollziehbar vorliegen.

In der Abbildung 3-2 ist ein Ausschnitt aus einer regelzonenüberschreitenden Fahrplananmeldung innerhalb Deutschlands - des Bilanzkreises A aus der Regelzone ÜNB 1 zu dem Bilanzkreis A in der Regelzone ÜNB 4 - dargestellt.

In Anlage B und Anlage C befindet sich eine Übersicht über die Verbindungen der vier deutschen ÜNB zu den ausländischen ÜNB.




Abbildung 3-2: Regelzonen- oder Staatsgrenzen-überschreitende Energiegeschäfte

3.1.1 Ein-Bilanzkreis-Modell

Das Ein-Bilanzkreis-Modell erlaubt einem BKV Nominierungen zwischen dem gleichen Bilanzkreis in beiden Regelzonen (siehe Abbildung 3-3).

Im Fehlerfall ist damit eine schnelle Klärung möglich, da es nur einen Verantwortlichen gibt, der die erforderlichen Fahrpläne mit den entsprechenden Zeitreihen anmeldet.

Das Verfahren findet bspw. Anwendung zwischen allen deutschen Regelzonen.




Abbildung 3-3: Regelzonenüberschreitende Fahrplananmeldungen im Falle des Ein-Bilanzkreis-Modells

3.1.2 N:M Nominierungsverfahren

An bestimmten Auslandsgrenzen (siehe Anlage C) ist es möglich, regelzonenüberschreitend zwischen zwei unterschiedlich benannten Bilanzkreisen zu nominieren.

In der Abbildung 3-4 ist ein Ausschnitt aus einer regelzonenüberschreitenden N:M-Fahrplananmeldung der Bilanzkreise A und B aus der Regelzone ÜNB 1 mit dem Bilanzkreisen A, B und C in der Regelzone ÜNB 5 dargestellt.

Das N:M-Nominierungsverfahren erlaubt es einem Bilanzkreisverantwortlichen, von einem seiner Bilanzkreise einen Fahrplan direkt zu einem anderen Bilanzkreis in einer anderen Regelzone anzumelden. Der Bilanzkreis in der anderen Regelzone kann dabei auch einem anderen Bilanzkreisverantwortlichen zugeordnet sein.

Sollte ein BKV auf beiden Seiten einer Regelzongrenze einen Bilanzkreis besitzen, ist es ihm weiterhin möglich, regelzonenüberschreitende Geschäfte über seinen eigenen Bilanzkreis durchzuführen und die Energie im Anschluss daran innerhalb der Empfängerregelzone zu verteilen.

Im Rahmen des N:M-Nominierungsverfahrens sind verschiedene Kombinationen im Kopf einer regelzonenüberschreitenden Fahrplananmeldung möglich.

Für diese Kombinationen gelten die folgenden Regeln:

- Der Sender muss eine gültige Netzzugangsberechtigung (z.B.: Bilanzkreisvertrag) in der Empfänger-Regelzone haben.
- Wenn die „In Area“ dem EIC der Control Area des Empfangenen ÜNB entspricht, muss in das Feld „In Party“ der EIC des absendenden Bilanzkreises eingetragen werden.
- Wenn die „Out Area“ dem EIC der Control Area des Empfangenen ÜNB entspricht, muss in das Feld „Out Party“ der EIC des absendenden Bilanzkreises eingetragen werden.
- Die Kopfinformationen einer Zeitreihe dürfen nur einmal im Fahrplan vorhanden sein.
- Zudem ist es zulässig, dass die „Out Party“ mit der „In Party“ identisch ist (entspricht „ein“-Bilanzkreis-Modell)
- Eingangsprüfungen auf Saldierungen, sowie die Versionsprüfung bleiben unverändert.

Siehe dazu auch das folgende Beispiel:





Abbildung 3-4: Regelzonenüberschreitende Fahrplananmeldungen bei einer N:M-Nominierung

Beispiel 3-1: Fahrplananmeldungen bei einer N:M Nominierung

Es werden die Fahrplananmeldungen für den Bilanzkreis A beim ÜNB 1 und die Fahrplananmeldungen für die Bilanzkreise A, B und C beim ÜNB 5 betrachtet.

Siehe die roten Pfeile in der nebenstehenden Abbildung.



Anmeldung des / der BKV
für die Bilanzkreise A, B und C
beim ÜNB 5

Schedule Document

Schedule Message

Sender ID:	Bilanzkreis A
Receiver ID:	X-ÜNB 5

Schedule Time Series

Business Type	A06 oder A03
Out Area:	Y-ÜNB 1
In Area:	Y-ÜNB 5
Out Party:	Bilanzkreis A
In Party:	Bilanzkreis A

Schedule Document

Schedule Message

Sender ID:	Bilanzkreis C
Receiver ID:	X-ÜNB 5

Schedule Time Series

Business Type	A06 oder A03
Out Area:	Y-ÜNB 1
In Area:	Y-ÜNB 5
Out Party:	Bilanzkreis A
In Party:	Bilanzkreis C

Schedule Document

Schedule Message

Sender ID:	Bilanzkreis B
Receiver ID:	X-ÜNB 5

Schedule Time Series

Business Type	A06 oder A03
Out Area:	Y-ÜNB 1
In Area:	Y-ÜNB 5
Out Party:	Bilanzkreis A
In Party:	Bilanzkreis B

Anmeldung des BKV
für den Bilanzkreis A
beim ÜNB 1

Schedule Document

Schedule Message

Sender ID:	Bilanzkreis A
Receiver ID:	X-ÜNB 1

Schedule Time Series

Business Type	A06 oder A03
Out Area:	Y-ÜNB 1
In Area:	Y-ÜNB 5
Out Party:	Bilanzkreis A
In Party:	Bilanzkreis A

Schedule Time Series

Business Type	A06 oder A03
Out Area:	Y-ÜNB 1
In Area:	Y-ÜNB 5
Out Party:	Bilanzkreis A
In Party:	Bilanzkreis B

Schedule Time Series

Business Type	A06 oder A03
Out Area:	Y-ÜNB 1
In Area:	Y-ÜNB 5
Out Party:	Bilanzkreis A
In Party:	Bilanzkreis C

3.1.3 Abstimmprozess

Für den Abstimmprozess zwischen zwei ÜNB werden die einzelnen Zeitreihen der Bilanzkreise aus den CAS-Meldungen des Nachbar-ÜNB herangezogen.

Beim Abstimmprozess werden die Zeitreihen verglichen, welche die gleichen Kopfinformationen haben.

Die relevanten Kopfinformationen sind:

- Business Type (A03 bzw. A06)
- In Area
- Out Area
- In Party
- Out Party

Wird der Business Type A03 genutzt, sind zusätzlich die beiden folgenden Elemente anzugeben:

- Capacity Contract Type
- Capacity Agreement Identification

Die Abstimmregeln der einzelnen Zeitreihen bleiben hierbei unverändert.

3.1.4 Gegenüberstellung der Business Type A03 und A06

Im ESS kann eine regelzonenüberschreitende Zeitreihe, in Abhängigkeit von den abgestimmten Regeln für die Grenze, mit zwei unterschiedlichen Business Types gekennzeichnet werden.

Die Angabe des Business Type verweist darauf, ob ein Capacity Contract Type und eine Capacity Agreement Identification angegeben werden muss, oder nicht. Diese beiden Werte werden in der Regel von einem Auktionsbüro für explizite Engpassauktionen vergeben.

Tabelle 3-2: Business Type

Business Type	Beschreibung
A03	External Trade explicit Capacity: Regelzonenüberschreitende Zeitreihe unter Verwendung von Zertifikaten, d.h. mit einem Capacity Contract Type (CCT) und einer Capacity Agreement Identification (CAI) Im Rahmen der Eingangsprüfungen (siehe Kapitel 4.2.3.1) wird geprüft, ob eine CAI und CCT angegeben wurde. Wenn nicht, wird die entsprechende Fahrplananmeldung als fehlerhaft zurückgewiesen.
A06	External trade without explicit capacity Regelzonenüberschreitende Zeitreihe ohne Verwendung von Zertifikaten (ohne Capacity Contract Type und Capacity Agreement Identification) Capacity Contract Type und Capacity Agreement Identification dürfen in diesem Fall auch nicht angegeben werden.

3.2 Regelzoneninterne Geschäfte

3.2.1 Geschäfte zwischen zwei Bilanzkreisen innerhalb einer Regelzone

Innerhalb einer Regelzone sind Geschäfte zwischen allen in der jeweiligen Regelzone zugelassenen Bilanzkreisen, möglich.

Die Anmeldung der Zeitreihen muss immer durch beide beteiligte Bilanzkreisverantwortliche für deren Bilanzkreise erfolgen.

In der Abbildung 3-5 ist ein Ausschnitt aus der Zeitreihe des BK A dargestellt.

Für den BK B muss ein entsprechender Fahrplan versendet werden, der eine korrespondierende Zeitreihe mit identischen Werten enthält.




Abbildung 3-5: Geschäfte zwischen Bilanzkreisen innerhalb einer Regelzone

3.2.2 Prognosezeitreihen für Erzeugung und Verbrauch von Energie innerhalb eines Bilanzkreises und Redispatchmaßnahmen

Laut dem Bilanzkreisvertrag [1] sind die Bilanzkreisverantwortlichen verpflichtet, ein vollständiges Fahrplanportfolio anzumelden.

Sofern dem Bilanzkreis physische Einspeisungen oder Entnahmen zugeordnet sind, muss der BKV ergänzend den Fahrplan mit den nachfolgenden Prognosezeitreihen, die nicht miteinander saldiert werden dürfen, vornehmen.

Sind einem Bilanzkreis Erzeugung und Verbrauch zugeordnet und nimmt dieser Bilanzkreis nicht selbst am Fahrplandatenaustausch teil, so kann die Fahrplanbewirtschaftung über einen vom BKV benannten anderen Bilanzkreis erfolgen.

Für Prognosezeitreihen gilt:

Prognosezeitreihen für Erzeugung und Verbrauch können nur für Bilanzkreise angemeldet werden, für die in Anlage 1.1 des Bilanzkreisvertrags [1] eine Deklaration für FC-PROD bzw. FC-CONS erfolgt ist.

Für Redispatchzeitreihen gilt:

Sofern ein Netzbetreiber Energie zum Ausgleich einer Redispatchmaßnahme nach dem Prognosemodell beschafft hat, muss diese Beschaffung der Prognose über die zu erwartende Ausgleichsarbeit entsprechen und als Redispatchzeitreihe angemeldet werden. Redispatchzeitreihen können nur für Bilanzkreise angemeldet werden, für die eine Deklaration im Formblatt für die Mitteilung eines Redispatch-Bilanzkreises [2] beim ÜNB vorliegt.

Durch die zu übermittelnden Verbrauchs-, Erzeugungs- und Redispatchzeitreihen sowie die abrechnungsrelevanten Zeitreihen wird der ÜNB in die Lage versetzt, eine Prüfung hinsichtlich der Ausbilanzierung (Fahrplansaldo) des angemeldeten Portfolios des Bilanzkreises vorzunehmen.¹

Bei einer nachträglichen Meldung der Prognosezeitreihen muss die in der Lieferviertelstunde konkret zur Einspeisung oder zum Verbrauch erwartete Energiemenge vor Erfüllung angegeben werden.

3.2.2.1 Erzeugungszeitreihe

Hierfür ist der Business Type „A01“ zu nutzen (siehe Abbildung 3-6).

Als „Out Party“ ist die Bezeichnung 11XFC-PROD-----E einzutragen.

Als „In Party“ ist der EIC des eigenen Bilanzkreises einzutragen.
Dieses Feld darf nicht leer gelassen werden.




Abbildung 3-6: Erzeugungszeitreihe innerhalb einer Regelzone (Production)

3.2.2.2 Verbrauchszeitreihe

Hierfür ist der Business Type „A04“ zu nutzen (siehe Abbildung 3-7).

Als „In Party“ ist die Bezeichnung 11XFC-CONS-----0 einzutragen.

Als „Out Party“ ist der EIC des eigenen Bilanzkreises einzutragen.
Dieses Feld darf nicht leer gelassen werden.




Abbildung 3-7: Verbrauchszeitreihe innerhalb einer Regelzone (Consumption)

¹ Das Fahrplansaldo wird pro Bilanzkreis geprüft, nicht über mehrere Bilanzkreise hinweg.
Im Prognosemodell bestimmt der Netzbetreiber (NB) die geplante Menge für die Abregelung.
Die exakt abgeregelte Menge wird im Nachgang außerhalb der Fahrplanprozesse bestimmt (Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe).
Mit der Nominierung einer Prognosezeitreihe für Redispatchmaßnahmen wird die geplante Absenkung vom NB an den ÜNB gemeldet, um den BK des NB auszugleichen.


3.2.2.3 Redispatchzeiteihen

Hierfür ist der Business Type „A85“ zu nutzen. (siehe Abbildung 3-8).

Als „In Party“ bzw. „Out Party“ ist die Bezeichnung 11YD-1111-0001-7 einzutragen.

Korrespondierend ist als „Out Party“ bzw. „In Party“ der EIC des eigenen Bilanzkreises einzutragen.

Dieses Feld darf nicht leer gelassen werden.



Es sind positive und negative Zeitreihen für Redispatchmaßnahmen möglich.

Abbildung 3-8: Redispatchzeitreihe innerhalb einer Regelzone

- Gibt es an einem Fahrplantag nur eine Bezugs- oder Lieferzeitreihe so kann diese einzeln angemeldet werden.
Es ist nicht notwendig die Gegenrichtung als Nullzeitreihe mit anzumelden.
- Falls für einen Bilanzkreis beide Fälle am gleichen Fahrplantag auftreten, so sind zwei getrennte Redispatchzeitreihen zu nominieren.

3.3 Matchingregeln

1. Für Fahrplananmeldungen innerhalb Deutschlands gelten die in diesem Kapitel aufgeführten Matchingregeln.
2. Für Fahrplananmeldungen mit dem Ausland gelten die in Anlage C aufgeführten Bedingungen.

3.3.1 Sonderregelungen

Bei Unstimmigkeiten mit Sonderbilanzkreisen gilt grundsätzlich, dass die Werte der Zeitreihen dieser Sonderbilanzkreise übernommen werden.

Die im Bilanzkreisvertrag genannten Sonderregeln gelten für alle unten aufgeführten Prozesse.

3.3.2 DayAhead Prozess

Nach Ablauf der DayAhead GCT gleichen die ÜNB die Zeitreihen zwischen den deutschen Regelzonen ab.

Die BKV werden im Anschluss über Fehler unterrichtet und müssen bis 15:30 Uhr (der Day Ahead COT) eine korrigierte Fahrplananmeldung vornehmen (siehe auch [1] Anlage 3 Absatz 1.3).

Bei engpassbehafteten Regelzonengrenzen ist ein Abgleich der Zeitreihen gegen ein Kapazitätsrecht zur GCT möglich.

Wird nach dem [Korrekturzyklus](#) festgestellt, dass Bilanzkreisverantwortliche unterschiedliche Werte für ihre Zeitreihen angemeldet haben, so werden diese durch den ÜNB entsprechend angepasst.

- Es wird dazu die [Minimumregel](#) angewendet.
- Liegt für eine Zeitreihe keine korrespondierende Zeitreihe vor, so wird die fehlende Zeitreihe bei der Anwendung der Minimumregel als Nullzeitreihe interpretiert. Damit wird die betreffende Zeitreihe für beide Bilanzkreise auf Null gesetzt.
- Ausnahme: Sonderregeln nach Kapitel 3.3.1

Nach Abschluss des Korrekturzyklus versendet der ÜNB an jeden BKV, der einen Fahrplan für den Erfüllungstag angemeldet hat, einen „DayAhead Confirmation Report“ mit Message Type A09 [Finalised Schedules].

3.3.2.1 Fahrplanablehnung auf Grund einer Überschreitung von Deklarationswerten

Laut dem Bilanzkreisvertrag [1] sind die ÜNB berechtigt „Fahrpläne abzulehnen, welche das Doppelte der in Anlage 1.1 [des BK-Vertrages] deklarierten Maximalwerte in mehreren Stunden überschreiten und in diesem Zeitraum im Rahmen der Fahrplananmeldungen zu erheblichen Unausgeglichheiten des betreffenden Bilanzkreises führen“. Siehe [1] Anlage 3; Ziffer 1.3; Abs. 3.

Bei einer Fahrplanablehnung auf Grund einer Überschreitung von Deklarationswerten wird der ÜNB den BKV auf die Überschreitung hinweisen und ihm die Möglichkeit einzuräumen, innerhalb einer angemessenen Frist von 1 Stunde einen korrigierten Fahrplan anzumelden.

Im Fahrplanprozess wird diese Forderung wie folgt abgebildet:

Werden beim Eingang des Fahrplans entsprechende Überschreitungen festgestellt, so wird der Fahrplan abgelehnt.

Der BKV erhält einen ablehnenden ACK mit folgenden Reason Codes:

- A02 - Message fully rejected

- A59 - Not compliant with local market rules

Mit Hinweis auf die Fristsetzung im Reason Text:

„Im Rahmen der heutigen Fahrplananmeldung haben wir Fahrpläne für Ihren Bilanzkreis erhalten, welche die in Anlage 1.1 deklarierten Maximalwerte in mehreren Stunden überschreiten. Sie haben ab Zugang dieser Nachricht 1 Stunde Zeit, die Fahrplananmeldung zu korrigieren. Der Zeitpunkt 15:30 Uhr darf nicht überschritten werden.“

- A59 - Not compliant with local market rules

Mit dem Hinweis welcher Schwellwert überschritten wurde im Reason Text.

3.4 Intraday-Änderungen

Die Aussagen in diesem Kapitel beziehen sich ausschließlich auf regelzonenüberschreitende innerdeutsche Änderungen von Zeitreihen, sofern nicht anders beschrieben.

Die in Deutschland geltenden, sehr kurzen Zeiten für Intraday-Änderungen machen einen automatisierten Abgleichprozess zwischen den ÜNB erforderlich.

An den ausländischen Grenzen sind bilaterale Vereinbarungen umgesetzt, da die Gesetzesgrundlage und Marktregeln der beteiligten Länder differieren (siehe z. B. Anlage C).

3.4.1 Prinzip des automatischen Regelzonenabgleichs

Unmittelbar nach jedem Viertelstundenwechsel werden alle bis zum betreffenden Viertelstundenwechsel eingegangenen Intraday-Änderungen zwischen den deutschen ÜNB automatisch abgestimmt.

Unmittelbar nach der Abstimmung wird das Ergebnis der Abstimmung per Intermediate Confirmation-Report (CNF) und bei erkannten Unstimmigkeiten durch einen zusätzlichen Anomaly-Report (ANO) den betroffenen BKV automatisch mitgeteilt. Das betrifft nur Viertelstunden, für die die Intraday-COT noch nicht erreicht ist.

Sollte zur COT weiterhin eine Unstimmigkeit vorliegen, gilt die zuletzt abgestimmte Version der Zeitreihe. Dies gilt auch, wenn die korrespondierende Zeitreihe Nullwerte ausweist oder fehlt.

3.4.2 Intraday-Fahrplananmeldung

Besonderheiten bei ausländischen Grenzen mit Engpassmanagement sind in Anlage C aufgeführt.

Das Format der Fahrpläne für den Intraday Prozess unterscheidet sich nicht von denen des DayAhead Prozesses. Die eingehenden Fahrpläne müssen alle Zeitreihen des betreffenden Tages enthalten.

Die Intraday-Änderungen lassen sich in zwei verschiedene Prozessphasen mit jeweils unterschiedlichen Merkmalen aufteilen. Für diese existieren zusätzliche Randbedingungen. Das ist in den beiden folgenden Kapiteln beschrieben.

3.4.2.1 Fahrplananmeldung in der Prozessphase DayAhead-Matching

Zwischen der GCT der DayAhead Phase (D-1 14:30 Uhr) und dem Startzeitpunkt der Intraday Phase (D-1 16:00 Uhr) einlaufende und formal korrekte Fahrpläne mit Änderungen in Bezug auf Day Ahead Zeitreihen, werden bis zum Startzeitpunkt der Intraday Phase für den Folgetag durch den ÜNB entgegengenommen und formal geprüft. Weitere Prüfungen oder eine Abstimmung der Zeitreihen finden in dieser Phase nicht statt.

Enthält der Fahrplan formale Fehler, wird dem betroffenen BKV unverzüglich ein formaler negativer Acknowledgement-Report (ACK, mit dem Reason Code A02: „Message fully rejected“) zugesendet.

Ein formal korrekter Fahrplan wird mit Start des Intradayprozesses mit einem ACK bestätigt.

CNF und ANO, die der BKV während dieser DayAhead-Matching-Phase erhält bzw. per Status Request angefordert hat, basieren auf den letzten verarbeiteten Fahrplänen. Diese bilden die Grundlage für die DayAhead Abstimmung der ÜNB und wurden dem BKV mit einem ACK mit Reason Code A01 bestätigt.

Dabei ist zu beachten, dass DayAhead Nachmeldungen (zwischen GCT und COT) im Zusammenhang mit der Abstimmung vom ÜNB eingelesen und verarbeitet werden können. Dieser Schritt wird dem BKV durch den Versand eines ACK angezeigt.

3.4.2.2 Fahrplananmeldung in der Prozessphase Intraday

Mit dem Start der Intraday-Phase (D-1 16:00 Uhr) startet bei den ÜNB ein ¼-stündlich durchgeführter Abstimmungsprozess, bei dem der letzte bis dato vorliegende Fahrplan eines jeweiligen BKV zur Abstimmung übernommen wird.

In der Intraday-Phase ist eine neue Fahrplananmeldung jederzeit möglich. Es erfolgt durch die ÜNB eine formale Prüfung und Bestätigung per ACK.

Es ist zu beachten, dass in dem laufenden Abstimmungsprozess bei allen ÜNB der zum Zeitpunkt des Viertelstundenwechsels vorliegende Stand der Zeitreihen abgestimmt wird. Somit ist durch den BKV zu gewährleisten, dass zur GCT identische Zeitreihen bei beiden ÜNB für alle noch verbleibenden Viertelstunden vorliegen!

Das Ergebnis des Prozesses übermittelt der ÜNB dem BKV in einem CNF.

Empfehlung:

Im Intraday Prozess sollte nach Möglichkeit nur ein Fahrplan pro ¼ h gesendet werden, damit im Intraday-Matching Prozess die ÜNB über die gleiche Datenbasis verfügen. Somit sollte pro Bilanzkreis und pro Erfüllungstag innerhalb einer Viertelstunde nur eine Fahrplananmeldung durchgeführt werden und eine ausreichende Vorlaufzeit vor dem Viertelstundenwechsel vorgesehen werden (z.B. 5 Minuten).

3.4.2.2.1 Fehlertolerante Fahrplan-Annahme

Bei Fahrplananmeldungen mit regelzonenüberschreitenden innerdeutschen Zeitreihen, welche nach dem Verstreichen der GCT vom ÜNB empfangen werden, werden die Werte aus den Zeitreihen nur unter Berücksichtigung der nächstmöglichen GCT der jeweiligen Regelzonenübergänge übernommen.

Das Ergebnis dieser „Fehlertoleranten Annahme“ von Fahrplänen wird wie folgt zurückgemeldet.

Der ACK gibt die Rückmeldung mit folgenden Reason Codes:

- Message Level:
 - A01 - Message fully accepted
 - A03 - Message contains errors at the TimeSeries level
- TimeSeries Level:
 - A57 - Deadline limit exceeded /Gate not open
 - A21 - TimeSeries accepted with specific time interval errors

mit dem Reason Text:
„Zeitreihe hat die Vorlaufzeit für die betreffenden Zeitintervalle überschritten. Es wurden nur die Werte übernommen, für die die relevante Vorlaufzeit noch nicht abgelaufen ist. Siehe Interval Level. “
- Interval Level:
 - A42 - Quantity inconsistency

Sofern modifizierte Zeitreihen aus der „Fehlertoleranten Annahme“ enthalten sind, wird der Aufbau bzw. der Inhalt des CNF wie folgt sein:

- Message Level:
 - A07 - Schedule partially accepted
- TimeSeries Level:
 - A63 - TimeSeries modified
- Interval Level:
 - A43 - Quantity increased
 - oder
 - A44 - Quantity decreased

Beispiel:

*Externe Fahrplanänderung zwischen zwei deutschen Regelzonen für den laufenden Tag, erste Änderung in der Intraday-Fahrplananmeldung für die Viertelstunde 14:00 bis 14:15 Uhr, sowie Änderungen für weitere Viertelstunden des Tages.
→ GCT = 13:45 Uhr*

Sollte dieser Fahrplan nach 13:45 Uhr in dem Fahrplansystem (FPM) ankommen, so werden nur noch die Werteänderungen übernommen, die die jeweilige GCT zum Eingangszeitpunkt respektieren.

Z.B. Eingang des Fahrplans um 13:52 Uhr: Änderungen werden ab 14:15 Uhr zum Abgleich ins FPM übernommen.

Eingang des Fahrplans um 14:32 Uhr: Änderungen werden ab 15:00 Uhr zum Abgleich ins FPM übernommen.

3.4.2.2 Abstimmung: Confirmation-/Anomaly-Report

Nach jeder GCT zuzüglich einer Verarbeitungsdauer von ca. 1 Minute beginnt der Abstimmungsprozess der ÜNB. Dieser dauert maximal 5 Minuten. Sollte seit dem letzten Abstimmungsprozess mindestens eine geänderte regelzonenüberschreitende Zeitreihe eingegangen sein, so tauschen die beteiligten ÜNB automatisch eine Nachricht mit den regelzonenüberschreitenden Zeitreihen aus (CAS-Nachricht).

Diese Nachricht enthält sowohl die bis dato bestehenden (unveränderten) Zeitreihen als auch die neu empfangenen und geänderten Zeitreihen. Das Ergebnis des Abstimmungsprozesses wird den betroffenen BKV nach Beendigung des Abstimmungsprozesses in Form vollständiger CNF-/ANO-Reports übermittelt.

Bei Inkonsistenzen zwischen den geänderten Zeitreihen sind folgende Szenarien zu unterscheiden:

- **GCT ist noch nicht erreicht:**

Im Rahmen des Abstimmungsprozess werden die Differenzen erkannt.

Bei engpassbehafteten Grenzen werden die Zeitreihen entsprechend den Auktionsregeln zusätzlich gegen ein Engpassrecht validiert und ggf. modifiziert.

Im Rahmen des vollständigen CNF-/ANO-Reports erhält der BKV im ANO-Report die Mitteilung über die erkannten Unstimmigkeiten. Der BKV hat die Möglichkeit (in Abhängigkeit der Auktionsregeln), eine Korrektur der Änderung an einen oder beide ÜNB zu senden.

- **Gate Closure Time überschritten:**

Alle durch den BKV geänderten Werte der unstimmigen Zeitreihe werden mit den bisher gültigen Werten der bereits zuvor empfangenen und gegenbestätigten [Last Confirmed] Zeitreihenversion überschrieben (modifiziert).

Bei engpassbehafteten Grenzen gelten andere Matchingregeln. Hierbei werden die Zeitreihen entsprechend den Auktionsregeln zusätzlich gegen ein Engpassrecht validiert und ggf. modifiziert.

Der BKV erhält von den ÜNB einen vollständigen CNF-/ANO-Report.

Die modifizierte Zeitreihe ist Bestandteil des CNF-Reports und die modifizierten Werte sind als solche gekennzeichnet (siehe dazu auch Festlegungen zum Thema „Modified und Imposed TimeSeries“ in Kapitel 4.2.3.3.4).

Im ANO-Report sind ggf. weitere erkannte Inkonsistenzen aufgelistet, die andere Zeitreihen betreffen und deren Korrektur entsprechend den Marktregeln noch zu einem späteren Zeitpunkt möglich ist. Der aktuelle Abstimmungszyklus ist damit für den betreffenden BKV abgeschlossen.

Sofern der BKV eine Änderung der modifizierten Zeitreihen wünscht, für die die GCT noch nicht erreicht ist, muss er diese Änderung im Rahmen einer Fahrplananmeldung erneut bei beiden ÜNB anmelden.

Bei fehlerhafter Inter-ÜNB-Kommunikation erfolgt das Zusenden von vollständigen CNF-/ANO-Reports an den BKV nach dem Ablauf der 5-Minuten-Frist, auf Grundlage des bis dato erreichten Abstimmungsstandes. In diesem Zustand wird der ÜNB die Abstimmung durch manuelle Eingriffe weiterführen, wobei das dabei erzielte Ergebnis dem BKV ebenfalls durch das Zusenden vollständiger CNF-/ANO-Reports mitgeteilt wird.

3.4.2.3 Zulässige Häufigkeit der Fahrplanmeldung

Ein zu häufiger Versand von Fahrplananmeldungen kann aufgrund von Versionierungs- und Timingbedingungen zu ungewünschten Abstimmergebnissen zwischen den ÜNB führen mit der Konsequenz, dass dem Bilanzkreisverantwortlichen zusätzliche Regelergiekosten entstehen können.

Empfehlung:

Pro Bilanzkreis und pro Erfüllungstag sollte innerhalb einer Viertelstunde nur eine Fahrplananmeldung durchgeführt werden und eine ausreichende Vorlaufzeit vor dem Viertelstundenwechsel vorgesehen werden (z.B. 5 Minuten).

Zudem ist die Anzahl der übermittelbaren Fahrpläne durch die Versionierung begrenzt. Das ESS Datenmodell lässt bei der Message / TimeSeries-Version maximal 3 gültige Stellen zu. D.h. maximal 999 Versionen pro Fahrplantag.

3.5 Prozess der nachträglichen Fahrplananmeldung

Nachträgliche Fahrplanänderungen sind ausschließlich bei regelzoneninternen Zeitreihen bis zu den im Bilanzkreisvertrag genannten Fristen möglich.

Sollte eine Unstimmigkeit bei den Zeitreihen vorliegen, haben die beteiligten Bilanzkreisverantwortlichen bis zur Day After COT, diese zu korrigieren.

Sollte zur Day After COT weiterhin eine Unstimmigkeit vorliegen, gilt die zuletzt abgestimmte Version der Zeitreihen. Dies gilt auch, wenn die korrespondierende Zeitreihe Nullwerte ausweist.

Hiervon ausgenommen sind die Sonderregeln nach Kapitel 3.3.1.

3.5.1 Urgent Call

Der Urgent Call ist eine Möglichkeit für den ÜNB, um im Fall eines Betrugsverdachts kurzfristig abschließende Fahrpläne erhalten zu können, und damit eine Alternative zu einer generell verkürzten Day-After-Frist.

Im Falle eines Betrugsverdachts sind die ÜNB veranlasst, einen möglichen Schaden und Auswirkungen auf die Systemsicherheit so gering wie möglich zu halten. Ein Beitrag zur Schadensbegrenzung ist, die abschließenden Fahrpläne so früh wie möglich zu erhalten, um auf dieser Basis verschiedene Prüfungen durchzuführen

Wesentliche Eckpunkte des Urgent Calls:

- Die Aufforderung erfolgt am aktuellen Tag bis 16:00 Uhr.
Davon sind auch vorhergehende Tage betroffen, wenn für diese Tage die Frist für die nachträgliche Fahrplananmeldung noch nicht erreicht ist.
- Der Urgent Call kann gegenüber verdächtigen sowie unverdächtigen BKV ausgesprochen werden.
- Die abschließende Fahrplananmeldung muss spätestens am nächsten Kalendertag bis 10:00 Uhr erfolgen.
- Der am folgenden Kalendertag um 10:00 Uhr vorliegende Fahrplan ist abrechnungsrelevant.
- Später eintreffende Fahrpläne werden abgelehnt.
- Der BKV muss daher täglich bis 16:00 Uhr feststellen können, ob er von dem Ausruf eines Urgent Calls betroffen ist.
Anschließend muss der BKV den angepassten Fahrplan bis zum Folgetag 10:00 Uhr erstellen und versenden können, bzw. diesen Prozess veranlassen können.
- Die ÜNB sind berechtigt zweimal jährlich einen Test Urgent Call auszurufen.

Wird für einen BKV ein Urgent Call ausgerufen, so ist dieser verpflichtet, nach Erhalt der Urgent Call Aufforderung, bis zum nächsten Kalendertag 10:00 Uhr für alle seine Bilanzkreise Fahrpläne an den ÜNB zu senden.

Folgende Fälle können dabei auftreten:

- Der BKV hat seit der letzten Fahrplananmeldung Änderungen an seinen Zeitreihen vorgenommen:
In diesem Fall sendet er eine neue Version des Fahrplans mit den geänderten Werten.
- Der BKV hat seit der letzten Fahrplananmeldung keine Änderungen an seinen Zeitreihen vorgenommen:
In diesem Fall sendet er die zuletzt gesendete Version des Fahrplans noch einmal, oder eine neue Version mit unveränderten Zeitreihen.

Anmerkung:

Bei einem Urgent Call endet die Frist für die Day After Meldung (nachträgliche Fahrplananmeldung) am nächsten Kalendertag um 10:00 Uhr, für alle Bilanzkreise) des BKV.

Für den betreffenden Fahrplantag muss der BKV daher Fahrpläne für alle Bilanzkreise senden, für die bereits ein Fahrplan gesendet wurde, oder für die er im Rahmen seines Day After Prozesses noch Fahrpläne senden würde.

4 Der Datenaustauschprozess im deutschen Marktmodell

Der Datenaustauschprozess, wie er im Implementation Guide des ESS dargestellt wird (siehe [7] für das Datenformat ESS 2.3, bzw. [9] für ESS CIM), beschreibt die grundlegenden verbindlichen Prozesse, auf deren Grundlage der Datenaustausch für die Abwicklung des Energieaustausches in den einzelnen Ländern organisiert werden muss.

Der Implementation Guide des ESS lässt mehrere alternative Möglichkeiten zu, die einzelnen Prozessschritte durchzuführen. Zudem können die Marktmodelle in den Ländern teilweise die Abwicklung von Prozessschritten vorgeben.

Aus diesem Grund muss auch für das deutsche Marktmodell die im ESS beschriebene Prozessabbildung konkretisiert, präzisiert und im Detail definiert werden.

4.1 Übersicht: Fahrplanabwicklung Deutschland




Abbildung 4-1: Use-Case-Diagramm Fahrplanabwicklung Deutschland

Tabelle 4-1: Fristenübersicht

Use-Case	Beteiligte Rollen	Frist zum initialen Austausch
Übermittlung Fahrplan	BKV, ÜNB	Gemäß Anlage C
Übermittlung SRQ	BKV, ÜNB	--

4.2 Übermittlung eines Fahrplans




Abbildung 4-2: Use-Case-Diagramm Übermittlung eines Fahrplans

4.2.1 Use-Case: Übermittlung eines Fahrplans

Tabelle 4-2: Use-Case-Beschreibung: Übermittlung eines Fahrplans

Use-Case Name	Übermittlung Fahrplan
Prozessziel	Der BKV hat dem ÜNB den Fahrplan erfolgreich übermittelt. Der ÜNB hat dem BKV einen ACK gesendet. Der ÜNB hat ggf. den BKV über den aktuellen Stand seiner Anmeldung im Rahmen eines ANO und/oder CNF informiert.
Use-Case Beschreibung	Der BKV übermittelt dem ÜNB einen Fahrplan.
Rollen	• BKV • ÜNB
Vorbedingung	• Es liegt ein gültiger Bilanzkreisvertrag vor • Alle nötigen Stammdaten sind ausgetauscht
Nachbedingung im Erfolgsfall	Der angemeldete Fahrplan wird in den Folgeprozessen verwendet.
Nachbedingung im Fehlerfall	Der Fahrplan muss erneut übermittelt werden.
Fehlerfälle	- XML Struktur fehlerhaft - Der Fahrplan enthält formale Fehler - ...
Weitere Anforderungen	-

4.2.2 Sequenz-Diagramm: Übermittlung eines Fahrplans




Abbildung 4-3: Sequenz-Diagramm Übermittlung eines Fahrplans

Tabelle 4-3: Sequenz-Diagramm-Beschreibung Übermittlung eines Fahrplans

Nr.	Aktion	Frist	Hinweis / Bemerkung
1	Senden des Fahrplans	Gemäß Anlage C	
2	Senden des ACK	sofort	
3	Senden des ANO	sofort	Ein Versand erfolgt nicht in allen Fällen, siehe Aktivitäten Diagramm.
4	Senden des CNF	sofort	Ein Versand erfolgt nicht in allen Fällen, siehe Aktivitäten Diagramm.

Bezüglich der Abwicklung von Fahrplananmeldungen innerhalb Deutschlands für einen Tag D sind folgende grundsätzliche Phasen zu unterscheiden:

Tabelle 4-4: Prozessphasen im Fahrplanmanagement

<u>DayAhead:</u>	Vormonat bis D-1, 14:30 Uhr
<u>DayAhead-Matching:</u>	D-1, 14:30 Uhr, bis D-1, 15:30 Uhr: Die Besonderheiten werden im Kapitel 3.4.2.1 dargestellt.

Tabelle 4-4: Prozessphasen im Fahrplanmanagement

<u>Intraday:</u>	D-1, 16:00 Uhr, bis zur GCT des jeweiligen Lieferzeitpunktes: Startzeit für den automatisierten Intraday-Abstimmprozess ist in der Regel D-1, 16:00 Uhr. Dieser Startzeitpunkt kann in Ausnahmefällen von den ÜNB auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden.
<u>Nachträgliche Fahrplanänderung:</u>	von der jeweiligen Intraday COT bis zu den im Bilanzkreisvertrag genannten Fristen.

Daraus folgt, dass sich zwischen 16:00 Uhr und 24:00 Uhr sowohl der aktuelle, als auch der nachfolgende, Tag in der Phase Intraday befindet.

Die Abbildung 4-4 gibt dazu eine Übersicht.

Bezüglich der Abwicklung von Fahrplananmeldungen zum Ausland können davon abweichende Fristen existieren. Diese sind in Anlage C aufgeführt.




Abbildung 4-4: Begriffsdefinition der zeitlichen Fristen bei der Fahrplanabgabe

4.2.3 Aktivitäten-Diagramm: Übermittlung eines Fahrplans

4.2.3.1 Acknowledgement-Message und Eingangsprüfung




Abbildung 4-5: Aktivitäten-Diagramm Acknowledgement-Message und Eingangsprüfung

Mit dem Eingang einer Fahrplananmeldung (Schedule Message) bei einem ÜNB wird diese Nachricht verschiedenen Prüfungen unterzogen (siehe obige Abbildung).

In einem ersten Schritt wird geprüft, ob die eingesandte Nachricht dem erwarteten XML Schema entspricht.

Ist dies nicht der Fall, so wird die fehlerhafte Schedule-Message nicht weiterbearbeitet. Der BKV erhält keine Antwort.

Entspricht die Schedule-Message einem gültigen XML Schema, wird die Eingangsprüfung der Daten durchgeführt.

Als Ergebnis der Eingangsprüfungen wird ein ACK mit einer der folgenden Kennungen an den BKV zurückgesandt.

- **Eingangsprüfung fehlerfrei:**
Bei einem fehlerfreien Ergebnis wird der Reason Code „A01“ (Message fully accepted) zurückgegeben. Die Daten wurden in dieser Form dann in das jeweilige Datenbank-System übernommen (akzeptiert). Ggf. werden im Rahmen der Prüfungen erkannte Befunde und Inkonsistenzen beigefügt, die nicht zur Abweisung der Schedule-Message an sich führen.
- **Eingangsprüfung mit Fehlern:**
Sind bei der Eingangsprüfung hingegen signifikante Fehler aufgetreten, so wird die gesamte Nachricht mit dem Reason Code „A02“ (Message fully rejected) zurückgewiesen. Zudem wird im ACK eine Auflistung der erkannten Fehler beigefügt.

Die Acknowledgement-Message ist die Eingangsbestätigung des ÜNB auf eine eingegangene Schedule Message, d.h. erst nach Erhalt dieser Nachricht kann der BKV davon ausgehen, dass der Fahrplan beim ÜNB eingegangen ist.

Eine positive Acknowledgement-Message als Ergebnis der Eingangsprüfung enthält die Aussage,

- dass die Daten der übermittelten Schedule-Message in dieser Form formal korrekt waren und übernommen werden konnten,
- und eine Auflistung der ¼ h in denen der Fahrplan nicht ausgeglichen ist.
D.h. das Fahrplansaldo ungleich Null ist.

Die Antworten (ACK, ANO, CNF) werden immer nur an die in den Stammdaten hinterlegten Kommunikationsadressen versendet.

4.2.3.2 Verifizierung der Daten (Anomaly und Confirmation Report)




Abbildung 4-6: Aktivitäten-Diagramm Rückmeldungen nach der Datenverifizierung

Nach dem Durchlaufen des Empfangsprozesses (Datenempfang und Eingangsprüfung) erfolgt eine erste Datenprüfung der eingegangenen Daten des jeweiligen BKV.

D.h. nach Abschluss des Empfangsprozesses wird geprüft, ob z.B. bereits

- Zeitreihen anderer Bilanzkreise zu den angegebenen regelzoneninternen Geschäften (korrespondierende Daten),
- oder Rechtedokumente aus Auktionsprozessen vorliegen.

In diesem Fall wird die Übereinstimmung der Daten geprüft und entsprechend des Ergebnisses ein Confirmation Report und ggf. ein Anomaly Report zurückgegeben.

Liegen korrespondierende Zeitreihen vor, gehen die Rückmeldungen immer an beide BKV.

Die Ergebnisse werden dabei wie folgt verarbeitet:

- **Datenprüfung ohne Befund:**
Werden keine Unstimmigkeiten festgestellt, so wird die betreffende Zeitreihe im Confirmation Report zurückgegeben.
Liegen im DayAhead Prozess noch keine korrespondierenden Zeitreihen vor, so erhält der BKV einen Confirmation Report mit Message Header, mit den Verweisen auf die gesendete Schedule Message aber ohne Zeitreihen.
- **Datenprüfung mit Fehlern:**
Werden Unstimmigkeiten festgestellt, wird beiden betroffenen BKV, neben einem Confirmation Report, zusätzlich ein Anomaly-Report zugesandt. Beide Reports enthalten alle - zum Versandzeitpunkt – bekannten bzw. erkannten Fehler, sowie die fehlerfreien Zeitreihen der BKV.
Ein Fehler kann z.B. sein:
 - **Werte- oder zeitliche Unstimmigkeit:**
Der BKV A hat über seinen Bilanzkreis A ein Geschäft mit dem BKV B und dessen Bilanzkreis B für den Zeitraum 09:00 bis 10:00 Uhr gemeldet, der BKV B das gleiche Geschäft aber für den Zeitraum 10:00 bis 11:00 Uhr.
 - **Fehlende Gegenmeldung:**
Einer der beiden BKV hat ein Geschäft zwischen den Bilanzkreisen A und B angemeldet, der andere aber nicht.
Liegen im DayAhead Prozess noch keine korrespondierenden Zeitreihen vor, so erhält der BKV einen Anomaly Report mit den Differenzen und einen Confirmation Report ohne Zeitreihen.
D.h. der Confirmation Report enthält nur den Message Header mit den Verweisen auf die gesendete Schedule-Message und keinerlei Zeitreihen.
- **Fehlende Zeitreihen:**
Wird im DayAhead Prozess, d.h. bis 14:30 Uhr des Vortages, eine regelzoneninterne Zeitreihe weder im Confirmation Report noch im Anomaly Report an den BKV gemeldet, heißt dies, dass beim ÜNB noch keine Schedule-Message des korrespondierenden BKV eingegangen ist.
Der ÜNB kann im DayAhead Prozess erst mit Erreichen der Day Ahead Gate Closure Time (14:30 Uhr) zweifelsfrei feststellen, ob eine korrespondierende Zeitreihe fehlt.
Sollte ein korrespondierender BKV keine Fahrplananmeldung abgegeben haben, so ist dies nach den Marktregeln erst ab 14:30 Uhr ein Fehler und kann auch erst dann als Fehler in einem Anomaly Report an beide BKV gemeldet werden.

4.2.3.2.1 Regelzoneninterne Zeitreihen

Bei regelzoneninternen Zeitreihen ist eine Prüfung erst nach dem Eintreffen der korrespondierenden Zeitreihen des Geschäftspartners möglich.

4.2.3.2.2 Regelzonenüberschreitende Zeitreihen

Regelzonenüberschreitende Zeitreihen können erst vollständig nach dem Anmeldeschluss geprüft werden, da hierzu die korrespondierenden Zeitreihen der beiden ÜNB benötigt werden. Diese werden erstmalig unmittelbar nach der jeweiligen GCT ausgetauscht.

Bei den regelzonenüberschreitenden Zeitreihen sind zwei Phasen zu unterscheiden.

4.2.3.2.2.1 DayAhead Prozess

Im DayAhead Prozess können regelzonenüberschreitende Zeitreihen erst nach dem DayAhead Anmeldeschluss (14:30 Uhr) geprüft werden.

Mit dem Start des DayAhead Abstimmungsprozesses tauschen die ÜNB die entsprechenden Daten aus.

Das Ergebnis des Abstimmungsprozesses wird dem BKV mitgeteilt. Siehe dazu das Kapitel 4.2.3.2.

4.2.3.2.2.2 Intraday Prozess

Die Vorgehensweise des Intraday Abstimmungsprozesses wird im Kapitel 3.4.2.2 beschrieben.

Das Ergebnis des Intraday Abstimmungsprozesses wird dem BKV mitgeteilt. Siehe dazu das Kapitel 4.2.3.2.

4.2.3.3 Confirmation Report

Der Confirmation Report informiert entweder über den momentanen (intermediate CNF / iCNF) Stand, den Stand nach Abschluss des DayAhead Prozesses (DayAhead CNF / dCNF) oder den finalen (final CNF / fCNF) Stand des Portfolios eines BKV.

Ein CNF wird automatisiert versendet nach:

- Auflösung einer Unstimmigkeit
- Abschluss des Day-Ahead Prozesses
- Abschluss des Prozesses der nachträglichen Fahrplananmeldung
- Anmeldung eines Fahrplans, für den eine übereinstimmende korrespondierende Anmeldung vorliegt
- auf Anfrage (Status Request), wenn bestätigte Zeitreihen vorliegen

Der Zeitpunkt der Generierung befindet sich in dem Report im Feld „Message Date and Time“.

4.2.3.3.1 Intermediate Confirmation Report




Abbildung 4-7: Aktivitäten-Diagramm Intermediate Confirmation Report in der Prozessphase DayAhead oder Intraday

Der iCNF stellt einen „Zwischen-Stand“ zu dem in der „Message Date and Time“ angeführten Zeitpunkt dar:

- Der iCNF umfasst nicht zwingend das gesamte Portfolio des BKV. Einzelne inkonsistente oder von der Gegenseite nicht übermittelte korrespondierende Zeitreihen können im Intermediate CNF-Report fehlen, sie werden dem BKV ggf. in einem separaten ANO-Report unter Angabe des konkreten Fehlers übermittelt.
In der DayAhead-Phase werden Zeitreihen, die nur von einer Seite empfangen wurden, weder im CNF-, noch im ANO-Report dem BKV übermittelt.
- Der Intermediate CNF-Report kann bereits geänderte (modified) oder ergänzte (imposed) Zeitreihen enthalten.

Der Workflow ist in Abbildung 4-7 dargestellt.

4.2.3.3.1.1 Rückmeldungen in einem Intermediate Confirmation Report (iCNF)

In der Abbildung 4-8 sind die Rückmeldungen in einem Intermediate Confirmation Report dargestellt.




Abbildung 4-8: Rückmeldungen in einem Intermediate Confirmation Report

Hat ein iCNF-Report den Status A06 (Schedule global position accepted), sind alle Fahrpläne des BKV fehlerfrei.

Hat ein iCNF-Report dagegen den Status A07 (Schedule global position partially accepted) erhalten, wurden Zeitreihen durch den ÜNB modifiziert oder imposed, d.h. gemäß den Marktregeln durch den ÜNB in das Portfolio des BKV verändert bzw. eingestellt.

4.2.3.3.2 DayAhead Confirmation Report




Abbildung 4-9: Aktivitäten-Diagramm DayAhead Confirmation Report

Nach Abschluss des DayAhead Korrekturzyklus versendet der ÜNB an jeden BKV, der einen Fahrplan für den Erfüllungstag angemeldet hat, einen „DayAhead Confirmation Report“.

Der Versand des DayAhead Confirmation Reports erfolgt nach abschließender Bearbeitung durch den ÜNB und dem Auflösen von Unstimmigkeiten, gemäß den Marktregeln. Siehe dazu Kapitel 3.3.2.

4.2.3.3.2.1 Rückmeldungen in einem DayAhead Confirmation Report (dCNF)

In der Abbildung 4-10 sind die Rückmeldungen in einem DayAhead Confirmation Report dargestellt.




Abbildung 4-10: Rückmeldungen in einem DayAhead Confirmation Report

4.2.3.3.3 Final Confirmation Report




Abbildung 4-11: Aktivitäten Diagramm Final Confirmation Report

Der Versand des Final Confirmation Reports erfolgt nach abschließender Bearbeitung durch den ÜNB zu den im Bilanzkreisvertrag [1] genannten Fristen.

Der Report enthält die Daten, die von Seiten des Fahrplansystems der Bilanzkreisabrechnung übergeben werden.

4.2.3.3.1 Rückmeldungen in einem Final Confirmation Report (fCNF)

In der Abbildung 4-12 sind die Rückmeldungen in einem Final Confirmation Report dargestellt.




Abbildung 4-12: Rückmeldungen in einem Final Confirmation Report

4.2.3.3.4 Verwendung von Imposed und Modified TimeSeries in einem Confirmation Report

In einem Confirmation Report können einem Bilanzkreisverantwortlichen TimeSeries als Confirmed bzw. Imposed zurückgegeben werden. Für das Marktmodell Deutschland werden hierzu folgende Regeln festgelegt:

4.2.3.3.4.1 Imposed TimeSeries

Eine Zeitreihe, die durch den ÜNB neu in das Portfolio eines BKV eingestellt wird und die bisher für diesen Tag durch den BKV noch nicht angemeldet wurde, ist eine Imposed TimeSeries.

1. Die TimeSeries Identification (TS-ID) bzw. mRID wird durch den ÜNB generiert, da durch den BKV bis zu diesem Zeitpunkt keine Zeitreihe mit dieser Konstellation angemeldet wurde und demzufolge auch keine TS-ID vorliegt, die der ÜNB nutzen könnte. Die durch den ÜNB erzeugte und für diese Zeitreihe verwendete TS-ID heißt deshalb Imposed TS-ID.
2. Als Versionsnummer der Imposed TimeSeries wird die Confirmed Message Version verwendet.
3. Für den Fall, dass der BKV überhaupt noch keine akzeptierte Fahrplananmeldung an den ÜNB für den betreffenden Tag übermittelt hat, wird für die Imposed TimeSeries die Versionsnummer 1 zurückgegeben.
In diesem Fall werden die Elemente Confirmed Message ID und Confirmed Message Version im Confirmation Report nicht übermittelt.
4. Eine vom ÜNB vergebene Imposed TS-ID darf vom BKV bei einer erneuten Fahrplananmeldung für den betreffenden Tag einmalig mit einer eigenen TS-ID überschrieben werden, die vom BKV dann für alle nachfolgenden Aktualisierungen dieses Fahrplanes genutzt werden muss.

4.2.3.3.4.2 Confirmed TimeSeries mit dem Status „Modified“

Werden von Seiten des ÜNB Werte in einer bereits angemeldeten Zeitreihe geändert, so ist diese eine Confirmed TimeSeries mit dem Status „Modified“.

1. Als Versionsnummer wird die letzte akzeptierte und vom BKV übermittelte TimeSeries-Version beibehalten.
2. Der geänderte Fahrplan ist im Confirmation-Report durch entsprechende Reason-Codes auf TimeSeries-Level sowie auf Intervall-Level gekennzeichnet.

4.2.4 Datenformat der Schedule Message

Die ÜNB akzeptieren eine Schedule Message im Format ETSO ESS 2.3 [7] oder im CIM Format [9].

Eine Ausfüllanleitung zu den Formaten ist in der Anlage A.2 bzw. Anlage A.4.2 dieser Prozessbeschreibung zu finden.

4.3 Übermittlung Status Request




Abbildung 4-13: Use-Case-Diagramm Übermittlung Status Request

4.3.1 Use-Case: Übermittlung des Status Request

Tabelle 4-5: Use-Case Beschreibung Übermittlung Status Request

Use-Case Name	Übermittlung Status Request
Prozessziel	Der BKV hat dem ÜNB einen Status Request (SRQ) erfolgreich übermittelt. Der ÜNB hat dem BKV den aktuellen Stand seiner Anmeldung im Rahmen eines ACK oder ANO und/oder CNF gesendet.
Use-Case Beschreibung	Der BKV übermittelt dem ÜNB einen SRQ.
Rollen	• BKV • ÜNB

Tabelle 4-5: Use-Case Beschreibung Übermittlung Status Request

Use-Case Name	Übermittlung Status Request
Prozessziel	Der BKV hat dem ÜNB einen Status Request (SRQ) erfolgreich übermittelt. Der ÜNB hat dem BKV den aktuellen Stand seiner Anmeldung im Rahmen eines ACK oder ANO und/oder CNF gesendet.
Vorbedingung	• Es liegt ein gültiger Bilanzkreisvertrag vor. • Alle nötigen Stammdaten sind ausgetauscht.
Nachbedingung im Erfolgsfall	Der BKV kennt den aktuellen Stand seiner Fahrplananmeldung vom ÜNB.
Nachbedingung im Fehlerfall	-
Fehlerfälle	-
Weitere Anforderungen	-

4.3.2 Sequenz-Diagramm: Übermittlung Status Request




Abbildung 4-14: Sequenz-Diagramm Übermittlung Status Request

Tabelle 4-6: Sequenz-Diagrammbeschreibung Übermittlung Status Request

Nr.	Aktion	Frist	Hinweis / Bemerkung
1	Senden des SRQ	-	
2	Senden des ACK	Sofort	Ein Versand erfolgt nicht in allen Fällen, siehe Aktivitäten Diagramm
3	Senden des ANO	Sofort	Ein Versand erfolgt nicht in allen Fällen, siehe Aktivitäten Diagramm
4	Senden des CNF	sofort	Ein Versand erfolgt nicht in allen Fällen, siehe Aktivitäten Diagramm

4.3.3 Aktivitäten-Diagramm: Übermittlung Status Request




Abbildung 4-15: Aktivitäten-Diagramm Status Request

Über einen „Status Request“ hat ein BKV die Möglichkeit, die Prüfung seiner Daten für einen bestimmten Fahrplantag anzustoßen.

Bei Empfang eines Status Request wird zuerst geprüft, ob der Status Request einem der erwarteten XML Schemata entspricht (wie in Kapitel 4.2.3.1 dieser Prozessbeschreibung beschrieben).

Ist dies nicht der Fall, so wird der fehlerhafte Status Request nicht weiterbearbeitet. Der BKV erhält keine Rückmeldung.

Werden bei der Eingangsprüfung signifikante Fehler festgestellt, so wird der Status Request mit einem ACK mit dem Reason Code „A02“ (Message fully rejected) zurückgewiesen. Zudem wird in der Acknowledgement-Message eine Auflistung der erkannten Fehler beigefügt.

Nach der erfolgreichen Eingangsprüfung wird für den im Status Request genannten BK eine Datenprüfung durchgeführt, wie sie im Detail im Kapitel 4.2.3.2 dieser Prozessbeschreibung beschrieben ist.

Die Rückmeldungen gehen an die im System hinterlegte(n) Kommunikationsadresse(n) des BKV.

Basis der Rückmeldungen sind die Daten, die zum Eingangszeitpunkt des Status Request beim ÜNB vorliegen und verarbeitet wurden.

Je nach Eingangszeitpunkt des Status Request wird entweder ein Intermediate Confirmation Report und ggf. ein Anomaly Report oder ein Final Confirmation Report versandt.

Der Final Confirmation Report wird nur dann versandt, wenn vom ÜNB bereits einmal ein Final Confirmation Report für den betreffenden BKV und Fahrplantag versendet wurde.

Für den Fall, dass beim ÜNB keine Daten für den angefragten Fahrplantag vorliegen, wird eine Acknowledgement-Message mit dem Reason Code B08 [Data not yet available] zurückgegeben. Diese Situation kann z.B. auftreten, wenn zeitgleich eine Fahrplananmeldung und ein SRQ versendet werden.

Empfehlung:

Pro Bilanzkreis und pro Erfüllungstag sollte, falls notwendig, innerhalb einer Viertelstunde nur ein SRQ versendet werden

4.3.4 Datenformat des Status Request

Der Status Request ist im Format ETSO Status Request 1.0 [8] oder im CIM Format [11] zu versenden.

Eine Ausfüllanleitung zu den Formaten befindet sich in den Kapiteln Anlage A.4.1 bzw. Anlage A.4.2 dieser Prozessbeschreibung.

5 Literaturverzeichnis

Innerhalb dieser Prozessbeschreibung wird auf folgende Dokumente verwiesen:

5.1 Gesetzestexte und Verträge

- [1] Bilanzkreisvertrag Strom über die Führung von Bilanzkreisen in der jeweils gültigen Version
- [2] Deklaration eines Bilanzkreises zur Abwicklung von Redispatch-Prozessen durch den Netzbetreiber (NB) gem. §11a Strom NZV
- [3] [ALF]: Allgemeine Festlegungen zu den EDIFACT- und XML-Nachrichten; www.edi-energy.de; aktuell gültige Dokumente

5.2 Dokumente zu allen Datenformaten

- [4] ENTSO-E General Code Lists for Data Interchange, in der jeweils aktuellsten Version; entso-e; <https://www.entsoe.eu/publications/electronic-data-interchange-edi-library/>
- [5] The Harmonized Electricity Market Role Model (HRM), in der jeweils aktuellsten Version; entso-e; <https://www.entsoe.eu/digital/cim/role-models/>
- [6] Rollenmodell für die Marktkommunikation im deutschen Energiemarkt in der jeweils gültigen Version <https://www.bdew.de/service/anwendungshilfen/rollenmodell-fuer-die-marktkommunikation-im-deutschen-energiemarkt/>

5.3 Datenformat ESS 2.3

- [7] ETSO Scheduling System (ESS); Implementation Guide, Version 2 Release 3, 29.04.2003, https://www.entsoe.eu/Documents/EDI/Library/cim_based/archive/ESS%20V4R1%20and%20older.zip
- [8] ETSO Status Request; Implementation Guide, Version 1 Release 1, 21.10.2003, https://www.entsoe.eu/Documents/EDI/Library/cim_based/archive/ESRD_StatusRequest_v3r0_and_older.zip

5.4 Datenformat CIM

- [9] Framework for energy market communications - Part 451-2: Scheduling business process and contextual model for CIM European market; IEC 62325-451-2:2014;
- [10] Framework for energy market communications - Part 451-1: Acknowledgement business process and contextual model for CIM European market; IEC 62325-451-1:2013;
- [11] Framework for energy market communications - Part 451-5: Problem statement and status request business processes, contextual and assembly models for European market; IEC 62325-451-5:2015;
- [12] XSD und Schema Dateien:
Die XSD Schema Dateien zu den CIM Datenformaten sind auf der Internetseite der entso-e veröffentlicht.
<https://www.entsoe.eu/publications/electronic-data-interchange-edi-library/>

Anlage A Nutzung der ESS Datenformate

Auf eingehende Nachrichten antworten die ÜNB grundsätzlich in den Antwortformaten der jeweiligen Formatfamilie.

Im deutschen Marktsystem können Fahrplandaten in den folgenden Formaten ausgetauscht werden:

- ENTSO-E ESS 2.3
Siehe dazu im Literaturverzeichnis Ziffer [7]
- CIM / IEC 62325-451-2
Siehe dazu im Literaturverzeichnis Ziffer [9]

Aktuell werden beide Formate parallel angeboten. Aus Sicht der ÜNB ist das Zielformat CIM. Das Wechseln der Formatfamilie innerhalb eines Fahrplantages ist nicht zulässig.

Anlage A.1 Zeichensatz in den XML-Dokumenten

In den XML-Nachrichten wird ausschließlich der Zeichensatz UTF-8 verwendet.

Für die einzelnen Elemente in der XML-Nachricht kann der Zeichensatz mittels des Datentyps (z. B. xsd:decimal) oder der Angabe Pattern weiter eingeschränkt werden.

Liegt keine Angabe zu Pattern und auch keine definierte Codeliste vor, beispielsweise bei einem Datentyp String, sind alle Zeichen aus dem Zeichensatz UTF-8 zulässig.²

² Aus [3]; S. 95; Kapitel 8.7 Zeichensatz

Anlage A.2 Datenformat ESS 2.3

Wird eine Fahrplananmeldung im Datenformat ESS 2.3 gesendet, werden die ÜNB ebenfalls mit Nachrichten im ESS 2.3 Datenformat antworten.

Anlage A.1.1 Schedule-Message

Eine Schedule-Message eines BKV muss die vollständigen Daten aller Fahrpläne (TimeSeries) für einen Kalendertag enthalten. Folgende Einträge sind in der Schedule Message vorzunehmen:

Anlage A.2.1.1 Message Header

a. Message Identification:

Sie ist durch den Bilanzkreis im Rahmen der Vorgaben gemäß [7] (S. 36 Kapitel 4.3.1) frei wählbar. Durch die Message Identification ist (sind) die Fahrplananmeldung(en) für einen Kalendertag bei einem ÜNB eindeutig durch den Bilanzkreis definiert. Das bedeutet, dass je Kalendertag, Fahrplantyp und dem Tupel Sender/Empfänger eine eindeutige Message Identification vergeben werden muss.

b. Message Version / TimeSeries Version:

Die Versionierung hat gemäß den Vorgaben in Anlage A.5.3 dieses Dokuments zu erfolgen.

c. Message Type:

Für die Fahrplananmeldung ist „A01“ einzutragen.

d. Process Type:

Für Fahrplananmeldungen ist für alle Prozessphasen (Day Ahead, Intraday, Nachträgliche Fahrplanänderungen) die Kennung „A17“ [Schedule Day] einzutragen.

e. Schedule Classification Type:

Für die Fahrplananmeldung ist „A01“ einzutragen.

f. Sender Identification – Coding Scheme:

Als Sender Identification ist der EIC des Bilanzkreises einzutragen, für den diese Schedule-Message gesendet wird.

Das in [7] genannte „Coding Scheme“ wird auf den Wert „A01“ beschränkt.




Abbildung A-1: ESS 2.3 Schedule-Message: Information Modell

- g. **Sender Role:**
Hier ist gemäß [7] und [4] die Kennung „A08“ [Balance responsible party] anzugeben.
- h. **Receiver Identification – Coding Scheme:**
Das in [4] genannte „Coding Scheme“ wird auf den Wert „A01“ beschränkt, somit ist nur die EIC-Bezeichnung des Empfängers zulässig und zu verwenden.
Als Receiver Identification für den ÜNB ist der jeweilige EIC „10X...“ des ÜNB zu verwenden und nicht der EIC Area Code „10Y...“ aus den In/Out Area Einträgen im TimeSeries Header!
- i. **Receiver Role:**
Für den ÜNB als Adressat der Fahrplananmeldung ist gemäß [7] und [4] die Kennung „A04“ zu verwenden.
- j. **Message date and time:**
Datum und Uhrzeit der Übermittlung der Fahrplananmeldung an den ÜNB. Die Angabe der Uhrzeit hat in UTC-Zeit zu erfolgen (Format s. [7], Kapitel 4.3.10)
- k. **Schedule time interval:**
Es sind der Anfangs-, sowie der Endzeitpunkt des Tages, für den die Fahrplananmeldung übermittelt wird, in UTC-Zeit gemäß [7], Kapitel 4.3.11 anzugeben.

Beispiel:

Die Angabe der Fahrplananmeldung für den 01.07.2018 lautet
`2018-06-30T22:00Z/2018-07-01T22:00Z`

Anlage A.2.1.2 ScheduleTimeSeries

- a. **Senders TimeSeries Identification:**
Sie ist durch den Bilanzkreis im Rahmen der Vorgaben gemäß [7], Kapitel 4.4.1 frei wählbar.
- b. **Senders TimeSeries Version:**
Die Versionierung hat gemäß den Vorgaben in Anlage A.5.3 dieses Dokuments zu erfolgen.
- c. **Business Type:**
Im Rahmen der Fahrplananmeldung sind die in Tabelle G-1 aufgelisteten Business Type zulässig
- d. **Product:**
Da die Zeitreihen ausschließlich Viertelstundenleistungswerte enthalten, ist der XML-Code für Wirkleistung („8716867000016“) zu verwenden.
- e. **Object Aggregation:**
Als Eintrag ist ausschließlich „A01“ zu verwenden.
- f. **Metering Point Identification:**
An dieser Stelle erfolgt kein Eintrag. Das Element darf nicht angegeben werden.
- g. **In Area; Out Area - Coding Scheme:**
Es sind ausschließlich Einträge gemäß EIC vorzunehmen. Das in [7] genannte „Coding

Scheme“ wird auf den Wert „A01“ beschränkt, somit ist nur die EIC-Bezeichnung für die Einträge zulässig.

h. **In Party; Out Party - Coding Scheme:**

Es sind ausschließlich Einträge gemäß EIC vorzunehmen. Das in [4] genannte „Coding Scheme“ wird auf den Wert „A01“ beschränkt, somit ist nur die EIC-Bezeichnung für die Einträge zulässig.

i. **Capacity contract type:**

Nur anzugeben, wenn als Business Type „A03“ angegeben wurde.
Es sind die Werte des Allokationsprozesses zu übernehmen.

j. **Capacity agreement identification:**

Nur anzugeben, wenn als Business Type „A03“ angegeben wurde.
Es sind die Werte des Allokationsprozesses zu übernehmen.

k. **Measurement unit:**

Da alle Werte der TimeSeries in MW anzugeben sind, ist als notwendige Angabe gemäß der Code List [7] nur „MAW“ zulässig.

Anlage A.2.1.3 Period Level

a. **Time Interval:**

Der Eintrag für Time Interval, der für jede TimeSeries vorzunehmen ist, muss dem Inhalt und der Form nach der Angabe zum Schedule Time Interval entsprechen.

b. **Resolution:**

Die TimeSeries bestehen ausschließlich aus Viertelstundenwerten. Als Eintrag ist gemäß [7], Kapitel 4.6.2 nur der Eintrag „PT15M“ zulässig.

Anlage A.2.1.4 Interval Level

a. **Pos:**

Für jeden Viertelstundenwert ist bezüglich seines $\frac{1}{4}$ -h-Zeitintervalles die Stelle anzugeben, an der das betreffende $\frac{1}{4}$ -h-Zeitintervall in der zeitlichen Abfolge der Viertelstunden auftritt. Da immer die Viertelstundenwerte für einen Kalendertag (bezogen auf die Ortszeit) übermittelt werden, müssen Werte für die Positionen 1 bis 96 (an Tagen mit Zeitumstellung für 92 bzw. 100 Positionen) angegeben werden. Jede Position muss je TimeSeries genau einmal vorhanden sein.

Beispiel:

Der Wert für die Viertelstunde 3.00 Uhr bis 3.15 Uhr Ortszeit (UTC-Zeit im Sommerhalbjahr 1.00 Uhr bis 1.15 Uhr) hat die Position 13.

b. **Qty:**

Hier erfolgt der Eintrag des Wertes für die entsprechende Position (Viertelstunde). Es sind maximal 3 Nachkommastellen möglich. Damit ist die kleinste Leistungseinheit, die im Fahrplanverkehr abgewickelt werden kann, 1 kW. Die Nachkommastellen sind nicht durch ein Komma, sondern durch einen Punkt abzutrennen. Tausendertrennzeichen sind nicht zulässig. Es muss für alle $\frac{1}{4}$ -h-Zeitintervalle (Interval-Position) des betreffenden Tages ein Wert in Form einer Zahl ≥ 0 übermittelt werden.

Beispiel:

Der Wert für 3500043 kW ist als „3500 . 043“ einzutragen.

Anlage A.2.2 Acknowledgement-Message

Der grundsätzliche Aufbau der Acknowledgement-Message wird im Entso-E Implementation Guide zum ESS 2.3 im Kapitel 5 beschrieben. Siehe auch im Literaturverzeichnis die Ziffer [7].

Im Folgenden wird beschrieben, wie die Elemente einer Acknowledgement-Message im deutschen Marktmodell von Seiten der ÜNB genutzt werden.

Anlage A.2.2.1 Message Header

a. **Message Identification:**

ID der Acknowledgement-Message gemäß der Vorgaben nach [7] (S. 36 Kapitel 5.3.1).

Für jede gesendete Acknowledgement-Message wird eine eigene (neue) ID vergeben.

b. **Message date and time:**

Erzeugungszeitpunkt der Acknowledgement-Message in UTC.

c. **Sender Identification – Coding Scheme:**

X-EIC des absendenden ÜNB.

Als Coding Scheme wird „A01“ angegeben.

d. **Sender Role:**

Der ÜNB als Absender des ACK verwendet die Rolle „A04“.

e. **Receiver Identification – Coding Scheme:**

Als Receiver Identification wird der EIC des Bilanzkreises eingetragen, für den der ACK erzeugt wurde.

Als Coding Scheme wird „A01“ angegeben.

f. **Receiver Role:**

Gemäß [7] und [4] wird die Kennung „A08“ [Balance responsible party] angegeben.

g. **Receiving Message Identification:**

Message Identification aus der Schedule Message, die mit diesem ACK beantwortet wird.

h. **Receiving Message Version:**

Message Version aus der Schedule Message, die mit diesem ACK beantwortet wird.

i. **Reason Codes auf Ebene des Message Headers:**

Je nach Ergebnis der Eingangsprüfungen werden verschiedene Reason Codes auf Ebene des Message Header zurückgegeben.

In Anlage F sind die einzelnen Reason Codes aufgeführt, die zurückgegeben werden.




Abbildung A-2: ESS 2.3 Acknowledgement-Message: Information Modell

Anlage A.2.2.2 TimeSeries Rejection

Für den Fall, dass in der gesendeten Schedule Message Zeitreihen enthalten sind, die im Rahmen der Eingangsprüfung als fehlerhaft erkannt wurden, werden diese im Bereich „Time-Series Rejection“ aufgeführt. Dabei werden zunächst folgende Angaben gemacht:

a. **Senders TimeSeries Identification:**

TimeSeries Identification der abgelehnten Zeitreihe aus der Schedule-Message.

b. **Senders TimeSeries Version:**

TimeSeries Version der abgelehnten Zeitreihe aus der Schedule-Message.

Zusätzlich werden Reason Codes ausgegeben, die den Fehler näher beschreiben und ggf. darauf verweisen, dass der Fehler im Bereich des Interval Level der Schedule-Message liegt.

c. **Reason Codes auf Ebene des TimeSeries Rejection:**

Je nach Ergebnis der Eingangsprüfungen werden verschiedene Reason Codes auf Ebene der TimeSeries Rejection zurückgegeben.

In Anlage F sind die einzelnen Reason Codes aufgeführt, die zurückgegeben werden

Anlage A.2.2.3 Time Interval Error

Der Bereich Time Interval Error wird in zwei Fällen ausgegeben:

- I. Für den Fall, dass in der gesendeten Schedule-Message Zeitreihen enthalten sind, bei denen im Rahmen der Eingangsprüfung Fehler im Bereich des Interval Levels erkannt wurden, werden diese im Bereich „Time Interval Error“ aufgeführt. In diesem Fall erfolgen die Einträge als Unterpunkte zum Bereich „TimeSeries Rejection“.
- II. Für den Fall, dass der Saldo der gesendeten Schedule-Message nicht Null ist, werden die betreffenden $\frac{1}{4}$ h ebenfalls in der Acknowledgement-Message ausgegeben. In diesem Fall erfolgen die Einträge als Unterpunkte zum Bereich „Message Header“.

In beiden Fällen werden folgende Angaben gemacht:

a. **Quantity Time Interval:**

Zeitbereich der $\frac{1}{4}$ h, in der der Fehler gefunden wurde. Beginn und Ende der jeweiligen $\frac{1}{4}$ h in UTC.

Beispiel:

Der Eintrag „2018-01-25T12:00Z/2018-01-25T12:15Z“
steht für den Zeitbereich 25.01.2018 13:00 – 13:15 Uhr

b. **Reason Codes auf Ebene des Time Interval Errors:**

Je nach Ergebnis der Eingangsprüfungen werden verschiedene Reason Codes Im Bereich Time Interval Error zurückgegeben.

In Anlage F „Rückmeldungen im Acknowledgement Report“ sind die einzelnen Reason Codes aufgeführt, die zurückgegeben werden.

Anlage A.2.3 Anomaly Report

Der grundsätzliche Aufbau des Anomaly Report wird im entso-e Implementation Guide zum ESS 2.3 im Kapitel 6 beschrieben. Siehe auch im Literaturverzeichnis die Ziffer [7].

Im Folgenden wird beschrieben, wie die Elemente eines Anomaly Reports im deutschen Marktmodell von Seiten der ÜNB genutzt werden.

Anlage A.2.3.1 Message Header

a. **Message Identification:**

ID des Anomaly Reports gemäß der Vorgaben nach [7] (S. 36 Kapitel 6.3.1).

Für jeden gesendeten Anomaly Report wird eine eigene (neue) ID vergeben.

b. **Message date and time:**

Erzeugungszeitpunkt des Anomaly Reports in UTC Zeit.

c. **Sender Identification – Coding Scheme:**

X-EIC des absendenden ÜNB.

Als Coding Scheme wird in diesem Fall „A01“ angegeben.

d. **Sender Role:**

Der ÜNB als Absender des Anomaly Reports verwendet die Kennung „A04“.

e. **Receiver Identification – Coding Scheme:**

Als Receiver Identification wird der EIC des Bilanzkreises eingetragen, für den der Anomaly Report erzeugt wurde.

Als Coding Scheme wird in diesem Fall „A01“ angegeben.

f. **Receiver Role:**

Gemäß [7] und [4] wird die Kennung „A08“ [Balance responsible party] angegeben.

g. **Schedule Time Interval**

Es wird der Anfangszeitpunkt sowie der Endzeitpunkt des Tages, für den der Anomaly Report übermittelt wird, in UTC-Zeit gemäß [7], Kapitel 4.3.11 angegeben.




Abbildung A-3: ESS 2.3 Anomaly Report: Information Modell

Beispiel:

Die Angabe der Fahrplananmeldung für den 01.07.2018 lautet
2018-06-30T22:00Z/2018-07-01T22:00Z

Anlage A.2.3.2 Times Series Anomaly

- a. **Message Sender Identification – Coding Scheme:**
EIC des Bilanzkreises, dessen Zeitreihe hier angegeben wird.
Bei regelzonenüberschreitenden Fahrplänen sind das die Angaben aus der CAS-Nachricht des jeweiligen ÜNB. In diesem Fall wird hier der X-EIC des ÜNB angegeben.
Als Coding Scheme wird „A01“ angegeben.
- b. **Senders Message Identification**
Message Identification aus der Schedule-Message, mit der der im Element „Message Sender Identification“ genannte Bilanzkreis die Fahrplandaten an den ÜNB gesendet hat.
Bei regelzonenüberschreitenden Fahrplänen sind das die Angaben aus der CAS-Nachricht des jeweiligen ÜNB.
- c. **Senders Message Version**
Message Version aus der Schedule Message, mit der der im Element „Message Sender Identification“ genannte Bilanzkreis die Fahrplandaten an den ÜNB gesendet hat.
Bei regelzonenüberschreitenden Fahrplänen sind das die Angaben aus der CAS-Nachricht des jeweiligen ÜNB.
- d. **Senders TimeSeries identification**
TimeSeries Identification aus der Schedule-Message, mit der der im Element „Message Sender Identification“ genannte Bilanzkreise die Fahrplandaten an den ÜNB gesendet hat.
Bei regelzonenüberschreitenden Fahrplänen sind das die Angaben aus der CAS-Nachricht des jeweiligen ÜNB.
- e. **Senders TimeSeries Version**
TimeSeries Version aus der Schedule-Message, mit der der im Element „Message Sender Identification“ genannte Bilanzkreis die Fahrplandaten an den ÜNB gesendet hat.
Bei regelzonenüberschreitenden Fahrplänen sind das die Angaben aus der CAS-Nachricht des jeweiligen ÜNB.
- f. **Business Type:**
Es wird der gesendete Business Type zurückgegeben.
- g. **Product:**
Da die Zeitreihen ausschließlich Viertelstundenleistungswerte enthalten, wird der XML-Code für Wirkleistung („8716867000016“) zurückgegeben.
- h. **Object Aggregation:**
Als Eintrag wird „A01“ verwendet.
- i. **In Area; Out Area - Coding Scheme:**
Es werden die vom Bilanzkreis [Message Sender Identification] genannten Area Codes zurückgegeben.
Da hier nur EIC zulässig sind, wird als Coding Scheme „A01“ angegeben.
- j. **Metering Point Identification:**
An dieser Stelle erfolgt kein Eintrag. Das Element wird nicht angegeben.

k. **In Party; Out Party - Coding Scheme:**

Es werden die vom Bilanzkreis [Message Sender Identification] genannten Codes zurückgegeben.

Da hier nur EIC zulässig sind, wird als Coding Scheme „A01“ angegeben.

l. **Capacity contract type:**

Wird nur angegeben, wenn als Business Type „A03“ angegeben wurde.

Es werden die in der Schedule Message genannten Werte übernommen.

m. **Capacity agreement identification:**

Wird nur angegeben, wenn als Business Type „A03“ angegeben wurde.

Es werden die in der Schedule Message genannten Werte übernommen.

n. **Measurement unit:**

Da alle Werte der TimeSeries in MW anzugeben sind, wird gemäß der Code List [4] „MAW“ zurückgegeben.

o. **Reason:**

Auf Ebene der TimeSeries Anomaly werden u.a. folgende Reason Codes verwendet:

- “A09” - TimeSeries not matching
- “A27” - Cross border capacity exceeded
- “A28” - Counterpart TimeSeries missing

Anlage A.2.3.3 Period

a. **Time Interval:**

Der Eintrag für Time Interval, entspricht der Angabe im Element Schedule Time Interval

b. **Resolution:**

Die TimeSeries bestehen ausschließlich aus Viertelstundenwerten. Als Eintrag wird gemäß [7], Kapitel 6.5.2 nur der Eintrag “PT15M” zurückgegeben.

Anlage A.2.3.4 Interval

a. **Pos:**

Für jeden ¼-h-Wert wird bezüglich seines ¼-h-Zeitintervalles die Stelle angegeben, an der das betreffende ¼-h-Zeitintervall in der zeitlichen Abfolge der Viertelstunden auftritt. Da immer die Viertelstundenwerte für einen Kalendertag (bezogen auf die Ortszeit) übermittelt werden, müssen Werte für die Positionen 1 bis 96 (an Tagen mit Zeitumstellung für 92 bzw. 100 Positionen) angegeben werden. Jede Position muss je TimeSeries genau einmal vorhanden sein.

Beispiel:

Der Wert für die Viertelstunde 3.00 Uhr bis 3.15 Uhr Ortszeit
(UTC-Zeit im Sommerhalbjahr 1.00 Uhr bis 1.15 Uhr)
hat die Position 13.

b. **Qty:**

Hier erfolgt der Eintrag des Wertes für die entsprechende Position (Viertelstunde) in MW. Es sind maximal 3 Nachkommastellen möglich.

Beispiel:

Der Wert für „3500043 kW“ wird als „3500.043“ (MW) eingetragen.

Anlage A.2.4 Confirmation Report

Der grundsätzliche Aufbau des Confirmation Reports wird in Entso-E Implementation Guide zum ESS 2.3 im Kapitel 7 beschrieben. Siehe auch im Literaturverzeichnis die Ziffer [7].

Im Folgenden wird beschrieben, wie die Elemente eines Confirmation Reports im deutschen Marktmodell von Seiten der ÜNB genutzt werden.

Anlage A.2.4.1 Message Header

a. **Message Identification:**

ID des Confirmation Reports gemäß der Vorgaben nach [7] (S. 36 Kapitel 5.3.1).

Für jeden gesendeten Confirmation Report wird eine eigene (neue) ID vergeben.

b. **Message Type:**

Je nach Versandzeitpunkt des Confirmation Reports wird einer der folgenden Message Types verwendet:

- i. “A07” - Intermediate Confirmation report
- ii. “A08” - Final confirmation Report
- iii. “A09” - Finalised Schedules (DayAhead Confirmation Report)

c. **Message date and time:**

Erzeugungszeitpunkt des Confirmation Reports in UTC Zeit.

d. **Sender Identification – Coding Scheme:**

X-EIC des absendenden ÜNB.

Als Coding Scheme wird „A01“ angegeben.

e. **Sender Role:**

Der ÜNB als Absender des Confirmation Reports verwendet die Rolle „A04“.




Abbildung A-4: ESS 2.3 Confirmation Report: Information Modell

f. **Receiver Identification – Coding Scheme:**

Als Receiver Identification wird der EIC des Bilanzkreises eingetragen, für den der Confirmation Report erzeugt wurde.

Als Coding Scheme wird „A01“ angegeben.

g. **Receiver Role:**

Gemäß [4] wird die Kennung „A08“ [Balance responsible party] angegeben.

h. **Schedule Time Interval**

Es wird der Anfangszeitpunkt sowie der Endzeitpunkt des Tages, für den der Confirmation Report übermittelt wird, in UTC-Zeit gemäß [7], Kapitel 7.2.8 angegeben.

Beispiel:

Die Angabe der Fahrplananmeldung für den 01.07.2018 lautet
2018-06-30T22:00Z/2018-07-01T22:00Z

i. **Confirmed Message Identification**

Message Identification aus der Schedule-Message, die mit diesem Confirmation Report beantwortet wird.

j. **Confirmed Message Version**

Message Version aus der Schedule-Message, die mit diesem Confirmation Report beantwortet wird.

k. **Reason:**

Auf Ebene des Message Headers werden folgende Reason Codes verwendet:

- „A06“- Schedule accepted
- „A07“ - Schedule partially accepted
- „A28“ - Counterpart TimeSeries missing

Anlage A.2.4.2 TimeSeries Confirmation

a. **Senders TimeSeries identification**

TimeSeries Identification aus der Schedule-Message, mit der der im Element „Receiver Identification“ genannte Bilanzkreis die Fahrplandaten an den ÜNB gesendet hat.

b. **Senders TimeSeries Version**

TimeSeries Version aus der Schedule-Message, mit der der im Element „Receiver Identification“ genannte Bilanzkreis die Fahrplandaten an den ÜNB gesendet hat.

c. **Business Type:**

Es wird der gesendete Business Type zurückgegeben.

d. **Product:**

Da die Zeitreihen ausschließlich Viertelstundenleistungswerte enthalten, wird der XML-Code für Wirkleistung („8716867000016“) zurückgegeben.

e. **Object Aggregation:**

Als Eintrag wird „A01“ verwendet.

f. **In Area; Out Area - Coding Scheme:**

Es werden die vom Bilanzkreis [Receiver Identification] genannten Area Codes zurückgegeben.

Da hier nur EIC zulässig sind, wird als Coding Scheme „A01“ angegeben.

g. **Metering Point Identification:**

An dieser Stelle erfolgt kein Eintrag. Das Element wird nicht angegeben.

h. **In Party; Out Party - Coding Scheme:**

Es werden die vom Bilanzkreis [Receiver Identification] genannten Codes zurückgegeben.

Da hier nur EIC zulässig sind, wird als Coding Scheme „A01“ angegeben.

i. **Capacity contract type:**

Wird nur angegeben, wenn als Business Type „A03“ angegeben wurde.

Es werden die in der Schedule-Message genannten Werte übernommen.

j. **Capacity agreement identification:**

Wird nur angegeben, wenn als Business Type „A03“ angegeben wurde.

Es werden die in der Schedule-Message genannten Werte übernommen.

k. **Measurement unit:**

Da alle Werte der TimeSeries in MW anzugeben sind, wird gemäß der Code List [4] „MAW“ zurückgegeben.

l. **Reason:**

Auf Ebene der TimeSeries Confirmation werden u.a. folgende Reason Codes verwendet:

- „A63“ - TimeSeries modified

Anlage A.2.4.3 Imposed TimeSeries

a. **Imposed TimeSeries identification**

Die Imposed TimeSeries Identification wird durch den ÜNB generiert, da durch den BKV keine Zeitreihe mit dieser Konstellation bis zu diesem Zeitpunkt angemeldet wurde und demzufolge auch keine Senders TimeSeries Identification vorliegt.

b. **Imposed TimeSeries Version**

Ist identisch mit der Angabe im Element „Confirmed Message Version“ aus dem Message Header.

c. **Business Type:**

Es wird einer der zulässigen Business Types gemäß Anlage G zurückgegeben.

d. **Product:**

Da die Zeitreihen ausschließlich Viertelstundenleistungswerte enthalten, wird der XML-Code für Wirkleistung („8716867000016“) zurückgegeben.

e. **Object Aggregation:**

Als Eintrag wird „A01“ verwendet.

f. **In Area; Out Area - Coding Scheme:**

Es werden die für die Imposed TimeSeries notwendigen Area Codes zurückgegeben.

Da hier nur EIC zulässig sind, wird als Coding Scheme „A01“ angegeben.

- g. **Metering Point Identification:**
An dieser Stelle erfolgt kein Eintrag. Das Element wird nicht angegeben.
- h. **In Party; Out Party - Coding Scheme:**
Es werden die für die Imposed TimeSeries notwendigen Codes zurückgegeben.
Da hier nur EIC zulässig sind, wird als Coding Scheme „A01“ angegeben.
- i. **Capacity contract type:**
Wird nur angegeben, wenn als Business Type „A03“ angegeben wurde.
Es werden die in der Schedule-Message genannten Werte übernommen.
- j. **Capacity agreement identification:**
Wird nur angegeben, wenn als Business Type „A03“ angegeben wurde.
Es werden die in der Schedule-Message genannten Werte übernommen.
- k. **Measurement unit:**
Da alle Werte der TimeSeries in MW anzugeben sind, wird gemäß der Code List [4] „MAW“ zurückgegeben.
- l. **Reason:**
Auf Ebene der Imposed TimeSeries werden u.a. folgende Reason Codes verwendet:
- “A30” - Imposed TimeSeries from nominated party's TimeSeries
 - “A63” - TimeSeries modified

Anlage A.2.4.4 Period

- a. **Time Interval:**
Der Eintrag für Time Interval, entspricht der Angabe im Element Schedule Time Interval im Message Header des Confirmation Reports

Beispiel:

Der Eintrag „2018-01-25T12:00Z/2018-01-25T12:15Z“
steht für den Zeitbereich 25.01.2018 13:00 – 13:15 Uhr.

- b. **Resolution:**
Die TimeSeries bestehen ausschließlich aus Viertelstundenwerten. Als Eintrag wird gemäß [7], Kapitel 6.5.2 nur der Eintrag “PT15M“ zurückgegeben.

Anlage A.2.4.5 Interval

a. **Pos:**

Für jeden ¼-h-Wert wird bezüglich seines ¼-h-Zeitintervalles die Stelle angegeben, an der das betreffende ¼-h-Zeitintervall in der zeitlichen Abfolge der Viertelstunden auftritt. Da immer die Viertelstundenwerte für einen Kalendertag (bezogen auf die Ortszeit) übermittelt werden, müssen Werte für die Positionen 1 bis 96 (an Tagen mit Zeitumstellung für 92 bzw. 100 Positionen) angegeben werden. Jede Position muss je TimeSeries genau einmal vorhanden sein.

Beispiel:

Der Wert für die Viertelstunde 3.00 Uhr bis 3.15 Uhr Ortszeit (UTC-Zeit im Sommerhalbjahr 1.00 Uhr bis 1.15 Uhr) hat die Position 13.

b. **Qty:**

Hier erfolgt der Eintrag des Wertes für die entsprechende Position (Viertelstunde) in MW. Es sind maximal 3 Nachkommastellen möglich.

Beispiel:

Der Wert für 3500043 kW wird als „3500.043“ (MW) eingetragen.

c. **Reason:**

Auf Interval Ebene werden u.a. folgende Reason Codes verwendet:

- „A43“ - Quantity increased
- „A44“ - Quantity decreased

Anlage A.3 CIM / IEC Datenformat 62325-451

Alternativ ist es möglich, eine Fahrplananmeldung auch mit dem Datenformat CIM [62325-451-2:2014] (ESS CIM) anzumelden.

Wird eine Fahrplananmeldung im Datenformat CIM IEC 62325-451-2 gesendet, dann werden die ÜNB ebenfalls mit Nachrichten im ESS CIM Format antworten.

Zum offiziellen Implementation Guide in der derzeitig aktuellen Version siehe [9].

Anlage A.3.1 Unterschiede zum Datenformat ESS 2.3

Wesentliche Unterschiede zu dem Datenformat ESS 2.3 sind:

- Durch die Normierung und die Einbeziehung von CIM haben alle Elemente neue Namen erhalten.
- Im Message Header sind die Elemente Domain, subject_MarketParticipant, subject_MarketParticipant.marketRole und auf Ebene der Zeitreihe der curveType hinzugekommen.
- Confirmation Report / Anomaly Report:
Als Confirmation Report / Anomaly Report wird ebenfalls ein CIM IEC-Dokument versendet: CIM IEC 62325-451-2. Auch hier haben alle Elemente durch die Normierung und die Einbeziehung von CIM neue Namen erhalten.
- Acknowledgement Message:
Als Acknowledgement wird ebenfalls ein CIM IEC-Dokument versendet: CIM IEC 62325-451-1. Auch hier haben alle Elemente durch die Normierung und die Einbeziehung von CIM neue Namen erhalten.

Anlage A.3.2 Schedule Message [62325-451-2:2014]

Der grundsätzliche Aufbau einer CIM Schedule Message wird in der 62325-451-2:2014 in den Kapiteln 6.1 und 6.2 beschrieben. Siehe auch [9].

Im Folgenden wird beschrieben, wie die Elemente einer Schedule-Message im deutschen Marktmodell zu nutzen sind.

Eine Schedule-Message eines BKV muss die vollständigen Daten aller Fahrpläne (TimeSeries) für einen Kalendertag enthalten.

Folgende Einträge sind in der Schedule-Message vorzunehmen:

Anlage A.3.2.1 Message Header

Wie in nebenstehender Abbildung A-6 zu erkennen, haben alle Elemente in der XML-Struktur durch die Normierung und die Einbeziehung von CIM neue Namen erhalten.

Zudem sind die Elemente domain.mRID, subject_MarketParticipant.mRID, subject_MarketParticipant.marketRole.type und matching_Time_Period.timeInterval hinzugekommen.

- mRID** [bisher Message Identification]:

Sie ist durch den Bilanzkreis im Rahmen der Vorgaben gemäß [9] frei wählbar.

Sie darf 35 alphanumerische Zeichen nicht überschreiten. Durch die mRID sind die Fahrplananmeldung(en) für einen Kalendertag bei einem ÜNB eindeutig durch den Bilanzkreis definiert. Das bedeutet, dass je Kalendertag, Fahrplantyp und dem Tupel Sender/Empfänger eine eindeutige mRID vergeben werden muss.




Abbildung A-5: Schedule-Message: Information Modell

Message Header einer ESS 2.3 Schedule Message	Message Header einer CIM / IEC Schedule Message
Message identification	mRID
Message version	revisionNumber
Message type	type
Process Type	process.processType
Schedule classification type	process.classificationType
Sender Id – Coding scheme	sender_MarketParticipant.mRID – Coding scheme
Sender role	sender_MarketParticipant.marketRole.type
Receiver Id – Coding scheme	receiver_MarketParticipant.mRID – Coding scheme
Receiver role	receiver_MarketParticipant.marketRole.type
Message date and time	createdDateTime
Schedule time interval	schedule_Time_Period.timeInterval
	domain.mRID
	subject_MarketParticipant.mRID – Coding scheme
	subject_MarketParticipant.marketRole.type
	matching_Time_Period.timeInterval

Abbildung A-6: Unterschiede in der Schedule Message

- b. **revisionNumber** [bisher Message Version]:
Die Versionierung hat gemäß den Vorgaben in Anlage A.5.3 dieses Dokuments zu erfolgen.
- c. **type** [bisher Message Type]:
Für die Fahrplananmeldung ist „A01“ einzutragen.
- d. **process.processType** [bisher Process Type]:
Für Fahrplananmeldungen ist für alle Prozessphasen (DayAhead, Intraday, Nachträgliche Fahrplanänderung) die Kennung „A17“ [Schedule Day] einzutragen.
- e. **process.classificationType** [bisher Schedule Classification Type]:
Für die Fahrplananmeldung ist „A01“ einzutragen.
- f. **sender_MarketParticipant.mRID** [bisher Sender Identification] – Coding Scheme:
Als Sender_MarketParticipant.mRID ist der EIC des Bilanzkreises einzutragen, für den diese Schedule-Message gesendet wird.
Das in [9] genannte „Coding Scheme“ wird auf den Wert „A01“ beschränkt.
- g. **sender_MarketParticipant.marketRole.type** [bisher Sender Role]:
Es ist gemäß [9] und [4] die Kennung „A08“ [Balance responsible party] anzugeben.
- h. **receiver_MarketParticipant.mRID** [bisher Receiver Identification] – **Coding Scheme:**
Das in [9] genannte „Coding Scheme“ wird auf den Wert „A01“ beschränkt. Somit ist nur die EIC-Bezeichnung des Empfängers zulässig. Für den ÜNB muss dessen jeweiliger EIC „10X...“ als receiver_MarketParticipant.mRID eingetragen werden, und nicht der EIC Area Code „10Y...“ aus den In/Out Einträgen im TimeSeries Header!
- i. **receiver_MarketParticipant.marketRole.type** [bisher Receiver Role]:
Für den ÜNB als Adressat der Fahrplananmeldung ist gemäß [9] und [4] die Kennung „A04“ zu verwenden.
- j. **createdDateTime** [bisher Message date and time]:
Datum und Uhrzeit der Übermittlung der Fahrplananmeldung an den ÜNB. Die Angabe der Uhrzeit hat in UTC-Zeit zu erfolgen.
- k. **schedule_Time_Period.timeInterval** [bisher Schedule time interval]:
Es sind der Anfangs-, sowie der Endzeitpunkt des Tages, für den die Fahrplananmeldung übermittelt wird, in UTC-Zeit anzugeben.

Beispiel:

Die Angabe der Fahrplananmeldung für den 01.07.2018 lautet
2018-06-30T22:00Z/2018-07-01T22:00Z

Die folgenden Elemente sind neu gegenüber dem Datenformat ESS 2.3

- l. **domain.mRID** [Neu]:
Als Domain ist der jeweilige EIC Area Code „10Y...“ des ÜNB einzutragen, an den das Schedule Dokument gesendet wird. Das in [9] genannte „Coding Scheme“ wird auf den Wert „A01“ beschränkt. Somit ist nur die EIC-Bezeichnung für die Domain.mRID zulässig.

- m. **subject_MarketParticipant.mRID** [Neu]:
An dieser Stelle müssen die gleichen Einträge wie beim Element „Sender_MarketParticipant.mRID“ erfolgen.
- n. **subject_MarketParticipant.marketRole.type** [Neu]:
An dieser Stelle muss der gleiche Eintrag wie beim Element „Sender_MarketParticipant.marketRole.type“ erfolgen.
- o. **matching_Time_Period.timeInterval** [Neu]:
Wird bei einer Fahrplananmeldung nicht verwendet. Daher gibt es keinen Eintrag für dieses Element. Es darf demzufolge im Rahmen der Schedule-Message nicht aufgeführt werden.

Anlage A.3.2.2 ScheduleTimeSeries

Wie in nebenstehender Abbildung A-7 zu erkennen, haben alle Elemente in der XML-Struktur durch die Normierung und die Einbeziehung von CIM neue Namen erhalten.

Zudem ist das Element CurveType hinzugekommen.

TimeSeries Header einer ESS 2.3 Schedule Message	TimeSeries Header einer CIM / IEC Schedule Message
SendersTimeSeriesIdentification	mRID
SendersTimeSeriesVersion	version
Businesstype	businessType
Product	product
Object Aggregation	objectAggregation
MeteringPointIdentification	in_Domain.mRID – Coding scheme
InArea – Coding scheme	out_Domain.mRID – Coding scheme
OutArea – Coding scheme	marketEvaluationPoint.mRID
InParty – Coding scheme	in_MarketParticipant.mRID – Coding scheme
OutParty – Coding scheme	out_MarketParticipant.mRID – Coding scheme
Capacity contract type	marketAgreement.type
Capacity agreement identification	marketAgreement.mRID
MeasurementUnit	measurement_UnitName
	curveType

Abbildung A-7: Unterschiede im TimeSeries Header

- a. **mRID** [bisher Senders TimeSeries Identification]:
Die mRID einer Zeitreihe darf 35 alphanumerische Zeichen nicht überschreiten und sich innerhalb der Schedule-Message nicht wiederholen.
- b. **version** [bisher Senders TimeSeries Version]:
Die Versionierung hat gemäß den Vorgaben in Anlage A.5.3 dieses Dokuments zu erfolgen.
- c. **businessType**:
Im Rahmen der Fahrplananmeldung sind die in Tabelle G-1 aufgelisteten Business Type zulässig
- d. **product**:
Da die Zeitreihen ausschließlich Viertelstundenleistungswerte enthalten, ist der XML-Code für Wirkleistung („8716867000016“) zu verwenden.
- e. **objectAggregation**:
Als Eintrag ist ausschließlich „A01“ zu verwenden.
- f. **in_Domain.mRID bzw. out_Domain.mRID** [bisher „In Area“ bzw. „Out Area“ - Coding Scheme]:
Das in [9] genannte „Coding Scheme“ wird auf den Wert „A01“ beschränkt. Somit ist nur die EIC-Bezeichnung zulässig.

- g. **marketEvaluationPoint.mRID** [bisher Metering Point Identification]:
An dieser Stelle erfolgt kein Eintrag. Das Element darf nicht angegeben werden
- h. **in_MarketParticipant.mRID bzw. out_MarketParticipant.mRID**:
[bisher In Party; bzw. Out Party - Coding Scheme]:
Das in [9] genannte „Coding Scheme“ wird auf den Wert „A01“ beschränkt. Somit ist nur die EIC-Bezeichnung zulässig.
- i. **marketAgreement.type** [bisher Capacity contract type]:
Nur anzugeben, wenn als businessType „A03“ angegeben wurde.
Es sind die Werte des Allokationsprozesses zu übernehmen.
- j. **marketAgreement.mRID** [bisher Capacity agreement identification]:
Nur anzugeben, wenn als businessType „A03“ angegeben wurde.
Es sind die Werte des Allokationsprozesses zu übernehmen.
- k. **measurement_Unit.name** [bisher Measurement unit]:
Da alle Werte der TimeSeries in MW anzugeben sind, ist als notwendige Angabe gemäß der Code List [4] nur „MAW“ zulässig.
- l. **curveType** [Neu]:
Für Fahrplananmeldungen ist ausschließlich die Kennung „A01“ [Sequential fixed size block] einzutragen.

Anlage A.3.2.3 Period Level

- a. **timeInterval** [bisher Time Interval]:
Der Eintrag für time Interval, der für jede TimeSeries vorzunehmen ist, muss dem schedule_Time_Period.timeInterval aus dem Dokument Header entsprechen.
- b. **resolution**:
Die TimeSeries bestehen ausschließlich aus Viertelstundenwerten.
Als Eintrag ist nur der Eintrag „PT15M“ zulässig.

Anlage A.3.2.4 Point Level [bisher: Interval]

- a. **position** [bisher Pos]:
Für jeden $\frac{1}{4}$ -h-Wert ist bezüglich seines $\frac{1}{4}$ -h-Zeitintervalles die Stelle anzugeben, an der das betreffende $\frac{1}{4}$ -h-Zeitintervall in der zeitlichen Abfolge der Viertelstunden auftritt. Da immer die Viertelstundenwerte für einen Kalendertag (bezogen auf die Ortszeit) übermittelt werden, müssen Werte für die Positionen 1 bis 96 (an Tagen mit Zeitumstellung für 92 bzw. 100 Positionen) angegeben werden. Jede Position muss je TimeSeries genau einmal vorhanden sein.

Beispiel:

Der Wert für die Viertelstunde 3.00 Uhr bis 3.15 Uhr Ortszeit (UTC-Zeit im Sommerhalbjahr 1.00 Uhr bis 1.15 Uhr) hat die Position 13.

b. **quantity** [bisher Qty]:

Hier erfolgt der Eintrag des Wertes für die entsprechende Position (Viertelstunde) in MW. Es sind maximal 3 Nachkommastellen möglich. Damit ist die kleinste Leistungseinheit, die im Fahrplanverkehr abgewickelt werden kann, 1 kW. Die Nachkommastellen sind nicht durch ein Komma, sondern durch einen Punkt abzutrennen. Tausendertrennzeichen sind nicht zulässig. Es muss für alle $\frac{1}{4}$ -h-Zeitintervalle (Interval-Position) des betreffenden Tages ein Wert in Form einer Zahl ≥ 0 übermittelt werden.

Beispiel:

Der Wert für 3500043 kW ist als „3500.043“ (MW) einzutragen.

Anlage A.3.3 Acknowledgement-Document [62325-451-1:2013]

Der grundsätzliche Aufbau des Acknowledgement-Documents wird in der 62325-451-1:2013 beschrieben. Siehe auch [10].

Im Folgenden wird beschrieben, wie die Elemente eines Acknowledgement-Documents im deutschen Marktmodell von Seiten der ÜNB genutzt werden.

Anlage A.3.3.1 Acknowledgement_MarketDocument

- a. **mRID:**
ID der Acknowledgement-Message gemäß der Vorgaben nach [10] (S. 25; Tab. 19; Zeile 2).
Für jede gesendete Acknowledgement-Message wird eine eigene (neue) ID vergeben.
- b. **createdDateTime:**
Erzeugungszeitpunkt der Acknowledgement-Message in UTC.
- c. **Sender_MarketParticipant.mRID – Coding Scheme:**
X-EIC des absendenden ÜNB.
Als Coding Scheme wird „A01“ angegeben.
- d. **Sender_MarketParticipant.marketRole.type:**
Der ÜNB als Absender des ACK verwendet die Rolle „A04“.
- e. **Receiver_MarketParticipant.mRID – Coding Scheme:**
Als Reciver Identification wird der EIC des Bilanzkreises eingetragen, für den der ACK erzeugt wird.
Als Coding Scheme wird „A01“ angegeben.
- f. **Receiver_MarketParticipant.marketRole.type:**
Gemäß [10] und [4] wird die Kennung „A08“ [Balance responsible party] angegeben.
- g. **Received_MarketDocument.mRID:**
mRID auf Message Ebene der Schedule-Message, die mit diesem ACK beantwortet wird.
- h. **Received_MarketDocument.revisionNumber:**
Versionsnummer (revisionNumber) auf Message Ebene der Schedule-Message, die mit diesem ACK beantwortet wird.
- i. **Received_MarketDocument.type:**
Type aus der Schedule-Message, die mit diesem ACK beantwortet wird.
- j. **Received_MarketDocument.title:**
Dieses Element wird im Rahmen eines „normalen“ ACK nicht genutzt.
- k. **Received_MarketDocument.createdDateTime:**
Erzeugungszeitpunkt (createdDateTime) aus der Schedule-Message, die mit diesem ACK beantwortet wird.




Abbildung A-8: Acknowledgement-Document: Information Modell

I. Reason

Je nach Ergebnis der Eingangsprüfungen werden verschiedene Reason Codes auf Ebene des Message Header zurückgegeben.

In Anlage F „Rückmeldungen im Acknowledgement Report“ sind die einzelnen Reason Codes aufgeführt, die zurückgegeben werden.

Anlage A.3.3.2 TimeSeries

Für den Fall, dass in der gesendeten Schedule-Message Zeitreihen enthalten sind, die im Rahmen der Eingangsprüfung als fehlerhaft erkannt wurden, werden diese im Bereich „rejected_TimeSeries“ aufgeführt. Dabei werden zunächst folgende Angaben gemacht:

a. mRID:

mRID der TimeSeries aus der Schedule-Message, die mit diesem ACK beantwortet wird.

b. Version:

Version der TimeSeries aus der Schedule-Message, die mit diesem ACK beantwortet wird.

Zusätzlich werden Reason Codes ausgegeben, die den Fehler näher beschreiben und ggf. darauf verweisen, dass der Fehler im Bereich des Interval Level der Schedule-Message liegt.

c. Reason:

Je nach Ergebnis der Eingangsprüfungen werden verschiedene Reason Codes auf Ebene der TimeSeries Rejection zurückgegeben.

In Anlage F sind die einzelnen Reason Codes aufgeführt, die zurückgegeben werden.

Anlage A.3.3.3 Time_Period

Der Bereich Time_Period wird in zwei Fällen ausgegeben:

- I. Für den Fall, dass in der gesendeten Schedule Message Zeitreihen enthalten sind, bei denen im Rahmen der Eingangsprüfung Fehler im Bereich des Point Levels erkannt wurden, werden diese Fehler im Bereich „Time_Period“ des ACK aufgeführt. In diesem Fall erfolgen die Einträge als Unterpunkte zum Bereich „TimeSeries“.
- II. Für den Fall, dass der Saldo der gesendeten Schedule-Message nicht Null ist, werden die betreffenden $\frac{1}{4}$ h ebenfalls in der Acknowledgement-Message ausgegeben. In diesem Fall erfolgen die Einträge als Unterpunkte zum Bereich „AcknowledgementMarketDocument“.

In beiden Fällen werden folgende Angaben gemacht:

a. TimeInterval

Zeitbereich der $\frac{1}{4}$ h in der der Fehler gefunden wurde. Beginn und Ende der jeweiligen $\frac{1}{4}$ h in UTC.

Beispiel:

Der Eintrag „2018-01-25T12:00Z/2018-01-25T12:15Z“
steht für den Zeitbereich 25.01.2018 13:00 – 13:15 Uhr.

b. **Reason**

Je nach Ergebnis der Eingangsprüfungen werden verschiedene Reason Codes im Bereich Time_Period zurückgegeben.

In Anlage F sind die einzelnen Reason Codes aufgeführt, die zurückgegeben werden.

Anlage A.3.4 Anomaly Report [62325-451-2:2014]

Der grundsätzliche Aufbau des Anomaly Reports wird in der 62325-451-2:2014 in den Kapiteln 6.3 und 6.4 beschrieben. Siehe auch [9].

Im Folgenden wird aufgezeigt, wie die Elemente eines Anomaly Reports im deutschen Marktmodell von Seiten der ÜNB genutzt werden.

Anlage A.3.4.1 AnomalyReport_MarketDocument

- a. **mRID:**
ID des Anomaly Reports gemäß der Vorgaben nach [9] (S. 47 Kapitel 6.3.3.1).
Für jeden gesendeten Anomaly Report wird eine eigene (neue) ID vergeben.
- b. **createdDateTime:**
Erzeugungszeitpunkt des Anomaly Reports in UTC Zeit.
- c. **sender_MarketParticipant.mRID – Coding Scheme:**
X-EIC des absendenden ÜNB.
Als Coding Scheme wird „A01“ angegeben.
- d. **sender_MarketParticipant.marketRole.type:**
Der ÜNB als Absender des ACK verwendet die Rolle „A04“.
- e. **receiver_MarketParticipant.mRID – Coding Scheme:**
Als Receiver Identification wird der EIC des Bilanzkreises eingetragen, für den der Anomaly Report erzeugt wurde.
Als Coding Scheme wird „A01“ angegeben.
- f. **receiver_MarketParticipant.marketRole.type:**
Gemäß [7] und [4] wird die Kennung „A08“ [Balance responsible party] angegeben.




Abbildung A-9: Anomaly Report: Information Modell

g. **schedule_Time_Period.timeInterval:**

Es sind der Anfangs-, sowie der Endzeitpunkt des Tages, für den die Fahrplananmeldung übermittelt wird, in UTC-Zeit anzugeben.

h. **domain.mRID - Coding Scheme:**

Als Domain wird der jeweilige EIC Area Code „10Y...“ des ÜNB eingetragen, der das Dokument versendet. Das in [6] genannte „Coding Scheme“ wird auf den Wert „A01“ beschränkt.

Anlage A.3.4.2 Original Market Document

a. **marketParticipant.mRID – Coding Scheme:**

EIC des Bilanzkreises, dessen Zeitreihe angegeben wird.

Bei regelzonenüberschreitenden Fahrplänen sind das die Angaben aus der CAS-Nachricht des jeweiligen ÜNB.

In diesem Fall wird hier der X-EIC des ÜNB angegeben.

Als Coding Scheme wird „A01“ verwendet.

b. **mRID:**

mRID aus der Schedule-Message, die an den ÜNB gesendet wurde.

Bei regelzonenüberschreitenden Fahrplänen sind das die Angaben aus der CAS-Nachricht des jeweiligen ÜNB.

c. **revisionNumber:**

revisionNumber aus der Schedule-Message, die an den ÜNB gesendet wurde.

Bei regelzonenüberschreitenden Fahrplänen sind das die Angaben aus der CAS-Nachricht des jeweiligen ÜNB.

Anlage A.3.4.3 Anomaly_TimeSeries

a. **mRID:**

mRID der TimeSeries, aus der Schedule-Message, mit der der im Element „marketParticipant.mRID“ genannte Bilanzkreis die Fahrplandaten an den ÜNB gesendet hat.

Bei regelzonenüberschreitenden Fahrplänen sind das die Angaben aus der CAS-Nachricht des jeweiligen ÜNB.

b. **version:**

Version der Zeitreihe aus der Schedule-Message, mit der der im Element „marketParticipant.mRID“ genannte Bilanzkreis die Fahrplandaten an den ÜNB gesendet hat.

Bei regelzonenüberschreitenden Fahrplänen sind das die Angaben aus der CAS-Nachricht des jeweiligen ÜNB.

c. **businessType:**

Es wird der gesendete Business Type zurückgegeben.

d. **product:**

Da die Zeitreihen ausschließlich Viertelstundenleistungswerte enthalten, wird der XML-Code für Wirkleistung („8716867000016“) zurückgegeben.

e. **objectAggregation:**

Als Eintrag wird „A01“ verwendet.

- f. **in_Domain.mRID; out_Domain.mRID – Coding Scheme:**
Es werden die vom Bilanzkreis [marketParticipant.mRID] genannten Area Codes zurückgegeben.
Da hier nur EIC zulässig sind, wird als Coding Scheme „A01“ angegeben.
- g. **in_MarketParticipant.mRID; out_MarketParticipant.mRID – Coding Scheme:**
Es werden die vom Bilanzkreis [marketParticipant.mRID] genannten Codes zurückgegeben.
Da hier nur EIC zulässig sind, wird als Coding Scheme „A01“ angegeben.
- h. **marketAgreement.type:**
Wird nur angegeben, wenn als Business Type „A03“ angegeben wurde.
Es werden die in der Schedule-Message genannten Werte übernommen.
- i. **marketAgreement.mRID:**
Wird nur angegeben, wenn als Business Type „A03“ angegeben wurde.
Es werden die in der Schedule Message genannten Werte übernommen.
- j. **measurement_Unit.name:**
Da alle Werte der TimeSeries in MW anzugeben sind, wird gemäß der Code List [4] „MAW“ zurückgegeben.
- k. **reason:**
Auf Ebene der Anomaly_TimeSeries werden u.a. folgende Reason Codes verwendet:
- “A09” - TimeSeries not matching
 - “A27” - Cross border capacity exceeded
 - “A28” - Counterpart TimeSeries missing

Anlage A.3.4.4 Series_Period

- a. **timeInterval:**
Der Eintrag entspricht der Angabe im Element schedule_Time_Period.timeInterval.
- b. **resolution:**
Die TimeSeries bestehen ausschließlich aus Viertelstundenwerten. Als Eintrag ist nur der Eintrag “PT15M” zulässig.

Anlage A.3.4.5 Point

- a. **position:**
Für jeden ¼-h-Wert wird bezüglich seines ¼-h-Zeitintervalles die Stelle angegeben, an der das betreffende ¼-h-Zeitintervall in der zeitlichen Abfolge der Viertelstunden auftritt.
Da immer die Viertelstundenwerte für einen Kalendertag (bezogen auf die Ortszeit) übermittelt werden, müssen Werte für die Positionen 1 bis 96 (an Tagen mit Zeitumstellung für 92 bzw. 100 Positionen) angegeben werden. Jede Position muss je TimeSeries genau einmal vorhanden sein.
- b. **quantity:**
Hier erfolgt der Eintrag des Wertes für die entsprechende Position (Viertelstunde) in MW.
Es sind maximal 3 Nachkommastellen möglich.

Anlage A.3.5 Confirmation Report [62325-451-2:2014]

Der grundsätzliche Aufbau des Confirmation Reports wird in der 62325-451-2:2014 in den Kapiteln 6.5 und 6.6 beschrieben. Siehe auch [9].

Im Folgenden wird beschrieben, wie die Elemente eines Confirmation Reports im deutschen Marktmodell von Seiten der ÜNB genutzt werden.




Abbildung A-10: Confirmation Report: Information Modell

Anlage A.3.5.1 Confirmation_MarketDocument

- a. **mRID:**
mRID des Confirmation Reports gemäß der Vorgaben nach [9].
Für jeden gesendeten Confirmation Report wird eine eigene (neue) mRID vergeben.
- b. **type:**
Je nach Versandzeitpunkt des Confirmation Reports wird einer der folgenden Type verwendet:
 - i. "A07" - Intermediate Confirmation report
 - ii. "A08" - Final confirmation Report
 - iii. "A09" - Finalised Schedules
- c. **createdDateTime:**
Erzeugungszeitpunkt des Confirmation Reports in UTC Zeit.
- d. **sender_MarketParticipant.mRID – Coding Scheme:**
X-EIC des absendenden ÜNB.
Als Coding Scheme wird „A01“ angegeben.

- e. **sender_MarketParticipant.marketRole.type:**
Der ÜNB als Absender des Confirmation Reports verwendet die Rolle „A04“.
- f. **receiver_MarketParticipant.mRID – Coding Scheme:**
Als Receiver Identification wird der EIC des Bilanzkreises eingetragen, für den der Confirmation Report erzeugt wurde.
Als Coding Scheme wird „A01“ angegeben.
- g. **receiver_MarketParticipant.marketRole.type:**
Gemäß muss die Kennung „A08“ [Balance responsible party] angegeben werden.
- h. **schedule_Period.timeInterval:**
Es wird der Anfangs-, sowie der Endzeitpunkt des Tages, für den der Confirmation Report übermittelt wird, in UTC-Zeit gemäß [7], Kapitel 7.2.8 angegeben.
- i. **confirmed_MarketDocument.mRID:**
mRID aus der Schedule-Message, die mit diesem Confirmation Report beantwortet wird.
- j. **confirmed_MarketDocument.revisionNumber:**
Message Version aus der Schedule-Message, die mit diesem Confirmation Report beantwortet wird.
- k. **domain.mRID - Coding Scheme:**
Als Domain wird der jeweilige EIC Area Code „10Y...“ des ÜNB eingetragen, der das Dokument versendet. Das in [6] genannte „Coding Scheme“ wird auf den Wert „A01“ beschränkt. Somit ist nur die EIC-Bezeichnung für die Domain.mRID zulässig und zu verwenden.
- l. **reason:**
Auf Ebene des Confirmation_MarketDocument werden folgende Reason Codes verwendet:
 - „A06“ - Schedule accepted
 - „A07“ - Schedule partially accepted
 - „A28“ - Counterpart TimeSeries missing

Anlage A.3.5.2 Confirmed TimeSeries

- a. **mRID:**
mRID aus der Schedule-Message, die an den ÜNB gesendet wurde.
- b. **version:**
Version der TimeSeries aus der Schedule-Message, die an den ÜNB gesendet wurde.
- c. **businessType:**
Es wird einer der in Tabelle G-1 aufgelisteten Business Type zurückgegeben.
- d. **product:**
Da die Zeitreihen ausschließlich Viertelstundenleistungswerte enthalten, wird der XML-Code für Wirkleistung („8716867000016“) zurückgegeben.
- e. **objectAggregation:**
Als Eintrag wird „A01“ verwendet.

- f. **in_Domain.mRID; out_Domain.mRID- Coding Scheme:**
Es werden die vom Bilanzkreis [receiver_MarketParticipant.mRID] genannten Area Codes zurückgegeben.
Da hier nur EIC zulässig sind, wird als Coding Scheme „A01“ angegeben.
- g. **in_MarketParticipant.mRID; out_MarketParticipant.mRID - Coding Scheme:**
Es werden die vom Bilanzkreis [receiver_MarketParticipant.mRID] genannten Codes zurückgegeben.
Da hier nur EIC zulässig sind, wird als Coding Scheme „A01“ angegeben.
- h. **marketAgreement.type:**
Wird nur angegeben, wenn als Business Type „A03“ angegeben wurde.
Es werden die in der Schedule-Message genannten Werte übernommen.
- i. **marketAgreement.mRID:**
Wird nur angegeben, wenn als Business Type „A03“ angegeben wurde.
Es werden die in der Schedule Message genannten Werte übernommen.
- j. **measurement_Unit.name:**
Da alle Werte der TimeSeries in MW anzugeben sind, wird gemäß der Code List [4] „MAW“ zurückgegeben.
- k. **reason:**
Auf Ebene der Confirmed TimeSeries werden u.a. folgende Reason Codes verwendet:
- „A63“ - TimeSeries modified

Anlage A.3.5.3 Imposed TimeSeries

- a. **mRID:**
Die mRID wird durch den ÜNB generiert, da durch den BKV keine Zeitreihe in dieser Konstellation bis zu diesem Zeitpunkt angemeldet wurde und demzufolge auch keine mRID vorliegen kann, die von Seiten des ÜNB genutzt werden könnte.
- b. **version:**
Ist identisch mit der Angabe im Element „Version“ aus dem Message Header.
- c. **businessType:**
Es wird einer der in Tabelle G-1 aufgelisteten Business Types zurückgegeben.
- d. **product:**
Da die Zeitreihen ausschließlich Viertelstundenleistungswerte enthalten, wird der XML-Code für Wirkleistung („8716867000016“) zurückgegeben.
- e. **objectAggregation:**
Als Eintrag wird „A01“ verwendet.
- f. **in_Domain.mRID; out_Domain.mRID- Coding Scheme:**
Es werden die vom Bilanzkreis [receiver_MarketParticipant.mRID] genannten Area Codes zurückgegeben.
Da hier nur EIC zulässig sind, wird als Coding Scheme „A01“ angegeben.
- g. **in_MarketParticipant.mRID; out_MarketParticipant.mRID - Coding Scheme:**
Es werden die vom Bilanzkreis [receiver_MarketParticipant.mRID] genannten Codes zurückgegeben.
Da hier nur EIC zulässig sind, wird als Coding Scheme „A01“ angegeben.

- h. **marketAgreement.type:**
Wird nur angegeben, wenn als Business Type „A03“ angegeben wurde.
Es werden die in der Schedule-Message genannten Werte übernommen.
- i. **marketAgreement.mRID:**
Wird nur angegeben, wenn als Business Type „A03“ angegeben wurde.
Es werden die in der Schedule-Message genannten Werte übernommen.
- j. **measurement_Unit.name:**
Da alle Werte der TimeSeries in MW anzugeben sind, wird gemäß der Code List [4] „MAW“ zurückgegeben.
- k. **reason:**
Auf Ebene der Imposed TimeSeries werden u.a. folgende Reason Codes verwendet:
- “A30” - Imposed TimeSeries from nominated party's TimeSeries
 - “A63” - TimeSeries modified

Anlage A.3.5.4 Series Period

- a. **timeInterval:**
Der Eintrag für Time Interval, entspricht der Angabe im Element Schedule Time Interval im Message Header des Confirmation Reports.
- b. **resolution:**
Die TimeSeries bestehen ausschließlich aus Viertelstundenwerten. Als Eintrag ist nur der Eintrag “PT15M” zulässig.

Anlage A.3.5.5 Point

- a. **position:**
Für jeden ¼-h-Wert wird bezüglich seines ¼-h-Zeitintervalles die Stelle angegeben, an der das betreffende ¼-h-Zeitintervall in der zeitlichen Abfolge der Viertelstunden auftritt. Da immer die Viertelstundenwerte für einen Kalendertag (bezogen auf die Ortszeit) übermittelt werden, müssen Werte für die Positionen 1 bis 96 (an Tagen mit Zeitumstellung für 92 bzw. 100 Positionen) angegeben werden. Jede Position muss je TimeSeries genau einmal vorhanden sein.
- b. **quantity:**
Hier erfolgt der Eintrag des Wertes für die entsprechende Position (Viertelstunde) in MW. Es sind maximal 3 Nachkommastellen möglich.
- c. **reason:**
Auf Ebene des Points werden u.a. folgende Reason Codes verwendet:
- „A43“ - Quantity increased
 - „A44“ - Quantity decreased

Anlage A.4 Status Request

Anlage A.4.1 Status Request 1.0

Der grundsätzliche Aufbau des Status Request wird im ENTSO-E Implementation Guide zum ETSO STATUS REQUEST beschrieben. Siehe auch im Literaturverzeichnis die Ziffer [8].

Im Folgenden wird beschrieben, wie die Elemente eines Status Request im deutschen Marktmodell von Seiten der ÜNB genutzt werden.




Abbildung A-11: Status Request 1.0: Information Modell

Anlage A.4.1.1 Message Header

a) **Message Identification:**

ID des Status Request Dokuments gemäß der Vorgaben nach [8] (S. 11 Kapitel 5.3.1). Für jeden gesendeten Status Request ist eine eigene (neue) ID zu vergeben.

b) **Message Type:**

Hier ist der Wert „A59“ [Information request] einzutragen.

c) **Process Type:**

Bei einem Status Request ist für alle Prozessphasen (DayAhead, Intraday, Nachträgliche Fahrplanänderungen) die Kennung „A17“ [Schedule Day] einzutragen.

d) **Sender Identification – Coding Scheme:**

Es muss der EIC des Bilanzkreises angegeben werden für den der Status Request gesendet wird.

Da hier nur EIC zulässig sind, muss als „Coding Scheme“ der Wert „A01“ verwendet werden.

e) **Sender Role:**

Gemäß [7] und [4] muss die Kennung „A08“ [Balance responsible party] angegeben werden.

f) **Receiver Identification – Coding Scheme:**

Als Receiver Identification für den ÜNB ist der jeweilige EIC „10X...“ zu verwenden und nicht der EIC Area Code „10Y...“.

Da hier nur EIC zulässig sind, muss als „Coding Scheme“ der Wert „A01“ verwendet werden.

g) **Receiver Role:**

Für den ÜNB als Adressat des Status Request ist gemäß [7] und [4] die Kennung „A04“ zu verwenden.

h) **Message Date and Time:**

Erzeugungszeitpunkt des Status Request in UTC Zeit.

i) **Requested time interval:**

Es sind der Anfangs-, sowie der Endzeitpunkt des Tages anzugeben, für den der Status Request ausgeführt werden soll. Die Zeitpunkte sind in UTC-Zeit anzugeben.

Beispiel:

Die Angabe für eine Anfrage des Fahrplantages 01.07.2018 lautet
2018-06-30T22:00Z/2018-07-01T22:00Z

Anlage A.4.2 CIM Status Request [62325-451-5:2015]

Der grundsätzliche Aufbau des CIM Status Request wird im Dokument [11] im Kapitel 6.3 und 6.4 beschrieben.

Im Folgenden wird aufgezeigt, wie die Elemente eines CIM Status Request im deutschen Marktmodell von Seiten der ÜNB genutzt werden.

Anlage A.4.2.1 Message Header

a) **mRID:**

ID des Status Request Dokuments gemäß der Vorgaben nach [11] (S. 31 Kapitel 6.3.3.1, Tabelle 38).

Für jeden gesendeten Status Request ist eine eigene (neue) ID zu vergeben.

b) **type:**

Hier ist der Wert „A59“ [Information request] einzutragen.

c) **sender_MarketParticipant.mRID:**

Es muss der EIC des Bilanzkreises angegeben werden für den der Status Request gesendet wird.

Das in [11] genannte „Coding Scheme“ wird auf den Wert „A01“ beschränkt. Somit ist nur die EIC-Bezeichnung für den Absender zulässig.

d) **sender_MarketParticipant.marketRole.type:**

Gemäß [11] und [4] wird die Kennung „A08“ [Balance responsible party] angegeben.

e) **receiver_MarketParticipant.mRID:**

Als ReceiverIdentification für den ÜNB ist der jeweilige EIC „10X...“ zu verwenden und nicht der EIC Area Code „10Y...“.

Das in [11] genannte „Coding Scheme“ wird auf den Wert „A01“ beschränkt. Somit ist nur die EIC-Bezeichnung des Empfängers zulässig.

f) **receiver_MarketParticipant.marketRole.type:**

Für den ÜNB als Adressat des Status Request ist gemäß [11] und [4] die Kennung „A04“ zu verwenden.

g) **createdDateTime:**

Erzeugungszeitpunkt des Status Request in UTC Zeit.




Abbildung A-12: CIM Status Request: Assembly Modell

Anlage A.4.2.2 Attribute Instance Component

Im Bereich Attribute Instance Component müssen die folgenden 3 Attribute eingetragen werden:

- a. **Attribute:**
Hier ist der Text / Wert „subject_MarketParticipant.mRID“ einzutragen
- b. **attributeValue:**
Hier ist der EIC des Bilanzkreises einzutragen, für den der Status Request ausgeführt werden soll.
- c. **Attribute:**
Hier ist der Text / Wert „subject_MarketParticipant.marketRole.type“ einzutragen
- d. **AttributeValue:**
Für Bilanzkreise ist gemäß [4] die Kennung „A08“ [Balance responsible party] anzugeben.
- e. **Attribute:**
Hier ist der Text / Wert „schedule_Time_Period.timeInterval“ einzutragen
- f. **AttributeValue:**
Es sind der Anfangszeitpunkt sowie der Endzeitpunkt des Tages anzugeben, für den der Status Request ausgeführt werden soll. Die Zeitpunkte sind in UTC-Zeit anzugeben.

Beispiel:

Die Angabe für eine Abfrage des Fahrplantages 01.07.2018 lautet
2018-06-30T22:00Z/2018-07-01T22:00Z

Anlage A.5 Festlegungen für alle Datenformate

Anlage A.5.1 Allgemeines

Bei der Bildung bzw. Zusammenstellung der Zeitreihen (TimeSeries) für die Fahrplananmeldung bei den ÜNB gelten des Weiteren folgende Grundsätze:

Anlage A.5.1.1 Netting

Es sind „genettete“, d.h. saldierte TimeSeries ohne Vorzeichen abzugeben.

Die Richtung wird durch die Angaben in den Feldern „In Area“, „Out Area“, „In Party“, „Out Party“ [ESS 2.3] bzw. „in_Domain.mRID“, „out_Domain.mRID“, „in_MarketParticipant.mRID“ und „out_MarketParticipant.mRID“ [CIM] bestimmt.

Existieren in einem Saldo beide Richtungen, so wird für jede Richtung eine TimeSeries gemeldet.

Für ein ¼-h-Zeitintervall kann nur eine dieser beiden TimeSeries einen Wert ungleich Null enthalten.

Die Nettingregel gilt nicht an auktionierten Grenzen mit Nutzung von Zertifikaten („Capacity Agreement Identification“ und „Capacity Contract Type“, bzw. „marketAgreement.type“ und „marketAgreement.mRID“), d.h. Zeitreihen mit dem Business Type A03.

Anlage A.5.1.2 Informationsumfang bei Änderungen

Der Informationsgehalt einer vom ÜNB akzeptierten Fahrplananmeldung (Schedule Message) darf sich bei einer Änderung oder der Stornierung nicht verringern. Alle bereits beim ÜNB eingereichten und akzeptierten TimeSeries müssen bei weiteren Fahrplananmeldungen für den betreffenden Tag vollständig enthalten sein. Diese Zeitreihen können jedoch auf 0 gesetzt werden.

Ausnahme:

Bei nicht akzeptierter Fahrplananmeldung muss diese Regel nicht angewendet werden.

Wird eine Fahrplananmeldung von Seiten des ÜNB auf Grund einer TimeSeries mit unbekannter „In Party“ oder „Out Party“ (bzw. „in_MarketParticipant.mRID“ und „out_MarketParticipant.mRID“ im CIM Format) abgelehnt (Message fully Rejected im ACK), so muss diese TimeSeries aus dem Fahrplan vollständig entfernt werden.

Ein einfaches Nullen reicht dann nicht aus.

Anlage A.5.1.3 Stornierung von Zeitreihen

Wurde für einen Tag eine Zeitreihe angemeldet und vom ÜNB akzeptiert, und soll diese storniert werden, so müssen alle Werte auf „0“ geändert - und in allen nachfolgenden Fahrplananmeldungen für den betreffenden Tag mitgeführt werden.

Anlage A.5.1.4 Fahrplananmeldungen an Auslandsgrenzen

Für Fahrplananmeldungen an Auslandsgrenzen gelten die jeweiligen bilateralen Regelungen. Einzelheiten sind der Anlage C zu entnehmen.

Anlage A.5.2 Angabe von Zeitwerten

Der Gültigkeitszeitraum eines Fahrplans muss im UTC-Zeitformat angegeben werden.

Die Abbildung A-13 stellt die Angabe der UTC-Zeit für einen Kalendertag in den unterschiedlichen Zeitbereichen (Winterzeit, Sommerzeit, sowie die Tage der Zeitumstellung) dar.




Abbildung A-13: Gültigkeitszeitraum eines Fahrplans im UTC Zeitformat

Die Winter / Sommerzeit Umstellung erfolgt derzeit am letzten Sonntag im März.

Die Sommer / Winterzeit Umstellung erfolgt derzeit am letzten Sonntag im Oktober.

Anlage A.5.3 Versionierung von Fahrplananmeldungen und TimeSeries

Die Versionierung der Fahrplananmeldungen und der darin enthaltenen Zeitreihen (TimeSeries) hat nach folgenden Regeln zu erfolgen:

- Es sind nur ganze Zahlen zwischen 1 und 999 zulässig.
- Führende Nullen sind nicht zulässig.
- Die Versionsnummer beginnt für jeden Fahrplantag neu bei 1.
- Bei jeder Änderung muss die Message Version [ESS 2.3] bzw. revisionNumber [CIM] um mindestens 1 hochgezählt werden.
Die geänderten oder neuen TimeSeries sind ebenfalls mit dieser neuen Nummer zu kennzeichnen (siehe auch Abbildung A-14).

Beispiel	RevisionNumber			
	Datei	TimeSeries A	TimeSeries B	TimeSeries C
Erstanmeldung	01	1	1	Nicht vorhanden
TimeSeries B ändert sich	02	1	2	Nicht vorhanden
TimeSeries A ändert sich	03	3	2	Nicht vorhanden
Neue TimeSeries C	04	3	2	4

Abbildung A-14: Beispiel zur Vergabe von Versionsnummern

Anlage A.5.4 TimeSeries Identification

Die „TimeSeries ID“ eines XML-Dokuments muss für alle TimeSeries innerhalb des Dokuments eindeutig sein.

Der ESS Implementation Guide lässt an dieser Stelle 35 alphanumerische Zeichen zu. (Siehe [7] S. 44; Kapitel 4.4.1. bzw.[9])

Für die TimeSeries ID in den Fahrplananmeldungen der BKV gibt es keine verpflichtenden Vorgaben von Seiten der deutschen ÜNB.

Anlage B Verbindungen zu ausländischen Regelzonen

Von den deutschen ÜNB gibt es die in Tabelle B-1 aufgelisteten Verbindungen zu ausländischen ÜNB.

Tabelle B-1: Kuppelstellen zu ausländischen ÜNB

ÜNB	Ausländische ÜNB
TransnetBW	RTE, APG, Swissgrid
Amprion	TenneT B.V., RTE, APG, Swissgrid, CREOS, ELIA
TenneT	energinet.dk (West), TenneT B.V., APG, CEPS, Statnett, Svenska Kraftnät
50Hertz	PSE, CEPS, energinet.dk (Ost)

Im Folgenden sind diese Verbindungen grafisch dargestellt:




Abbildung B-1: Verbindungen zu ausländischen Regelzonen

Anlage C Besonderheiten für die Fahrplananmeldung an den Grenzen zum Ausland

Tabelle -C-1: Besonderheiten für die Fahrplananmeldung an den Grenzen zum Ausland

Land	Art	Zeitpunkt	Auflösung / Zeitraster	Besonderheiten / Nachweise	Zulässige Business Type
Innerhalb von Deutschland (DE)	DayAhead	Gate Closure 14:30 Uhr	MW mit 3 Nachkommastellen (0,001) ¼ h Raster	Matchingregeln: Siehe Kapitel 3.3 in diesem Dokument	Siehe Anlage G
	Intraday	Kontinuierlich 15 Min. zum ¼-h-Wechsel mit dem geänderten Wert (GCT & COT) → 15 Min. Vorlauf Start ab D-1 16:00 Uhr		Matchingregeln: Siehe Kapitel 3.3 in diesem Dokument	
	Nachträgliche Fahrplananmeldung	Bis zu den im Bilanzkreisvertrag genannten Fristen.		Matchingregeln: Siehe Kapitel 3.3 in diesem Dokument Nur regelzoneninterne Geschäfte	
DE <> AT	DayAhead	Gate Closure 14:30 Uhr	MW mit 3 Nachkommastellen (0,001) ¼-h-Raster	Engpass vorhanden: Bedingungen siehe in den Auktionsregeln für diese Grenze CAI = EIC des BK CCT = A05	A03
	Intraday	Nur implizit über SIDC			
DE <> BE	DayAhead	Gate Closure: D-1 14:30 Uhr, nur implizit über teilnehmende NEMOs	MW mit 3 Nachkommastellen (0,001) ¼-h-Raster	Engpass vorhanden: Bedingungen siehe in den Auktionsregeln für diese Grenze CAI = EIC des BK CCT = A05	A03
	Intraday	Nur implizit über SIDC			

Tabelle -C-1: Besonderheiten für die Fahrplananmeldung an den Grenzen zum Ausland

Land	Art	Zeitpunkt	Auflösung / Zeitraster	Besonderheiten / Nachweise	Zulässige Business Type
DE <> CH	Long Term	Reservierungsmeldung an Auktionskoordinator TransnetBW Gate Closure D-1 08:30 Uhr	MW mit 3 Nach- kommastellen (0,001) ¼-h-Raster	Engpass vorhanden: Bedingungen siehe in den Aukti- onsregeln für diese Grenze	A06
	DayAhead	Gate Closure 14:30 Uhr			
	Intraday	Kontinuierlich 45 Min. zum ¼-h-Wechsel mit dem geänderten Wert + 15 Min für die Kapazitätsreservierung → 60 Min. Vorlauf Start ab D-1 18:00 Uhr			
DE <> CZ	DayAhead	Gate Closure: D-1 14:30 Uhr	MW ohne Nach- kommastelle (0)	Engpass vorhanden: Bedingungen siehe in den Aukti- onsregeln für diese Grenze	A03
	Intraday	Nur implizit über SIDC	¼-h-Raster		
DE <> DK Ost	DayAhead	Gate Closure 14:30 Uhr	MW mit 1 Nach- kommastelle (0,1)	Engpass vorhanden: Bedingungen siehe in den Aukti- onsregeln für diese Grenze	A03
	Intraday	Nur implizit über SIDC	¼-h-Raster		
DE <> DK West	DayAhead	Gate Closure 14:30 Uhr	MW mit 1 Nach- kommastelle (0,1)	Engpass vorhanden: Bedingungen siehe in den Aukti- onsregeln für diese Grenze	A03
	Intraday	Nur implizit über SIDC	¼-h-Raster		

Tabelle -C-1: Besonderheiten für die Fahrplananmeldung an den Grenzen zum Ausland

Land	Art	Zeitpunkt	Auflösung / Zeitraster	Besonderheiten / Nachweise	Zulässige Business Type
DE <> FR	DayAhead	DE: Gate Closure 14:30 Uhr	MW mit 2 Nachkommastellen (0,01) Halb-Stundenraster	Engpass vorhanden: Bedingungen siehe in den Auktionsregeln für diese Grenze CAI = EIC des BKV CCT = A05	A03
	Intraday	Über SIDC 45 Min. zum 1-h-Wechsel mit dem geänderten Wert + 15 Min für die Kapazitätsreservierung → 60 Min. Vorlauf zur vollen Stunde			
	Intraday (Balancing Market)	Kontinuierlich über SIDC 15 Min. zum 1-h-Wechsel mit dem geänderten Wert + 15 Min für die Kapazitätsreservierung → 30 Min. Vorlauf		Nur nach Aufforderung von RTE Bedingungen siehe in den Auktionsregeln für diese Grenze CAI = EIC des BKV CCT = A05	
DE <> LU	DayAhead	Gate Closure 14:30 Uhr	MW mit 3 Nachkommastellen (0,001) ¼-h-Raster		A06
	Intraday	Kontinuierlich 45 Min. zum ¼-h-Wechsel mit dem geänderten Wert Start ab d-1 18:00 Uhr			
DE <> NL	DayAhead	Gate Closure: D-1 14:30 Uhr	MW mit 1 Nachkommastelle (0,1) Stundenraster	Engpass vorhanden: Bedingungen siehe in den Auktionsregeln für diese Grenze	A03 bzw. A06 abhängig von der Art
	Intraday	Nur implizit über SIDC			
DE <> NO	DayAhead	Gate Closure: D-1 14:30 Uhr	MW mit 1 Nachkommastelle (0,1) Stundenraster	Engpass vorhanden: Bedingungen siehe in den Auktionsregeln für diese Grenze	A03
	Intraday	Nur implizit über SIDC			

Tabelle -C-1: Besonderheiten für die Fahrplananmeldung an den Grenzen zum Ausland

Land	Art	Zeitpunkt	Auflösung / Zeitraster	Besonderheiten / Nachweise	Zulässige Business Type
DE <> PL	DayAhead	Gate Closure: D-1 14:30 Uhr	MW ohne Nach- kommastelle (0)	Engpass vorhanden: Bedingungen siehe in den Aukti- onsregeln für diese Grenze	A03
	Intraday	Nur implizit über SIDC	¼-h-Raster		
DE <> SE	DayAhead	Gate Closure: D-1 14:30 Uhr, Nur durch Baltic Cable	MW mit 1 Nach- kommastelle (0,1)	Engpass vorhanden	A06
	Intraday	Nur durch Baltic Cable	Stundenraster		

Anlage D Fahrplanabwicklung an den auktionierten Grenzen

In den harmonisierten long-term Auktionsregeln für West- und Südeuropa (Rules for Capacity Allocation by Explicit Auctions within Central West Europe Region (CWE), Central South Region (CSE) and Switzerland), die zum 01.01.2012 in Kraft getreten sind, ist keine Beschreibung der Fahrplanabwicklung an diesen Grenzen mehr enthalten.

Daher wird die Abwicklung an den Grenzen Deutschland/Belgien, Deutschland/Frankreich, Deutschland/Niederlande, Deutschland/Österreich und Deutschland/Schweiz in diesem Kapitel beschrieben.

Für alle anderen Grenzen gelten Regeln, die auf den jeweiligen Homepages der ÜNB veröffentlicht sind.

Anlage D.1 Fahrplanabwicklung an der Grenze Deutschland / Belgien

Eine explizite Tagesauktion gibt es für die Grenze DE-BE nur als Fallbacklösung im Falle eines Decouplings der impliziten Auktion (Price-Coupling).

Für diesen Fall kann der BKV im Rahmen der vorgehaltenen Schattenauktion zusätzliche Kapazitätsrechte für den relevanten Tag erwerben. Im Falle eines Fallbacks wird keine separate Reservierung der durch den BKV erworbenen Tageskapazität durchgeführt. Die Reservierung der erworbenen Tageskapazität erfolgt in diesem Sonderfall mit der Nominierung der Fahrplananmeldung beim deutschen ÜNB Amprion und beim belgischen ÜNB Elia.

Fahrplanwerte, die die allokierten Kapazitäten überschreiten, werden auf den Grenzwert eingekürzt.

Bei Diskrepanzen zwischen den auf deutscher und belgischer Seite vorliegenden Nominierungswerten wird an der Grenze Amprion / ELIA die Minimum Regel angewendet.

Der BKV erhält Informationen bezüglich des Matchings seiner Nominierung in den Rückmeldereports des jeweiligen ÜNB (ANO-Report, iCNF-Report).

Für die Fahrplannominierung gilt das 1:1-Nominierungsprinzip unter Nutzung des Business Type A03, als CAI ist der EIC des nominierenden BKV zu nutzen. Als CCT ist der Wert „A05“.

Anlage D.2 Fahrplanabwicklung an der Grenze Deutschland / Frankreich

Die Amprion GmbH ist der deutsche Koordinator für die deutsch-französische Grenze.

Die Abwicklung der Long-Term Kapazitäten an dieser Grenze erfolgt über Financial Transmission Rights (FTR). Somit ist für die Long-Term Kapazitäten keine Nominierung der Rechte möglich.

Eine explizite Tagesauktion gibt es für die Grenze DE-FR nur als Fallbacklösung im Falle eines Decouplings der impliziten Auktion (Price-Coupling). Für diesen Fall kann der BKV im Rahmen der vorgehaltenen Schattenauktion zusätzliche Kapazitätsrechte für den relevanten Tag erwerben. Im Falle eines Fallbacks wird keine separate Reservierung der durch den BKV erworbenen Tageskapazität durchgeführt. Die Reservierung der erworbenen Tageskapazität erfolgt in diesem Sonderfall mit der Nominierung der Fahrplananmeldung beim jeweiligen deutschen ÜNB (Amprion und/oder TransnetBW), sowie bei RTE auf französischer Seite.

Fahrplanwerte, die die allokierten Kapazitäten überschreiten, werden auf den Grenzwert eingekürzt.

Bei Diskrepanzen zwischen den auf deutscher und französischer Seite vorliegenden Nominierungswerten in einer Richtung gelten die Werte desjenigen ÜNB, aus dessen Regelzone die Leistung exportiert wird. Lässt der Wertebereich Nominierungen in unterschiedlichen Richtungen zu und hat der BKV beiderseits der Grenze gegenläufig nominiert, dann werden die Nominierungswerte in den relevanten Stunden von den betroffenen beiden ÜNB (Amprion/RTE bzw. TransnetBW /RTE) auf null festgelegt. Der BKV erhält Informationen bezüglich des Matchings seiner Nominierung in den Rückmeldereports des ÜNB (ANO-Report, iCNF-Report).

Für die Fahrplannominierung gilt das 1:1-Nominierungsprinzip unter Nutzung des Business Type A03, als CAI ist der EIC des nominierenden BKV zu nutzen und als CCT ist der Wert „A05“ anzugeben.

Anlage D.3 Fahrplanabwicklung an der Grenze Deutschland / Niederlande

TenneT B.V. Niederlande (TTN) ist der Koordinator für die long-term Abstimmung an der deutsch-niederländischen Grenze.

Die Abwicklung der Long-Term Kapazitäten an dieser Grenze erfolgt über Financial Transmission Rights (FTR). Somit ist für die Long-Term Kapazitäten keine Nominierung der Rechte möglich.

Eine explizite Tagesauktion (Schattenauktion) gibt es für die Grenze DE-NL nur als Fallbacklösung im Falle eines Decouplings der impliziten Auktion. Die folgenden Schritte sind nur im Falle einer Schattenauktion existent. Der BKV kann im Rahmen der durchgeführten Schattenauktion zusätzliche Kapazitätsrechte für den relevanten Tag erwerben.

- (1) Im Falle einer Schattenauktion erhält TenneT Niederlande von JAO die von den BKV erworbenen Schattenauktionsrechte für die Grenze Niederlande / Deutschland.
- (2) Die durch den BKV erworbene Kapazität in der Schattenauktion ist an den deutschen ÜNB (Amprion bzw. TTG) und den niederländischen ÜNB (TTN) zu nominieren (Nicht genutzte Kapazitäten verfallen).
Für eine solche Nominierung ist der Business Type A06 ohne Verwendung von CCT und CAI zu verwenden.
Es findet eine Abstimmung dieser DayAhead Nominierungen zwischen TTN und TTG / Amprion statt. Im Falle unterschiedlicher Nominierungen auf beiden Seiten der Grenzen gelten die Werte auf der niederländischen Seite.

Anlage D.4 Fahrplanabwicklung an der Grenze Deutschland / Österreich

Die APG ist der Koordinator für die deutsch-österreichische Grenze.

Die Abwicklung der Long-Term Kapazitäten an dieser Grenze erfolgt über Financial Transmission Rights (FTR). Somit ist für die Long-Term Kapazitäten keine Nominierung der Rechte möglich.

Eine explizite Tagesauktion gibt es für die Grenze DE-AT nur als Fallbacklösung im Falle eines Decouplings der impliziten Auktion (Price-Coupling).

Für diesen Fall kann der BKV im Rahmen der vorgehaltenen Schattenauktion zusätzliche Kapazitätsrechte für den relevanten Tag erwerben. Im Falle eines Fallbacks wird keine separate Reservierung der durch den BKV erworbenen Tageskapazität durchgeführt. Die Reservierung der erworbenen Tageskapazität erfolgt in diesem Sonderfall mit der Nominierung der Fahrplananmeldung beim jeweiligen deutschen ÜNB (Amprion, Tennet und/oder TransnetBW).

Fahrplanwerte, die die allokierten Kapazitäten überschreiten, werden auf den Grenzwert eingekürzt.

Bei Diskrepanzen zwischen den auf deutscher und österreichischer Seite vorliegenden Nominierungswerten wird an der jeweiligen Grenze (Amprion / APG, Tennet / APG bzw. TransnetBW / APG) die Minimum Regel angewendet.

Der BKV erhält Informationen bezüglich des Matchings seiner Nominierung in den Rückmeldereports des jeweiligen ÜNB (ANO-Report, iCNF-Report).

Für die Fahrplannominierung gilt das 1:1-Nominierungsprinzip unter Nutzung des Business Type A03, als CAI ist der EIC des nominierenden BKV zu nutzen und als CCT ist der Wert „A05“ anzugeben.

Anlage D.5 Fahrplanabwicklung an der Grenze Deutschland / Schweiz

Für die Fahrplanabwicklung an der auktionierten Grenze Deutschland / Schweiz wird das in der folgenden Übersicht dargestellte Prozessmodell für den Datenaustausch zwischen Auktionsteilnehmern, dem Auktionsbüro, der TransnetBW und den Auktionspartnern zu Grunde gelegt.




Abbildung D-1: Sequenzieller Prozessablauf des Datenaustausches bei einer Tagesauktion

T 2 Reservierungsmeldung

Für den Fall, dass ein Auktionsteilnehmer seine im Rahmen der Jahres- und/oder Monatsauktion ersteigerten Transportkapazitätsanteile nutzen will, muss er deren Nutzung vor Beginn der Tagesauktion in Form einer Reservierungsmeldung bei der TransnetBW anmelden. Nicht genutzte Anteile verfügbarer Transportkapazität aus der Jahres- und/oder Monatsauktion werden in die Tagesauktion übernommen und erhöhen dort die verfügbare Transportkapazität. Als Eingangsbestätigung ist eine Acknowledgement-Message nach [7] vorgesehen.

T 3 Veröffentlichung der für die Tagesauktion verfügbaren Transportkapazität

Unter Berücksichtigung der Reservierungsmeldungen (T2) ermittelt der Auktionskoordinator die für die Tagesauktion verfügbare Transportkapazität. Diese wird dann vom Auktionsbüro auf dessen Web-Seite veröffentlicht.

T 4 Gebotsabgabe

Die Gebote für die verfügbare Transportkapazität im Rahmen der Tagesauktion werden dem Auktionsbüro übermittelt. Bei der Tagesauktion erfolgt die Gebotsabgabe je Regelzonenübergang. Die Gebotsabgabe wird begrenzt durch den in Ziffer 3.2 der Tagesauktionsregeln festgelegten Angebotsschluss.

T 5 Mitteilung des Auktionsergebnisses an die Auktionsteilnehmer

Nach dem Abschluss der Auktion erhält jeder Auktionsteilnehmer eine Aufstellung über den Anteil der von ihm ersteigerten verfügbaren Transportkapazität vom Auktionsbüro. Zusätzlich erhält jeder Auktionsteilnehmer eine Aufstellung welche Grenzwerte (unterer und oberer) er bei der Fahrplananmeldung einhalten muss vom Auktionsbüro.

Die Angabe über die einzuhaltenden Grenzwerte erfolgt dabei je Regelzonenübergang. Die Meldung erfolgt wahlweise im Rahmen einer Result Message oder als ECAN-Rights-Document

Die Result Message bzw. das ECAN-Rights-Document enthält in der Regel die folgenden Angaben:

- Den unteren Grenzwert (Capacity Min), der bei der Fahrplananmeldung bei dem jeweiligen Auktionspartner mindestens einzuhalten ist (eine Zeitreihe je Regelzonenübergang),
- Den oberen Grenzwert (Capacity Max), der bei der Fahrplananmeldung bei dem jeweiligen Auktionspartner nicht überschritten werden darf (eine Zeitreihe je Regelzonenübergang),

Es gibt je Regelzonenübergang immer genau eine Zeitreihe unterer und oberer Grenzwert.

Nach Abschluss der Auktion werden in den Zeitreihen unterer und oberer Grenzwert in den Feldern Capacity Contract Type und Capacity Agreement Identification die Werte übermittelt, die bei der Fahrplananmeldung bei swissgrid in der ESS Schedule Message unter Verwendung des Business Type A03 „External Trade Explizit Capacity“ in den entsprechenden Feldern einzutragen sind.

Für den Fall, dass ein Auktionsteilnehmer nur seine in der Jahres- und/oder Monatsauktion erworbenen Transportkapazitäten ausnutzen will, muss er vor Beginn der Tagesauktion eine Reservierungsmeldung entsprechend (T2) abgeben. Die Abgabe von weiteren Geboten für die Tagesauktion ist in diesem Fall nicht erforderlich.

T 7 Veröffentlichung des Auktionsergebnisses

Das Auktionsbüro veröffentlicht das Auktionsergebnis sowie die Gebote der Auktionsteilnehmer in anonymisierter Form im Internet.

T 8 Fahrplananmeldung der Auktionsteilnehmer bei den Auktionspartnern

Die Auktionsteilnehmer melden ihre Fahrpläne bei den Auktionspartnern unter Einhaltung der jeweils gültigen Regeln des Fahrplanmanagements an.

Matching Regel für den DayAhead Prozess

Die Fahrplananmeldungen müssen in diesem Fall zwingend den in der Auktion ermittelten unteren Grenzwert (Capacity Min) und oberen Grenzwert (Capacity Max) einhalten.

Werden nach Ablauf der Cut-Off-Time noch Differenzen festgestellt, so wird der entsprechende Fahrplan an die in der Auktion ermittelten Grenzwerte angepasst. Das heißt im Einzelnen:

- Der Fahrplan unterschreitet den unteren Grenzwert (Capacity Min): In diesem Fall wird der Fahrplanwert auf den Wert des unteren Grenzwertes erhöht.
- Der Fahrplan überschreitet den oberen Grenzwert (Capacity Max): In diesem Fall wird der Fahrplanwert auf den Wert des oberen Grenzwertes reduziert.

Zum Start des Intraday Prozesses wird, der in der Auktion ermittelte untere und obere Grenzwert auf den Wert der Fahrplananmeldung gesetzt, um die im DayAhead nicht genutzten Kapazitäten für den Intraday Prozess freizugeben.

Matching Regel für den Intraday Prozess

Die Fahrplananmeldungen müssen in diesem Fall zwingend den in der Intraday Kapazitätsvergabe ermittelten unteren und oberen Grenzwert einhalten. Im Intraday Prozess ist der untere Grenzwert immer gleich dem oberen Grenzwert.

Werden nach Ablauf der Cut-Off-Time noch Differenzen festgestellt, so wird der entsprechende Fahrplan an die in der Intraday Kapazitätsvergabe ermittelten Grenzwerte angepasst. Das heißt im Einzelnen:

- Der Fahrplan unterschreitet den unteren Grenzwert (Capacity Min): In diesem Fall wird der Fahrplanwert auf den Wert des unteren Grenzwertes erhöht.
- Der Fahrplan überschreitet den oberen Grenzwert (Capacity Max): In diesem Fall wird der Fahrplanwert auf den Wert des oberen Grenzwertes reduziert.

Anlage E Prinzipieller Aufbau des ESS Datenformats

Im Folgenden wird der prinzipielle Aufbau einer ESS Schedule Message in der Version 2.3 anhand eines Beispiels dargestellt.

Beispiel:

Der BKV ATOZ liefert am 23.02.2018 von 0:00 bis 24:00 Uhr 100,123 MW aus der Regelzone TransnetBW in die Regelzone Amprion.

Eine ESS Schedule Message (siehe Abbildung E-1) besteht aus den Elementen:

- Message Header
- TimeSeries Header
- Period Level
- Interval Level

Der Message Header entspricht dabei einem Adressbereich einer Mail oder eines Briefes z.B. eines Lieferscheins. Hier werden u.a. Absender und Empfänger genannt und eine eindeutige Bezeichnung der Datei.

Der TimeSeries Header entspricht einer Auflistung der „gelieferten“ Objekte / Artikel.

Der Period und der Interval-Level entsprechen den gelieferten Mengen.

In der Abbildung E-1 sind die Details des Message Headers der Schedule-Message dargestellt.

Die Einträge im gelben Bereich entsprechen den Angaben aus dem obigen Beispiel.

Der BKV ATOZ (Sender ID) sendet eine Fahrplananmeldung (Message Type) für das Datum 23.02.2018 (Schedule Time Intervall) an den Empfänger TransnetBW (Receiver ID).




Abbildung E-1: ESS Schedule Message: „Message Header“

Im Bereich des Message Headers und des TimeSeriesHeaders gibt es eine eindeutige Bezeichnung der Datei bzw. der Zeitreihe.

Dies ist die „Message Identification“ bzw. die „TimeSeries Identification“. Weitere Informationen dazu sind in der Anlage A.5 angegeben.

Wenn man das Beispiel „Lieferschein“ weiterführt, kann man die Message Identifikation mit einer Rechnungsnummer gleichsetzen und die TimeSeries Identifikation mit einer Bestellnummer eines Artikels.

In der Abbildung E-2 ist der TimeSeries Header, der „Kopf“ eines Fahrplangeschäftes, dargestellt.

Hier wird definiert, von wo nach wo welche Art von Geschäft getätigt wird.

Die Elemente mit der Kennung <Empty> dürfen nicht in der Nachricht aufgeführt werden, da ein leeres Element eine Verletzung des Schemas bedeutet.

Die Einträge im gelben Bereich entsprechen den Angaben aus dem obigen Beispiel.

Der BKV ATOZ gibt einen externen Fahrplan (Business Type A06) ab. Die Energie wird aus der Regelzone TransnetBW („Out Area“) in die Regelzone Amprion („In Area“) geliefert.

Im Period Level (siehe Abbildung E-3) wird der Zeitbereich angegeben, für den der Fahrplan gültig sein soll (Time Interval) und welches Zeitraster (Resolution) verwendet wird.

Die Einträge im gelben Bereich entsprechen den Angaben aus dem obigen Beispiel.

Der Fahrplan ist für den Tag 23.02.2018 (Time Interval) bestimmt, und es werden ¼-h-Werte angegeben (Resolution).

Im Interval Level (siehe Abbildung E-4) werden die Mengen eingetragen, die geliefert werden sollen.

Dabei wird für jeden Wert eine Position (Pos) und eine Menge (Qty) angegeben.

Die Einträge im gelben Bereich entsprechen den Angaben aus dem obigen Beispiel

Der Fahrplan ist für einen „normalen“ Tag bestimmt. Anhand der Resolution aus dem Period Level ergibt sich, dass 96 Einträge erwartet werden.

Die Menge (Qty) beträgt für den gesamten Tag 100,123 MW.




Abbildung E-2: ESS Schedule Message: „TimeSeries Header“




Abbildung E-3: ESS Schedule Message: „Period Level“




Abbildung E-4: ESS Schedule Message: „Interval Level“

Anlage F Rückmeldungen im Acknowledgement Report

Beim Eingang einer Fahrplananmeldung oder eines Status Request wird die Datei einer Reihe von Prüfungen unterzogen. Das Ergebnis dieser Prüfungen wird über den Acknowledgement Report zurückgegeben.

Im ersten Schritt sind dies „formale“ Prüfungen. Dazu zählen Prüfungen zum Aufbau der Datei oder das Einhalten bestimmter Regeln wie z.B. der Versionierung. Diese Eingangsprüfungen beinhalten zudem alle Prüfungen bzw. Prüfmöglichkeiten, für die keine Daten korrespondierender Bilanzkreise oder ÜNB benötigt werden.

Anlage F.1 Liste Rückmeldungen im Acknowledgement Report einer Schedule-Message

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die derzeit implementierten Prüfungen. Die Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Tabelle F-1: Liste der Prüfungen für Rückmeldungen im Acknowledgement Report einer Schedule-Message

Beschreibung der Prüfung	ReasonCodes im Acknowledgement-Report			
	Message	Time-Series	Interval	Reason Text / Bemerkung
Message Level				
Anmeldung des Fahrplans in der richtigen Regelzone (Receiver ID gem. EIC-Code)	A02 + A53			
Überwachung des Eingangszeitpunktes	A02 + A57			Fahrplan wegen Überschreitung nicht akzeptiert
Bilanzkreisname des Absenders (Sender ID gem. EIC-Code)	A02 + A05			
Schedule Time Interval: UTC-Format	A02 + A04			
Kontrolle der Message ID und –Version	A02 + A51			
Falls alle Informationen vorhanden (Unausgeglichenheit der Fahrplan-Datei)	A01 + A03 + A54			Differenzen führen nicht zur Ablehnung
Energiemengendeklaration des Bilanzkreisvertrags überschritten	A01 + A59			Überschreitung eines, der in Anlage 1.1 deklarierten Werte; diese können gemäß BK-Vertrag zur Ablehnung führen. Im Reason Text wird die Art der Überschreitung genannt.
Fehlertolerante Fahrplan-Annahme (Siehe Kap. 3.4.2.2.3)	A01 + A03	A57 + A21	A42	
Fahrplanablehnung aufgrund der Überschreitung von Deklarationswerten	A02 + A59		A59	Überschreitung eines der in Anlage 1.1 deklarierten Werte; diese können gemäß BK-Vertrag zur Ablehnung führen.

Tabelle F-1: Liste der Prüfungen für Rückmeldungen im Acknowledgement Report einer Schedule-Message

Beschreibung der Prüfung	ReasonCodes im Acknowledgement-Report			
	Message	Time-Series	Interval	Reason Text / Bemerkung
				Im Reason Text wird die Art der Überschreitung genannt.
<u>ScheduleTimeSeries</u>				
Allgemeine Prüfungen				
EIC-Code des Bilanzkreises	A02 + A03	A05 A22		A05: Name des Bilanzkreises falsch A22: Bilanzkreisvertrag des Bilanzkreis (noch) nicht gültig
Regelzonennamen gem. EIC-Code	A02 + A03	A23		
Zeitreihen in Hin- und Rückrichtung sind nicht saldiert	A02 + A03	A56	A56	
In neuer Version fehlen angemeldete Time-Series	A02 + A03	A52		
Kontrolle der Schedule TimeSeries ID und -Version	A02 + A03	A55		
Measurement Unit	A02 + A03	A59		"MWH" erwartet
<i>Fahrplankonto korrekt (Fahrplan-Kopf ohne Datum)</i>				
a) Externer Fahrplan Business Type A06				
1. In Area <> Out Area	A02 + A03	A23		In Area <> Out Area erwartet
2. eine der Area muss gleich Receiver ID sein	A02 + A03	A23		One Area = Receiver (Area) erwartet
3. In Party = Out Party = Sender	A02 + A03	A22		In Party = Out Party = Sender oder Subject Party erwartet
4. Unerlaubte Überkreuzanmeldung	A02 + A03	A58		
5. Unerlaubte Auslandsanmeldung	A02 + A03	A23		
6. Unerlaubte Nutzung von Capacity Contract Type und Capacity Agreement Identification	A02 + A03	A59		Angabe von Capacity Contract Type und / oder Capacity Agreement Identification nicht erlaubt
b) Externer Fahrplan Business Type A03				
1. In Area <> Out Area	A02 + A03	A23		In Area <> Out Area erwartet
2. eine der Area muss gleich Receiver ID sein	A02 + A03	A23		One Area = Receiver (Area) erwartet
3. In Party = Out Party = Sender	A02 + A03	A22		In Party = Out Party = Sender oder Subject Party erwartet
4. Unerlaubte Überkreuzanmeldung	A02 + A03	A58		

Tabelle F-1: Liste der Prüfungen für Rückmeldungen im Acknowledgement Report einer Schedule-Message

Beschreibung der Prüfung	ReasonCodes im Acknowledgement-Report			
	Message	Time-Series	Interval	Reason Text / Bemerkung
5. Unerlaubte Auslandsanmeldung	A02 + A03	A23		
6. Capacity Contract Type und / oder Capacity Agreement Identification fehlen	A02 + A03	A69		Capacity Contract Type und / oder Capacity Agreement Identification erwartet
c) Interne Fahrpläne Business Type A02				
1. In Area = Out Area = eigene RZ	A02 + A03	A23		In Area = Out Area = Receiver (Area) erwartet
2. In Party <> Out Party	A02 + A03	A22		In Party <> Out Party erwartet
3. eine Party muss gleich dem Sender sein	A02 + A03	A22		One Party = Sender oder Subject Party erwartet
d) Production Fahrplan: Business Type A01				
1. In Area = eigene RZ	A02 + A03	A23		In Area = Receiver (Area) erwartet
2. Wenn Out Area angegeben: In Area = Out Area = eigene RZ	A02 + A03	A22		In Area = Out Area = Receiver (Area) erwartet
3. In Party = Sender	A02 + A03	A23		In Party = Sender oder Subject Party erwartet
4. Wenn Out Party angegeben: Out Party = 11XFC-PROD-----E	A02 + A03	A23		Out Party = 11XFC-PROD-----E erwartet
5. Deklaration der Energiemengen des BK Vertrags überschritten	A01 oder A02 + A03	A59		Überschreitung des deklarierten FC- Prod Wertes; Überschreitungen können gemäß BK-Vertrag zur Ablehnung führen
e) Consumption Fahrplan: Business Type A04				
1. Out Area = eigene RZ	A02 + A03	A23		Out Area = Receiver (Area) erwartet
2. Wenn In Area angegeben: In Area = Out Area = eigene RZ	A02 + A03	A23		In Area = Out Area = Receiver (Area) erwartet
3. Out Party = Sender	A02 + A03	A22		Out Party = Sender oder Subject Party erwartet
4. Wenn In Party angegeben: In Party 11XFC-CONS-----0	A02 + A03	A22		In Party = 11XFC-CONS-----0 erwartet
5.				
6. Deklaration der Energiemengen des BK Vertrags überschritten	A01 oder A02 + A03	B45		Überschreitung des deklarierten FC- CONS Wertes; Überschreitungen können gemäß BK-Vertrag zur Ablehnung führen

Tabelle F-1: Liste der Prüfungen für Rückmeldungen im Acknowledgement Report einer Schedule-Message

Beschreibung der Prüfung	ReasonCodes im Acknowledgement-Report			
	Message	Time-Series	Interval	Reason Text / Bemerkung
f) Redispatch Prognose: Business Type A85				
1. In Area = Out Area = eigene RZ	A02 + A03	A22		In Area = Out Area = Receiver (Area) erwartet
2. In Party <> Out Party	A02 + A03	A23		In Party <> Out Party erwartet
3. eine Party muss gleich dem Sender sein	A02 + A03	A23		One Party = Sender oder Subject Party erwartet
g) Fahrplanspalten mehrfach vorhanden	A02 + A03	A55		
Versionierung				
1. Werte wurden geändert bei gleicher Versionsnummer	A02 + A03	A50	A50	
2. Versionsnummer < Versionsnummer vorhandener TimeSeries	A02 + A03	A50		
3. Ungültige Versionsnummer z.B. "0" oder größer als Message ID	A02 + A03	A50		
4. Neue TimeSeries wurde mit ungültiger Versions-Nr. hinzugefügt	A02 + A03	A50		
Period				
Period Time Interval (UTC-Format)	A02 + A03			Muss mit Schedule Time Interval übereinstimmen
Resolution: Akzeptiert wird nur der Code "PT15M"	A02 + A03	A49	A49	"PT15M" erwartet
Interval				
Period (Interval.Pos)				
a. jede Position muss einmal auftreten.	A02	A49	A49	
b. Anzahl der Werte (Perioden)				
1. Zeitumstellung Winter- / Sommerzeit (92 Werte erwartet)	A02	A49	A49	92 Periods erwartet
2. Zeitumstellung Sommer- / Winterzeit (100 Werte erwartet)	A02	A49	A49	100 Periods erwartet
3. Sonstige Tage (96 Werte erwartet)	A02	A49	A49	96 Periods erwartet
Werteprüfung (Interval.Qty)				
a. Eintrag keine Zahl (Format Real)	A02	A42	A42	
b. negative Zahlen	A02	A46	A46	
c. mehr als 3 Nachkommastellen	A02	A42	A42	
d. Deklaration der Energiemengen des BK Vertrags überschritten	A01		A59	Überschreitung des deklarierten FC-PROD oder FC-CONS Wertes; Überschreitungen können gemäß BK-Vertrag zur Ablehnung führen.

Anlage F.2 Liste Rückmeldungen im Acknowledgement Report eines Status-Request

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die derzeit implementierten Prüfungen. Die Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Tabelle F-2: Liste der Prüfungen für Rückmeldungen im Acknowledgement Report eines Status-Request

Beschreibung der Prüfung	ReasonCodes im Acknowledgement-Report	
	Message	Reason Text / Bemerkung
<u>Message Level</u>		
Status Request in der richtigen Regelzone (Receiver ID gem. EIC-Code)	A02 + A53	
Bilanzkreisname des Absenders (Sender ID gem. EIC-Code)	A02 + A22	
Fehlerhafte Rollen Angabe	A02 + A78	
Schedule Time Interval: UTC-Format	A02 + A04	
<u>Attribut Level</u>		
Allgemeine Prüfungen		
Erwartetes Attribut fehlt	A02 + A69	A 69 Reason Text: Name des fehlenden Attributes
Bilanzkreisname des Absenders (Sender ID gem. EIC-Code)	A02 + A22	
Fehlerhafte Rollen Angabe	A02 + A78	
Schedule Time Interval: UTC-Format	A02 + A04	

Anlage G Zulässige Business Type im Rahmen des Marktmodells

In der Tabelle G-1 werden die im deutschen Marktmodell zulässigen Business Type für den Fahrplanprozess aufgelistet.

Tabelle G-1: Zulässige Business Type

Business Type	Beschreibung
A01	Produktion (Prognose) in einer Regelzone (Siehe Kapitel 3.2.2.1)
A02	Regelzoneninterne Geschäfte (Siehe Kapitel 3.2)
A03	Regelzonenüberschreitende Zeitreihe unter Verwendung von Kapazitätsrechten (Capacity Contract Type und Capacity Agreement Identification). Im Rahmen der Eingangsprüfungen (siehe Kapitel 4.2.3.1) wird geprüft, ob die Elemente <i>Capacity Contract Type</i> und <i>Capacity Agreement Identification</i> vorhanden sind. Wenn nicht, wird die entsprechende Fahrplananmeldung als fehlerhaft zurückgewiesen (Siehe Kapitel 3.1).
A04	Verbrauch (Prognose) in einer Regelzone (Siehe Kapitel 3.2.2.2)
A06	Regelzonenüberschreitende Zeitreihe ohne direkte Verwendung von Kapazitätsrechten. Die Elemente <i>Capacity Contract Type</i> und <i>Capacity Agreement Identification</i> dürfen in diesem Fall nicht angegeben werden. Werden die Elemente trotzdem angegeben, wird die entsprechende Fahrplananmeldung als fehlerhaft zurückgewiesen (Siehe Kapitel 3.1).
A85	Redispatchzeitreihe in einer Regelzone (siehe Kapitel 3.2.2.3)

Anlage H Änderungshistorie

Die angegebenen Änderungen beziehen sich auf die jeweils letzte veröffentlichte Version. Zwischenversionen werden nicht veröffentlicht.

Tabelle H-1: Änderungshistorie

Lfd. Nr.	Ort	Fehlerkorrektur / Änderungen		Grund der Anpassung
		Bisher	Änderung	
1.	Deckblatt	Version 4.5 Veröffentlichungsdatum 01.04.2023 Anzuwenden ab: 01.10.2024	Version 4.6 Veröffentlichungsdatum 01.10.2024 Anzuwenden ab: 01.04.2025	
2.	Kapitel 2.2		Anmeldung / Nominierung Eine Fahrplananmeldung / Fahrplannominierung ist der Versand eines Fahrplans an den ÜNB.	Ergänzende Erläuterung
3.	Kapitel 2.2	Bilanzkreisverantwortlicher (BKV) Bilanzkreisverantwortlicher bzw. englisch „Balance Responsible Party“, entsprechend dem entso-e Harmonized Electricity Market Role Model (siehe [5]).	Bilanzkreisverantwortlicher (BKV) Bilanzkreisverantwortlicher bzw. englisch „Balance Responsible Party“ (BRP), entsprechend dem entso-e Harmonized Electricity Market Role Model [HRM] (siehe [5]). Einem Bilanzkreisverantwortlichem sind ein oder mehrere Bilanzkreise zugeordnet. Der BKV meldet Fahrpläne für die ihm zugeordneten Bilanzkreise an.	Anpassung der Definition
4.	Kapitel 2.2	BK Bilanzkreis, Bilanzkreise	Bilanzkreis (BK) Ein Bilanzkreis ist einem Bilanzkreisverantwortlichem zugeordnet. Im Rahmen des Fahrplanprozesses wird ein Bilanzkreis über einen EIC identifiziert.	Anpassung der Definition

Tabelle H-1: Änderungshistorie

Lfd. Nr.	Ort	Fehlerkorrektur / Änderungen		Grund der Anpassung
		Bisher	Änderung	
5.	Kapitel 2.2		Fahrplan Ein Fahrplan enthält alle Transaktions- und Prognosezeitreihen eines BK für einen Kalendertag.	- Die Definition „Fahrplan“ und „Zeitreihe“ wurde aus der Anlage 3 des Bilanzkreisvertrages übernommen. - Mit Einführung der AS4 Kommunikation (Ende 2024) wird ein Fahrplan als Text (Payload) innerhalb einer AS4 Nachricht übermittelt. Im Gegensatz zur E-Mail gibt es bei der AS4 Kommunikation keine „Dateianhänge“ mehr und damit auch keine „Fahrplandatei“. - Daher wurden die „Prozessbeschreibung“ so angepasst, dass dort einheitlich der Begriff „Fahrplan“ und „Zeitreihe“ im Sinne der Definition verwendet wird. - Diese Änderungen verändern nicht den Sinn des Dokuments.

Tabelle H-1: Änderungshistorie

Lfd. Nr.	Ort	Fehlerkorrektur / Änderungen		Grund der Anpassung
		Bisher	Änderung	
6.	Kapitel 2.2		Zeitreihe Die Zeitreihe ist entweder eine Transaktionszeitreihe mit der Angabe wieviel elektrische Leistung an einem Kalendertag in jeder Zeiteinheit ($\frac{1}{4}$-h) zwischen zwei Bilanzkreisen ausgetauscht wird, oder eine Prognosezeitreihe mit der Angabe wieviel elektrische Leistung an einem Kalendertag in jeder Zeiteinheit ($\frac{1}{4}$-h) aus dem Bilanzkreis zugeordneten Einspeise- oder Entnahmestellen eingespeist oder entnommen wird.	- Die Definition „Fahrplan“ und „Zeitreihe“ wurde aus der Anlage 3 des Bilanzkreisvertrages übernommen. - Mit Einführung der AS4 Kommunikation (Ende 2024) wird ein Fahrplan als Text (Payload) innerhalb einer AS4 Nachricht übermittelt. Im Gegensatz zur E-Mail gibt es bei der AS4 Kommunikation keine „Dateianhänge“ mehr und damit auch keine „Fahrplandatei“. - Daher wurden die „Prozessbeschreibung“ so angepasst, dass dort einheitlich der Begriff „Fahrplan“ und „Zeitreihe“ im Sinne der Definition verwendet wird. - Diese Änderungen verändern nicht den Sinn des Dokuments.

Tabelle H-1: Änderungshistorie

Lfd. Nr.	Ort	Fehlerkorrektur / Änderungen		Grund der Anpassung
		Bisher	Änderung	
7.	Kapitel 2.2	GCT (Gate closure time) Bis zu diesem Zeitpunkt dürfen pro Prozessphase Fahrplanänderungen vom BKV gesendet werden. Der Abstimmprozess zwischen zwei Regelzonen beginnt mit der GCT.	GCT (Gate closure time) Bis zu diesem Zeitpunkt dürfen pro Prozessphase Fahrplanänderungen vom BKV gesendet werden. Die GCT ist der Zeitpunkt, zu dem ein Fahrplan, mit regelzonenüberschreitenden Fahrplanänderungen, spätestens bei den betreffenden ÜNB eingegangen sein muss. Sie ergibt sich aus der Vorlaufzeit für den Zeitbereich, dessen Wert geändert werden soll (in Bezug auf die aktuell beim ÜNB vorliegende und mit ACK akzeptierte Fahrplananmeldung). Abweichende Vorlaufzeiten, die sich aufgrund ausländischer Regelwerke ergeben, sind in Anlage C aufgeführt.	Anpassung / Erweiterung des Definition
8.	Kapitel 2.2	Intraday-Änderung Als Intraday-Änderung werden alle Fahrplanänderungen bezeichnet, die nach dem Anmeldeschluss des Vortages (GCT DayAhead) bei dem jeweiligen ÜNB eintreffen und nicht unter die nachträgliche Fahrplananmeldung fallen. Für die in der StromNZV (siehe [1] § 5 Abs. 2 bzw. 4) genannten Vorlaufzeiten und alle weiteren Prüfungen die darauf basieren, gilt der Eingangszeitpunkt (Eingangszeitstempel) der Datei beim Fahrplansystem des jeweiligen ÜNB - nicht der Absende- bzw. Erzeugungszeitpunkt dieser Datei beim Absender.	Intraday-Änderung Als Intraday-Änderung werden alle Fahrplanänderungen bezeichnet, die nach dem Anmeldeschluss des Vortages (GCT DayAhead) bei dem jeweiligen ÜNB eintreffen und nicht unter die nachträgliche Fahrplananmeldung fallen. Für die im Bilanzkreisvertrag genannten Vorlaufzeiten und alle weiteren Prüfungen, die darauf basieren, gilt der Eingangszeitpunkt (Eingangszeitstempel) des Fahrplans im Fahrplansystem des jeweiligen ÜNB - nicht der Absende- bzw. Erzeugungszeitpunkt dieses Fahrplans beim BKV. Zu den Vorlaufzeiten siehe im Bilanzkreisvertrag [1] in der Anlage 3, Absatz 1.3, 1.4 und 1.5	Der Verweis auf die StromNZV wurde durch einen Verweis auf gleichlautende Punkte im Bilanzkreisvertrag ersetzt.
9.	Kapitel 2.2	1:N-Nominierung Ein Bilanzkreis (BK) kann mit verschiedenen Bilanzkreisen (BK) in der anderen Regelzone Fahrpläne nominieren. Der Bilanzkreis in der anderen Regelzone darf nur mit diesem Bilanzkreis Fahrpläne nominieren, siehe Abbildung 2 1:.		Entfällt, da im Fahrplanprozess nicht verwendet

Tabelle H-1: Änderungshistorie

Lfd. Nr.	Ort	Fehlerkorrektur / Änderungen		Grund der Anpassung
		Bisher	Änderung	
10.	Kapitel 2.2	1BK-Nominierung Beim „ein“-Bilanzkreis-Modell muss bei einem regelzonenüberschreitenden Fahrplan der Bilanzkreisverantwortliche (BKV) auf beiden Seiten der Grenze identisch sein, siehe Abbildung 2 2: Beispiel: innerhalb Deutschlands	1BK-Nominierung Ein BKV kann über eine Regelzonengrenze nur mit seinem eigenen, dem gleichen, Bilanzkreis Geschäfte tätigen. Auf beiden Seiten einer Regelzonengrenze muss der gleiche BK verwendet werden. (siehe Abbildung 2 1:) Beispiel: innerhalb Deutschlands	Anpassung der Beschreibung unter Berücksichtigung der angepassten Definition von BKV und BK
11.	Kapitel 2.2	N:M-Nominierung Jeder Bilanzkreis einer Regelzone darf mit jedem Bilanzkreis in der anderen Regelzone Fahrpläne nominieren (siehe Abbildung 2 3:). Beispiel: Grenze DE / CZ und DE / PL	N:M-Nominierung Ein BKV kann über eine Regelzonengrenze über einen seiner Bilanzkreise zu verschiedenen Bilanzkreisen (die ggf. anderen BKV zugeordnet sind) Geschäfte tätigen. Die BKV müssen dazu in den jeweiligen Regelzonen Fahrpläne, mit den entsprechenden Zeitreihen, für diese Bilanzkreise anmelden. (siehe Abbildung 2 2:) Beispiel: Grenze DE / CZ und DE / PL	Anpassung der Beschreibung unter Berücksichtigung der angepassten Definition von BKV und BK
12.	Kapitel 2.2	1:1-Nominierung Ein Bilanzkreis kann mit genau einem anderen Bilanzkreis in der anderen Regelzone Fahrplananmeldungen tätigen. Der Bilanzkreis in der anderen Regelzone, darf nur mit diesem Bilanzkreis Fahrpläne nominieren (siehe Abbildung 2 4:). Beispiel: Grenze DE / DK		Entfällt, da im Fahrplanprozess nicht verwendet
13.	Kapitel 3.1.2	Beispiel 3 1: Fahrplananmeldungen bei einer 1:1 Nominierung		Entfällt, da im Fahrplanprozess nicht verwendet
14.	Kapitel 3.3.2	3.3.2 DayAhead Prozess Nach Ablauf der DayAhead GCT gleichen die ÜNB die Zeitreihen zwischen den deutschen Regelzonen ab. Die BKV werden im Anschluss über Fehler unterrichtet und müssen bis 15:30 Uhr (der Day Ahead COT) eine korrigierte Fahrplananmeldung vornehmen (siehe auch [1] §5 Abs. 1).	3.3.2 DayAhead Prozess Nach Ablauf der DayAhead GCT gleichen die ÜNB die Zeitreihen zwischen den deutschen Regelzonen ab. Die BKV werden im Anschluss über Fehler unterrichtet und müssen bis 15:30 Uhr (der Day Ahead COT) eine korrigierte Fahrplananmeldung vornehmen (siehe auch [1] Anlage 3 Absatz 1.3).	Der Verweis auf die StromNZV wurde durch einen Verweis auf gleichlautende Punkte im Bilanzkreisvertrag ersetzt.

Tabelle H-1: Änderungshistorie

Lfd. Nr.	Ort	Fehlerkorrektur / Änderungen		Grund der Anpassung
		Bisher	Änderung	
15.	Kapitel 3.3.2.1	Intraday-Fahrplananmeldungen Änderungen zwischen deutschen Regelzonen werden zu je-der ¼ Stunde zwischen den ÜNB abgestimmt. Sollte eine Unstimmigkeit bei den angemeldeten Zeitreihen der Fahrplananmeldung vorliegen, haben die beteiligten Bilanzkreis-verantwortlichen Marktteilnehmer bis zur GCT Zeit, diese zu korrigieren. Zu den Vorlaufzeiten GCT und COT siehe Anlage D Sollte zur COT weiterhin eine Unstimmigkeit vorliegen, gilt die zuletzt abgestimmte Version der Zeitreihe. Dies gilt auch, wenn die korrespondierende Zeitreihe Nullwerte ausweist oder fehlt. Hiervon ausgenommen sind die Sonderregeln nach Kapitel 3.3.1.		Dieser Text wurde an dieser Stelle gestrichen und sinngemäß in das Kapitel 3.4.2.2 integriert
16.	Kapitel 3.4.2.1	3.4.2.1 Fahrplananmeldung in der Prozessphase DayAhead-Matching Zwischen der GCT der DayAhead Phase (D-1 14:30 Uhr) und dem Startzeitpunkt der Intraday Phase (D-1 18:00 Uhr) einlaufende und formal korrekte Fahrplananmeldungen mit Fahr-planänderungen, werden bis zum Startzeitpunkt der Intraday Phase für den Folgetag zwar durch den Empfänger-ÜNB entgegengenommen, aber erst einmal nicht weiter bearbeitet und abgestimmt. Dem BKV wird lediglich eine informelle Eingangsbestätigung in Form einer Textdatei zugestellt. Enthält die Datei formale Fehler, wird dem betroffenen BKV unverzüglich ein formaler negativer Acknowledgement-Report (ACK, mit dem Reason Code A02: „Message fully rejected“) zugesendet.	3.4.2.1 Fahrplananmeldung in der Prozessphase DayAhead-Matching Zwischen der GCT der DayAhead Phase (D-1 14:30 Uhr) und dem Startzeitpunkt der Intraday Phase (D-1 16:00 Uhr) einlaufende und formal korrekte Fahrpläne mit Änderungen in Bezug auf Day Ahead Zeitreihen, werden bis zum Startzeitpunkt der Intraday Phase für den Folgetag durch den ÜNB entgegengenommen und formal geprüft. Weitere Prüfungen oder eine Abstimmung der Zeitreihen finden in dieser Phase nicht statt. Enthält der Fahrplan formale Fehler, wird dem betroffenen BKV unverzüglich ein formaler negativer Acknowledgement-Report (ACK, mit dem Reason Code A02: „Message fully rejected“) zugesendet. Ein formal korrekter Fahrplan wird mit Start des Intradayprozesses mit einem ACK bestätigt.	Der Versand der Infonachricht „Wartephase wird eingestellt, weil - Die Wartephase wurde sehr stark verkürzt, nur noch 1½ h anstelle von 3½ h, so dass die Notwendigkeit für diese Info nicht mehr besteht. - In der Infonachricht wird auf den vom BKV gebildeten Dateinamen des eingesandten Fahrplans verlinkt. Im Zuge der Umstellung auf die AS4 Kommunikation gibt es keinen Dateinamen des Fahrplans mehr, auf den verlinkt werden könnte

Tabelle H-1: Änderungshistorie

Lfd. Nr.	Ort	Fehlerkorrektur / Änderungen		Grund der Anpassung
		Bisher	Änderung	
17.	Kapitel 3.4.2.2	3.4.2.2 Fahrplananmeldung in der Prozessphase Intraday Mit dem Start der Phase Intraday (D-1 18:00 Uhr) wird die letzte bis dato vorliegende und noch nicht verarbeitete Anmeldung eines jeweiligen BKV, die mit einer Textdatei zum Zeitpunkt des Empfangs quittiert wurde, beim ÜNB in den Abstimmprozess der Phase Intraday übernommen. Im Ergebnis der Verarbeitung übermittelt der ÜNB dem BKV einen ACK. 3.4.2.2.1 Allgemeines In der Prozessphase Intraday ist eine Fahrplananmeldung jederzeit möglich. Es erfolgt durch die ÜNB eine unmittelbare formale Prüfung und Bestätigung per ACK. Es ist zu beachten, dass in dem laufenden Abstimmungsprozess bei allen ÜNB der zum Zeitpunkt des Viertelstundenwechsels vorliegende Stand der Anmeldung abgestimmt wird. Somit ist durch den BKV zu gewährleisten, dass zur GCT identische Fahrplananmeldungen bei beiden ÜNB für alle noch verbleibenden Viertelstunden vorliegen! Empfehlung: Zudem empfehlen die ÜNB im Intraday Prozess nach Möglichkeit nur eine Fahrplandatei pro ¼ h zu senden, damit im Intraday-Matching Prozess die ÜNB über die gleiche Datenbasis verfügen. Somit sollte pro Bilanzkreis und pro Erfüllungstag innerhalb einer Viertelstunde nur eine Fahrplananmeldung durchgeführt werden und eine ausreichende Vorlaufzeit vor dem Viertelstundenwechsel vorgesehen werden, z.B. 5 Minuten vor dem Viertelstundenwechsel.	3.4.2.2 Fahrplananmeldung in der Prozessphase Intraday Mit dem Start der Intraday-Phase (D-1 16:00 Uhr) startet bei den ÜNB ein ¼-stündlich durchgeführter Abstimmungsprozess, bei dem der letzte bis dato vorliegende Fahrplan eines jeweiligen BKV zur Abstimmung übernommen wird. In der Intraday-Phase ist eine neue Fahrplananmeldung jederzeit möglich. Es erfolgt durch die ÜNB eine formale Prüfung und Bestätigung per ACK. Es ist zu beachten, dass in dem laufenden Abstimmungsprozess bei allen ÜNB der zum Zeitpunkt des Viertelstundenwechsels vorliegende Stand der Zeitreihen abgestimmt wird. Somit ist durch den BKV zu gewährleisten, dass zur GCT identische Zeitreihen bei beiden ÜNB für alle noch verbleibenden Viertelstunden vorliegen! Das Ergebnis des Prozesses übermittelt der ÜNB dem BKV in einem CNF. Empfehlung: Im Intraday Prozess sollte nach Möglichkeit nur ein Fahrplan pro ¼ h gesendet werden, damit im Intraday-Matching Prozess die ÜNB über die gleiche Datenbasis verfügen. Somit sollte pro Bilanzkreis und pro Erfüllungstag innerhalb einer Viertelstunde nur eine Fahrplananmeldung durchgeführt werden und eine ausreichende Vorlaufzeit vor dem Viertelstundenwechsel vorgesehen werden (z.B. 5 Minuten).	Gestrichene Text aus dem Kapitel 3.3.2.1 sinngemäß in das Kapitel 3.4.2.2 integriert

Tabelle H-1: Änderungshistorie

Lfd. Nr.	Ort	Fehlerkorrektur / Änderungen		Grund der Anpassung
		Bisher	Änderung	
18.	Kapitel 4.2.2 Tabelle 4-4	Intraday: D-1, 18:00 Uhr, bis zur GCT des jeweiligen Lieferzeitpunktes: Startzeit für den automatisierten Intraday-Abstimmprozess ist in der Regel D-1, 18:00 Uhr. Dieser Startzeitpunkt kann in Ausnahmefällen von den ÜNB auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden.	Intraday: D-1, 16:00 Uhr, bis zur GCT des jeweiligen Lieferzeitpunktes: Startzeit für den automatisierten Intraday-Abstimmprozess ist in der Regel D-1, 16:00 Uhr. Dieser Startzeitpunkt kann in Ausnahmefällen von den ÜNB auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden.	Anpassung des Startpunktes der Intraday Fahrplanverarbeitung durch den Start der CORE / ROSC Intraday Auktionen (IDA).
19.	Kapitel 4.2.2	Daraus folgt, dass sich zwischen 18:00 Uhr und 24:00 Uhr sowohl der aktuelle, als auch der nachfolgende Tag in der Phase Intraday befindet.	Daraus folgt, dass sich zwischen 16:00 Uhr und 24:00 Uhr sowohl der aktuelle, als auch der nachfolgende, Tag in der Phase Intraday befindet.	Anpassung des Startpunktes der Intraday Fahrplanverarbeitung durch den Start der CORE / ROSC Intraday Auktionen (IDA).
20.	Kapitel 4.2.3.1	Mit dem Eingang einer Fahrplananmeldung (Schedule Message) bei einem ÜNB wird diese Nachricht verschiedenen Prüfungen unterzogen (siehe obige Abbildung). In einem ersten Schritt wird geprüft, ob die eingesandte Nachricht eine XML-Datei ist. Danach wird geprüft, ob die Datei einem der erwarteten XML Schemata entspricht. Ist dies nicht der Fall, so wird folgendes unterschieden: • Wenn es trotz der Fehler möglich ist, die Sender ID aus der Datei auszulesen, wird eine entsprechende formlose Textnachricht [bei Fahrplan in ESS 2.3] oder ein technischer ACK [bei Fahrplan in ESS CIM] versendet, welcher über die Ablehnung informiert. • Ist es nicht möglich, die Sender ID auszulesen, so wird keine Rückmeldung versendet. Die fehlerhafte Schedule-Message wird nicht weiterbearbeitet. Der Absender kann daraufhin eine korrigierte Schedule-Message mit der gleichen Message Version nochmals versenden. Entspricht die Schedule-Message einem gültigen XML Schema, wird die Eingangsprüfung der Daten durchgeführt.	Mit dem Eingang einer Fahrplananmeldung (Schedule Message) bei einem ÜNB wird diese Nachricht verschiedenen Prüfungen unterzogen (siehe obige Abbildung). In einem ersten Schritt wird geprüft, ob die eingesandte Nachricht dem erwarteten XML-Schema entspricht. Ist dies nicht der Fall, so wird die fehlerhafte Schedule-Message nicht weiterbearbeitet. Der BKV erhält keine Antwort. Entspricht die Schedule-Message einem gültigen XML-Schema, wird die Eingangsprüfung der Daten durchgeführt.	Der Versand der Nachricht „FileNotValid“ / Technischer ACK wird eingestellt, weil ○ Die Nachricht nicht mehr benötigt wird. Nach einer Auswertung im letzten Jahr wurde ca. einmal im Monat eine solche Nachricht gesendet, bei täglich mehreren 10.000 eingehenden Fahrplänen / SRQ. ○ In der Infonachricht wird auf den vom BKV gebildeten Dateinamen des eingesandten Fahrplans verlinkt. Im Zuge der Umstellung auf die AS4 Kommunikation gibt es keinen Dateinamen des Fahrplans mehr, auf den verlinkt werden könnte

Tabelle H-1: Änderungshistorie

Lfd. Nr.	Ort	Fehlerkorrektur / Änderungen		Grund der Anpassung
		Bisher	Änderung	
21.	Kapitel 4.3.3	Bei Empfang eines Status Request wird zuerst geprüft, ob die Datei einem der erwarteten XML Schemata entspricht (wie in Kapitel 4.2.3.1 dieser Prozessbeschreibung beschrieben). Ist dies nicht der Fall, so wird folgendes unterschieden: a. Wenn es trotz Fehler möglich ist, die Sender ID aus der Datei auszulesen, wird eine entsprechende formlose Textnachricht [SRQ 1.0] oder ein technischer ACK [SRQ CIM] versendet, welcher über die Ablehnung informiert. b. ist es nicht möglich, die Sender ID auszulesen, so wird keine Rückmeldung versendet. Der fehlerhafte Status Request wird nicht weiterbearbeitet.	Bei Empfang eines Status Request wird zuerst geprüft, ob der Status Request einem der erwarteten XML Schemata entspricht (wie in Kapitel 4.2.3.1 dieser Prozessbeschreibung beschrieben). Ist dies nicht der Fall, so wird der fehlerhafte Status Request nicht weiterbearbeitet.	Der Versand der Nachricht „FileNotValid“ / Technischer ACK wird eingestellt, weil - Die Nachricht nicht mehr benötigt wird. Nach einer Auswertung im letzten Jahr wurde ca. einmal im Monat eine solche Nachricht gesendet, bei täglich mehreren 10.000 eingehenden Fahrplänen / SRQ. - In der Infonachricht wird auf den vom BKV gebildeten Dateinamen des eingesandten Fahrplans verlinkt. Im Zuge der Umstellung auf die AS4 Kommunikation gibt es keinen Dateinamen des Fahrplans mehr, auf den verlinkt werden könnte
22.	Kapitel 5.1	[1] Verordnung über den Zugang zu Elektrizitätsversorgungsnetzen; (Stromnetzzugangsverordnung – StromNZV); vom 29.07.2005, (zuletzt geändert durch Art. 1 V vom 19.12.2017 I 3988), https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Service/aenderung-stromnztv.html		Der Verweis auf die StromNZV wurde durch einen Verweis auf gleichlautende Punkte im Bilanzkreisvertrag ersetzt. Daher kann der Quellenverweis auf die StromNZV entfallen.
23.		Anlage A.3.4 Acknowledgement-Dokument – Technischer ACK		Folge der Einstellung des Technischen ACK

Tabelle H-1: Änderungshistorie

Lfd. Nr.	Ort	Fehlerkorrektur / Änderungen		Grund der Anpassung
		Bisher	Änderung	
24.	Anlage C Tabelle C-1	DE <> AT Long Term Long Term Reservierung nicht möglich, da der Prozess über Financial Transmission Rights (FTR) abgewickelt wird.		Da es durch das Market Coupling an dieser Grenze keinen Long Term Reservierungsprozess mehr gibt, wird diese Zeile gestrichen.
25.	Anlage C Tabelle C-1	DE <> CH Long Term Reservierungsmeldung an Auktionskoordinator TransnetBW Gate Closure d-1 08:15 Uhr	DE <> CH Long Term Reservierungsmeldung an Auktionskoordinator TransnetBW Gate Closure d-1 08:30 Uhr	Fehlerkorrektur
26.	Anlage C Tabelle C-1	DE <> CZ Long Term Gate Closure: d-2 17:00 Uhr		Da es durch das Market Coupling an dieser Grenze keinen Long Term Reservierungsprozess mehr gibt, wird diese Zeile gestrichen.
27.	Anlage C Tabelle C-1	DE <> DK Ost Long Term Long Term Reservierung nicht möglich, da der Prozess über Financial Transmission Rights (FTR) abgewickelt wird.		Da es durch das Market Coupling an dieser Grenze keinen Long Term Reservierungsprozess mehr gibt, wird diese Zeile gestrichen.
28.	Anlage C Tabelle C-1	DE <> DK Ost Besonderheiten Engpass vorhanden: Bedingungen siehe in den Auktionsregeln für diese Grenze CAI = gemäß JAO CCT = A01	DE <> DK Ost Besonderheiten Engpass vorhanden: Bedingungen siehe in den Auktionsregeln für diese Grenze	Es reicht der Hinweis auf die Auktionsregeln
29.	Anlage C Tabelle C-1	DE <> DK West Long Term Long Term Reservierung nicht möglich, da der Prozess über Financial Transmission Rights (FTR) abgewickelt wird.		Da es durch das Market Coupling an dieser Grenze keinen Long Term Reservierungsprozess mehr gibt, wird diese Zeile gestrichen.
30.	Anlage C Tabelle C-1	DE <> FR Long Term Long Term Reservierung nicht möglich, da der Prozess über Financial Transmission Rights (FTR) abgewickelt wird.		Da es durch das Market Coupling an dieser Grenze keinen Long Term Reservierungsprozess mehr gibt, wird diese Zeile gestrichen.

Tabelle H-1: Änderungshistorie

Lfd. Nr.	Ort	Fehlerkorrektur / Änderungen		Grund der Anpassung
		Bisher	Änderung	
31.	Anlage C Tabelle C-1	DE <> NL Long Term Long Term Reservierung nicht möglich, da der Prozess über Financial Transmission Rights (FTR) abgewickelt wird.		Da es durch das Market Coupling an dieser Grenze keinen Long Term Reservierungsprozess mehr gibt, wird diese Zeile gestrichen.
32.	Anlage C Tabelle C-1	DE <> NL Besonderheiten Engpass vorhanden: Bedingungen siehe in den Auktionsregeln für diese Grenze Ohne CCT und CAI	DE <> NL Besonderheiten Engpass vorhanden: Bedingungen siehe in den Auktionsregeln für diese Grenze	Es reicht der Hinweis auf die Auktionsregeln
33.	Anlage C Tabelle C-1	DE <> NL Business Type A06	DE <> NL Business Type A03 bzw. A06 abhängig von der Art	Prozessänderung auf Grund der Einführung der Intraday Auktionen (IDA)
34.	Anlage C Tabelle C-1	DE <> NO DayAhead Gate Closure: d-1 14:30 Uhr, nur implizit über teilnehmende NEMOs	DE <> NO DayAhead Gate Closure: d-1 14:30 Uhr	Redaktionelle Änderung
35.	Anlage C Tabelle C-1	DE <> NO Intraday: Nur implizit über teilnehmende NEMOs	DE <> NO Intraday: Nur implizit über SIDC	Redaktionelle Änderung
36.	Anlage C Tabelle C-1	DE <> NO Besonderheiten Engpass vorhanden: Bedingungen siehe in den Auktionsregeln für diese Grenze CAI = gemäß JAO CCT = A01	DE <> NO Besonderheiten Engpass vorhanden: Bedingungen siehe in den Auktionsregeln für diese Grenze	Es reicht der Hinweis auf die Auktionsregeln
37.	Anlage C Tabelle C-1	DE <> PL Long Term Gate Closure: d-2 17:00 Uhr		Da es durch das Market Coupling an dieser Grenze keinen Long Term Reservierungsprozess mehr gibt, wird diese Zeile gestrichen.

Tabelle H-1: Änderungshistorie

Lfd. Nr.	Ort	Fehlerkorrektur / Änderungen		Grund der Anpassung
		Bisher	Änderung	
38.	Anlage C Tabelle C-1	DE <> SE DayAhead Gate Closure: d-1 14:30 Uhr, Nur durch Anteilseigner an Baltic Cable	DE <> SE DayAhead Gate Closure: d-1 14:30 Uhr, Nur durch Baltic Cable	Redaktionelle Änderung
39.	Anlage C Tabelle C-1	DE <> SE Intraday Nur durch Anteilseigner an Baltic Cable	DE <> SE Intraday Nur durch Baltic Cable	Redaktionelle Änderung
40.	Anlage D-3	(2) Die durch den BKV erworbene Kapazität in der Schattenauktion ist an den deutschen und den niederländischen ÜNB optional zu nominieren (Nicht genutzte Kapazitäten verfallen). Es findet eine Abstimmung dieser DayAhead Nominierungen zwischen TTN und TTG / Amprion statt. Im Falle unterschiedlicher Nominierungen auf beiden Seiten der Grenzen gelten die Werte auf der niederländischen Seite.	(2) Die durch den BKV erworbene Kapazität in der Schattenauktion ist an den deutschen ÜNB (Amprion bzw. TTG) und den niederländischen ÜNB (TTN) zu nominieren (Nicht genutzte Kapazitäten verfallen). Für eine solche Nominierung ist der Business Type A06 ohne Verwendung von CCT und CAI zu verwenden. Es findet eine Abstimmung dieser DayAhead Nominierungen zwischen TTN und TTG / Amprion statt. Im Falle unterschiedlicher Nominierungen auf beiden Seiten der Grenzen gelten die Werte auf der niederländischen Seite.	Redaktionelle Änderung
41.	Anlage F1. Tabelle F-1	Technischer ACK XML Struktur der Fahrplandatei fehlerhaft (Nur bei Fahrplandateien im CIM Format) A02 + A94		Folge der Einstellung des Technischen ACK
42.	Anlage F2. Tabelle F-2	Technischer ACK XML Struktur der Fahrplandatei fehlerhaft (Nur bei Fahrplandateien im CIM Format) A02 + A94		Folge der Einstellung des Technischen ACK